

R&S®FS-K83

cdma2000/1xEV-DV Mobilstationstest Softwarebeschreibung



1007.9800.41 – 06

Das Softwarehandbuch R&S®FS-K83 beschreibt folgende Modelle:

- R&S®FMU
- R&S®FSG
- R&S®FSMR
- R&S®FSP
- R&S®FSQ
- R&S®FSU
- R&S®FSUP

© 2012 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

81671 Munich, Germany

Printed in Germany – Änderungen vorbehalten – Daten ohne Genauigkeitsangabe sind unverbindlich.

R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Die folgenden Abkürzungen werden im Handbuch verwendet:

R&S®FS-K83 ist abgekürzt als R&S FS-K83..

Inhaltsverzeichnis

Dokumentationsübersicht.....	5
cdma2000 Mobilstationstest Applikations-Firmware R&S FS-K83.	6
1 Installieren und Freischalten der Applikations-Firmware	7
1.1 Installation	7
1.2 Freischaltung	7
2 Getting Started.....	8
2.1 Erstellen eines cdma2000 Reverse Link Signals mit WinIQSIM	9
2.2 Grundeinstellungen in der Betriebsart cdma2000 MS	11
2.3 Messung 1: Messung der Leistung des Signals.....	12
2.4 Messung 2: Messung der Spektrum Emission Mask	13
2.5 Messung 3: Messung der relativen Code-Domain-Power und des Frequenzfehlers	14
2.6 Einstellung: Synchronisation der Referenzfrequenzen.....	15
2.7 Einstellung: Verhalten bei einer abweichenden Mittenfrequenzeinstellung	15
2.8 Messung 4: Getriggerte Messung der relativen Code-Domain-Power.....	16
2.9 Einstellung: Triggeroffset	17
2.10 Messung 5: Messung des Composite EVM.....	18
2.11 Messung 6: Messung des Peak Code Domain Errors.....	19
2.12 Messung 7: Messung des RHO Faktors	20
3 Messaufbau für Mobilstationstests	21
3.1 Standard-Messaufbau	21
4 Vordefinierte Kanaltabellen	23
5 Menü-Übersicht.....	25
6 Konfiguration der cdma2000-Messungen.....	28
6.1 Messung der Kanalleistung	28
6.2 Messung der Nachbarkanalleistung - ACLR.....	29
6.3 Überprüfung der Signalleistung - SPECTRUM EM MASK	39
6.4 Messung der vom Signal belegten Bandbreite - OCCUPIED BANDWIDTH.....	45
6.5 Signalstatistik.....	47

6.6	Code-Domain-Messungen an cdma2000-Signalen	52
6.6.1	Darstellung der Auswertungen - RESULTS	54
6.6.2	Konfiguration der Messungen - Hotkey CHAN CONF	72
6.6.3	Konfiguration der Firmware Applikation - Hotkey SETTINGS	78
6.6.4	Frequenz-Einstellung - Taste <i>FREQ</i>	84
6.6.5	Span-Einstellungen - Taste <i>SPAN</i>	84
6.6.6	Pegel-Einstellung - Taste <i>AMPT</i>	85
6.6.7	Marker-Einstellungen - Taste <i>MKR</i>	86
6.6.8	Verändern von Geräteeinstellungen - Taste <i>MKR</i> →.....	87
6.6.9	Marker-Funktionen - Taste <i>MKR FCTN</i>	88
6.6.10	Bandbreiten-Einstellung - Taste <i>BW</i>	88
6.6.11	Steuerung des Messablaufs - Taste <i>SWEEP</i>	88
6.6.12	Auswahl der Messung - Taste <i>MEAS</i>	89
6.6.13	Trigger-Einstellungen - Taste <i>TRIG</i>	89
6.6.14	Trace-Einstellungen - Taste <i>TRACE</i>	89
6.6.15	Display-Lines - Taste <i>LINES</i>	91
6.6.16	Einstellungen des Messbildschirms - Taste <i>DISP</i>	91
6.6.17	Speichern und Laden von Gerätedaten - Taste <i>FILE</i>	91
6.6.18	Rücksetzen des Gerätes - Taste <i>PRESET</i>	91
6.6.19	Kalibrieren des Gerätes - Taste <i>CAL</i>	91
6.6.20	Einstellungen des Gerätes - Taste <i>SETUP</i>	91
6.6.21	Ausdruck - Taste <i>HCOPY</i>	91
7	Fernbedienbefehle	92
7.1	CALCulate:FEED - Subsystem	92
7.2	CALCulate:LIMit:SPECTrum Subsystem	94
7.3	CALCulate:MARKer - Subsystem.....	96
7.4	CALCulate:PEAKsearch PSEarch- Subsystem	98
7.5	CALCulate:STATistics - Subsystem	98
7.6	CONFigure:CDPower Subsystem	100
7.7	INSTrument Subsystem	107
7.8	SENSe:CDPower Subsystem.....	108
7.9	TRACe Subsystem.....	117
7.10	STATus-QUEStionable:SYNC-Register	126

7.11	Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbefehle	127
7.11.1	Taste MEAS bzw. Hotkey MEAS.....	127
7.11.2	Hotkey RESULTS bzw. Softkey CODE DOM ANALYZER	130
7.11.3	Hotkey CHAN CONF	131
7.11.4	Hotkey SETTINGS.....	132
8	Prüfen der Solleigenschaften	134
8.1	Messgeräte und Hilfsmittel	134
8.2	Prüfablauf	135
9	Codetabelle der Hadamard und BitReversen Ordnung	137
	Glossar	140
	Index	141

Dokumentationsübersicht

Die Softwarebeschreibung R&S FS-K83 ist für folgende Modelle gültig:

- R&S®FMU
- R&S®FSG
- R&S®FSP
- R&S®FSQ
- R&S®FSU
- R&S®FSUP

cdma2000 Mobilstationstest Applikations-Firmware R&S FS-K83

Der Analysator führt bei einer Ausstattung mit der Applikations-Firmware R&S FS-K83 Code-Domain-Power-Messungen an Reverse Link Signalen (Mobilstation) basierend auf dem 3GPP2-Standard (Third Generation Partnership Project 2) durch.

Es liegt der "Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems Release C" der Version C.S0002-C V1.0 vom Mai 2002 und der "Recommended Minimum Performance Standard for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations" der Version C.S0010-B vom Dezember 2002 zu Grunde.

Dieser Standard wurde von der folgenden Behörden mit der angegebenen Norm übernommen:

- TIA: TIA/EIA-97-E vom Februar 2003 (auch unter IS-97-E bekannt)

Wenn im weiteren Text von der cdma2000-Spezifikation gesprochen wird, sind diese Normen gemeint.

Die Applikations-Firmware unterstützt die Radio Configurations 3 und 4. Neben cdma2000 Reverse Link Signalen werden auch die 1xEV-DV Reverse Link Kanäle der Release C unterstützt. Ebenso ist die Code Domain Analyse an Signalen möglich, bei denen der Pilot Kanal zumindest in einer der aufgenommenen Power Control Groups enthalten ist (Pilot Gating). Zusätzlich zu den im cdma2000-Standard vorgeschriebenen Messungen in der Code-Domain bietet die Applikation Messungen im Spektralbereich wie Kanalleistung, Nachbarkanalleistung, belegte Bandbreite und Spectrum Emission Mask mit vordefinierten Einstellungen an.

1 Installieren und Freischalten der Applikations-Firmware

1.1 Installation

Ist die Applikations-Firmware R&S FS-K83 noch nicht auf dem Gerät installiert, so muss ein Firmware Update erfolgen. Bei Einbau ab Werk ist dieser schon erfolgt. Damit die Applikations-Firmware installiert werden kann, muss eine entsprechende Basis-Firmware des Grundgerätes auf dem Analysator installiert sein. Die kompatiblen Versionen sind den Release Notes der aktuellen Applikations-Firmware R&S FS-K83 zu entnehmen.

Muss die Basis-Firmware auf einen neuen Stand gebracht werden, so ist der Firmware Update mit den aktuellen Disketten der Basis-Firmware über die Tastenfolge *SETUP* → *NEXT* → *FIRMWARE UPDATE* zu starten.

Ist die korrekte Basis Firmware installiert, wird mit den Disketten der Firmware Applikation R&S FS-K83 über die selbe Tastenfolge *SETUP* → *NEXT* → *FIRMWARE UPDATE* der Firmware Update für die Firmware Applikation gestartet.

Nach der Installation muss noch die Freischaltung der Applikations-Firmware, wie folgt beschrieben, erfolgen.

1.2 Freischaltung

Die Applikations-Firmware R&S FS-K83 wird im Menü *SETUP* → *GENERAL SETUP* durch die Eingabe eines Schlüsselwortes freigeschaltet. Das Schlüsselwort wird mit der Applikations-Firmware mitgeliefert. Bei einem Einbau ab Werk ist die Freischaltung der Applikations-Firmware schon erfolgt.

GENERAL SETUP Menü:

OPTIONS

Der Softkey *OPTIONS* öffnet ein Untermenü, in dem die Schlüsselwörter für die Applikations-Firmware eingegeben werden können. Die bereits vorhandenen Applikationen werden in einer Tabelle angezeigt, die beim Eintritt in das Untermenü geöffnet wird.

INSTALL OPTION

Der Softkey *INSTALL OPTION* aktiviert die Eingabe des Schlüsselworts für eine Applikations-Firmware. Im Eingabefeld können ein oder mehrere Schlüsselwörter eingegeben werden. Ist das Schlüsselwort gültig, wird die Meldung *OPTION KEY OK* angezeigt und die Applikations-Firmware wird in die Tabelle *FIRMWARE OPTIONS* eingetragen. Ist ein Schlüsselwort ungültig, wird die Meldung *OPTION KEY INVALID* angezeigt. Ist die Version der Applikations-Firmware und die Version der Basic Firmware nicht kompatibel wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die Anleitung im obigen Kapitel Installation.

2 Getting Started

Das folgende Kapitel erklärt grundlegende cdma2000 Mobilstationstests anhand eines Messaufbaus mit dem Signalgenerator SMIQ als Messobjekt. Es beschreibt, wie Bedien- und Messfehler durch korrekte Voreinstellungen vermieden werden.

Bei den Messungen sind exemplarisch wichtige Einstellungen zur Vermeidung von Messfehlern hervorgehoben. Anschließend an die korrekte Einstellung wird jeweils die Auswirkung einer nicht korrekten Einstellung demonstriert. Folgende Messungen werden durchgeführt:

- Messung 1: Messung des Spektrums des Signals
- Messung 2: Messung der Spektrum Emission Mask
- Messung 3: Messung der relativen Code-Domain-Power und des Frequenzfehlers
Einstellung: Mittenfrequenz
- Messung 4: Getriggerte Messung der relativen Code-Domain-Power
Einstellung: Triggeroffset
- Messung 5: Messung des Composite EVM
- Messung 6: Messung des Peak Code Domain Error
- Messung 7: Messung des RHO-Faktors

Die cdma2000-Rohdaten werden mit der R&S WinIQSIM-Software erstellt und in den Arbitrary Waveform-Generator des R&S SMIQ geladen.

Die Messungen werden mit folgenden Geräten / Hilfsmitteln durchgeführt:

- Spektrumanalysator R&S FSU, R&S FSP oder Signalanalysator R&S FSQ mit Applikations-Firmware R&S FS-K83 Mobilstationstest für cdma2000.
- Vektor-Signalgenerator SMIQ mit Hardwareoptionen B11 (Datengenerator) / B20 (Modulationscoder) und B60 (Arbitrary Waveform Generator) sowie Firmware Version 5.20 oder höher mit freigeschalteter Option K12 cdma2000 und SMIQ-Z5 PARADATA BNC ADAPTER für externes Triggersignal.
- PC, der entweder über ein serielles Kabel mit dem SMIQ verbunden ist oder über eine IEC-Bus-Karte verfügt und mittels IEC-Bus-Kabel mit dem SMIQ verbunden ist. Auf diesem PC ist die R&S WinIQSIM Software V3.20 oder höher installiert. Diese Software steht auf der Rohde & Schwarz Internet Seite <http://www.rohde-schwarz.com> zum Download zur Verfügung.
- 1 Koaxialkabel, 50 Ω , Länge ca. 1m, N-Verbindung
- 2 Koaxialkabel, 50 Ω , Länge ca. 1m, BNC-Verbindung

2.1 Erstellen eines cdma2000 Reverse Link Signals mit WinIQSIM

Die Software WinIQSIM steht unter <http://www.rohde-schwarz.com> zum Herunterladen zur Verfügung und wird auf einem PC installiert. Mit Hilfe der WinIQSIM-Software können cdma2000 Reverse Link-Signale generiert werden, um anschließend auf einem SMIQ oder AMIQ transferiert zu werden. Im folgenden wird erklärt wie das Testsignal, welches im cdma2000-Standard beschrieben ist, generiert wird. Es wird die WinIQSIM Version 3.20 oder höher vorausgesetzt.

Start und Standard auswählen:

- Starten der WinIQSIM.exe.
- Im Menü File den Menüpunkt New auswählen und in der nachfolgenden Liste CDMA2000 selektieren. Es erscheint der Dialog CDMA2000.
- Dort bei den General Settings zuerst Reverse Link auswählen, um auf die Mobilstationssignale umzuschalten. Nachfolgend MS1 durch Klick auf ON aktivieren und nachfolgend auf MS1 selbst klicken, um die Mobilstation 1 zu konfigurieren.
- Bei Radio Configuration RC 3 einstellen, der Dialog sieht wie folgt aus:




Bild 1 WinIQSIM - Mobile Station Configuration für RC 3 vor der Definition der aktiven Kanäle

Kanäle aktivieren:

In dieser **Mobile Station Configuration** werden nachfolgende Einstellungen vorgenommen, damit ein Reverse Link Signal mit Pilot Channel (PICH), Fundamental Channel (FCH) und Supplemental Channel 1 (S1CH) entsteht.

PICH State, **FCH State** und **S1CH State** auf **ON** stellen. Die Datenrate des FCH auf 19.2 kbps und die des S1CH auf 76.8 kbps einstellen, dies sind die höchsten Datenraten mit denen der FCH auf Codenummer 4 bei Spreading-Faktor 16 (Q-

Erstellen eines cdma2000 Reverse Link Signals mit WinIQSIM

Zweig) und der S1CH auf Codenummer 2 bei Spreading-Faktor 4 (Q-Zweig) gesendet werden. Am Pilot ist die Datenrate nicht modifizierbar, er wird generell auf Codenummer 0 bei Spreading-Faktor 32 (I-Zweig) gesendet.




Bild 2 WinIQSIM - Konfiguration mit aktiven Kanälen

Trigger Einstellungen definieren:

Nun sind noch die Trigger Settings unter dem Menü **SMIQ** und dem Unterpunkt **Trigger Output Settings** einzustellen. Hier wird für den **Current Mode: Mode 1** die **Restart Clock (SEQUENZ)** definiert. Damit liegt der Trigger auf der Slotgrenze alle 80 ms am TRIG1 der SMIQ Z5- BNC-Adapter zur Verfügung.




Bild 3 WinIQSIM - Base Station Configuration des fertigen Modells

Speichern und auf R&S SMIQ übertragen:

Diese cdma2000-Konfiguration via **File|Save** als Datei 'C2KMS.IQS' abspeichern. Den R&S SMIQ entweder seriell oder via IEC-Bus-Karte und IEC-Bus-Kabel mit

dem R&S SMIQ verbinden und in dem Menü **SMIQ|TRANSMISSION** das erzeugte Signal unter dem Namen 'C2KMS' auf den R&S SMIQ laden.

2.2 Grundeinstellungen in der Betriebsart cdma2000 MS

In der Grundeinstellung nach PRESET befindet sich der Analysator in der Betriebsart SPECTRUM. Die folgenden Grundeinstellungen der Code-Domain-Messung werden erst dann aktiviert, wenn die Betriebsart cdma2000 MS über den Hotkey CDMA2k MS gewählt wurde.

Tabelle 1 Grundeinstellung der Code-Domain-Messung nach Preset

Parameter	Einstellung
Digitaler Standard	CDMA 2000 MC1 (hierbei steht MC1 für Multi-Carrier 1 und beschreibt damit cdma2000 1X, also ein Träger)
Band Klasse	Band Class 0 (800 MHz Band)
Sweep	CONTINUOUS
CDP-Modus	CODE CHAN AUTOSEARCH
Triggereinstellung	FREE RUN
Triggeroffset	0 s
Long Code Mask	0
Long Code Offset	0 Chips
Threshold value	-40 dB
Code-Nummer	0
PCG-Nummer	0
Capture Length	3 PCGs (wobei PCG für Power Control Group steht)
Code Order	Hadamard
Auswertung	Screen A: CODE PWR RELATIVE Screen B: RESULT SUMMARY

- Bei der Darstellung der Einstellungen am Analysator gelten folgende Konventionen:
 - <Taste>** Drücken einer Taste an der Frontplatte, z.B. **[SPAN]**
 - <SOFTKEY>** Drücken eines Softkeys, z.B. **[MARKER -> PEAK]**
 - <nn unit>** Eingabe eines Wertes + Abschluss der Eingabe mit der Einheit, z.B. **[12 kHz]**
- Bei der Darstellung der Einstellungen am R&S SMIQ gelten folgende Konventionen:
 - <Taste>** Drücken einer Taste an der Frontplatte, z.B. **[FREQ]**
 - <MENÜ>** Auswahl eines Menüs, Parameters oder einer Einstellung, z.B. **DIGITAL STD.**
Die Menüebene ist durch Einrücken gekennzeichnet.
 - <nn unit>** Eingabe eines Wertes + Abschluss der Eingabe mit der Einheit, z.B. **12 kHz**

2.3 Messung 1: Messung der Leistung des Signals

Die Messung des Spektrums bietet eine Übersicht über das cdma2000-Signal und die trägernahen Nebenaussendungen.

Messaufbau

- HF-Ausgang des SMIQ mit dem HF-Eingang des Analysators verbinden (Koaxialkabel mit N-Verbindungen).

Einstellung am R&S SMIQ:

[PRESET]

[LEVEL: 0 dBm]
 [FREQ: 833.49 MHz]
 ARB MOD

SET SMIQ ACCORDING TO WAVEFORM ...
 SET SMIQ ACCORDING TO WAVEFORM ON
 IQ SWAP (VECTOR MODE) ON
 TRIGGER OUT MODE ON

(Diese 3 Einstellungen sind nur einmal nach dem Preset des Generators nötig und dienen dazu im VECTOR MODE die IQ SWAP und im ARB MOD die Trigger-Einstellung automatisch aus der durch WinIQSIM generierten Waveform-Datei zu übernehmen. Dies ist vor allem dann angenehm, wenn zwischen verschiedenen Waveforms gewechselt wird.)

SELECT WAVEFORM... Name C2KMS¹ auswählen
 STATE: ON

Einstellung am Analysator:

[PRESET]

[FREQUENCY: 833.49 MHz]
 [AMPT: 0 dBm]
 [CDMA2k MS]
 [MEAS: POWER]

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

- Das Spektrum des cdma2000-Signals
- Die Kanalleistung des Signals innerhalb der 1.2288-MHz-Kanalbandbreite

2.4 Messung 2: Messung der Spektrum Emission Mask

In der cdma2000-Spezifikation wird eine Messung vorgeschrieben, die im Bereich von mindestens ± 4.0 MHz um den cdma2000-Träger herum die Einhaltung einer spektralen Maske überwacht. Für die Beurteilung der Leistungsaussendungen innerhalb des angegebenen Bereichs wird die Signalleistung mit einem 30kHz-Filter gemessen. Die entstehende Kurve wird abhängig von der gewählten Band Klasse mit einer in der cdma2000-Spezifikation definierten Grenzwertlinie verglichen.

Messaufbau

- ▶ HF-Ausgang des SMIQ mit dem HF-Eingang des Analysators verbinden (Koaxialkabel mit N-Verbindungen).

Einstellung am R&S SMIQ:

Einstellungen wie bei Messung 1

Einstellung am Analysator:

[PRESET]	<i>Dadurch ist Band Klasse 0 selektiert</i>
[FREQUENCY:	<i>833.49 MHz]</i>
[AMPT:	<i>0 dBm]</i>
[CDMA2k MS	
[MEAS:	<i>SPECTRUM EM MASK]</i>

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

- Das Spektrum des cdma2000-Signals
- Die in der Norm definierte Grenzwertlinie
- Eine Aussage über die Überschreitung der Grenzwertlinie (Passed/Failed)
- Falls vorhanden, die größte Überschreitung mit Frequenz- und Pegelwert

2.5 Messung 3: Messung der relativen Code-Domain-Power und des Frequenzfehlers

Im folgenden wird eine Messung der Code-Domain-Power an einem Test-Modell (mit 3 Kanälen) gezeigt. Dabei werden die grundlegenden Parameter der CDP-Messungen, die eine Analyse des Signals ermöglichen, nacheinander von an das Messsignal angepassten Werten auf nicht angepasste verstellt, um die entstehenden Effekte zu demonstrieren.

Einstellung am R&S SMIQ:

- ▶ RF-Ausgang des R&S SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators verbinden.
- ▶ Referenzeingang (EXT REF IN/OUT) auf der Rückseite des Analysators mit dem Referenzausgang (REF) am R&S SMIQ verbinden (Koaxialkabel mit BNC-Verbindungen)

Einstellung am R&S SMIQ:

SMIQ Einstellungen wie bei Messung 1

Einstellung am Analysator:

PRESET]
[FREQUENCY: 833.49 MHz]
[AMPT: 10 dBm]
[CDMA2k MS]

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

Screen A: Code-Domain-Power des Signals (Modell mit 3 Kanälen)

Screen B: Numerische Ergebnisse der CDP-Messung inklusive dem Frequenzfehler

2.6 Einstellung: Synchronisation der Referenzfrequenzen

Eine Synchronisation von Sender und Empfänger auf die gleiche Referenzfrequenz reduziert den Frequenzfehler.

Messaufbau

- ▶ Referenzeingang (EXT REF IN/OUT) auf der Geräterückseite des Analysators mit dem Referenz Ausgang (REF) auf der Geräterückseite des R&S SMIQ verbinden (Koaxialkabel mit BNC-Verbindungen).

Einstellung am R&S SMIQ:

Wie in Messung 1

Einstellung am Analysator:

Wie in Messung 3, zusätzlich:

[SETUP: REFERENCE EXT]

Messung am Analysator:

Screen B: Frequency error: Der angezeigte Frequenzfehler soll <10 Hz sein.

Die Referenzfrequenzen des Analysators und des Messobjektes sollten synchronisiert sein.

2.7 Einstellung: Verhalten bei einer abweichenden Mittenfrequenzeinstellung

In der folgenden Einstellung wird das Verhalten bei abweichender Mittenfrequenzeinstellung von Messobjekt und Analysator gezeigt.

Einstellung am R&S SMIQ:

- ▶ Mittenfrequenz des Messsenders in 0.1-kHz-Schritten verstimmen und dabei den Bildschirm des Analysators beobachten.

Messung am Analysator:

- Bis etwa 2.0 kHz Frequenzfehler ist eine CDP-Messung am Analysator noch möglich. Ein Unterschied in der Messgenauigkeit der CDP-Messung ist bis zu diesem Frequenzfehler nicht ersichtlich.
- Ab 2.3 kHz Frequenz-Offset steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlsynchronisation. Die Meldung 'SYNC FAILED' erscheint.

Einstellung am R&S SMIQ:

- ▶ Mittenfrequenz des Messsenders wieder auf 833.49 MHz einstellen:
[FREQ: 833.49 MHz]

Die Mittenfrequenz des Analysators muss bis auf 2.0 kHz Offset mit der Frequenz des Messobjektes übereinstimmen.

2.8 Messung 4: Getriggerte Messung der relativen Code-Domain-Power

Wird die Code-Domain-Power-Messung ohne externe Triggerung durchgeführt, wird zu einem willkürlichen Zeitpunkt ein Ausschnitt aus dem Messsignal aufgenommen und versucht, darin den Start einer Power-Control-Group (PCG) zu detektieren. Zur Detektion dieses Starts müssen im Free Run Modus alle Möglichkeiten der Lage der PN-Sequenz getestet werden. Dies benötigt Rechenzeit. Durch Anlegen eines externen (Frame-)Triggers kann diese Rechenzeit verringert werden. Der Suchbereich für den Start der Power-Control-Group sind bekannt und weniger Möglichkeiten müssen getestet werden.

Messaufbau

- ▶ RF-Ausgang des R&S SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators verbinden.
- ▶ Referenzfrequenzen verbinden (siehe Messung 2).
- ▶ Externe Triggerung des Analysators (EXT TRIG GATE) mit Trigger des R&S SMIQ (TRIGOUT1 auf PAR DATA) verbinden.

Einstellung am R&S SMIQ:

Wie in Messung 1

Einstellung am Analysator:

Wie in Messung 3, zusätzlich
[TRIG: EXTERN]

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

Screen A: Code-Domain-Power des Signals

Screen B: Numerische Ergebnisse der CDP-Messung

Trg to Frame: zeitlicher Versatz zwischen Triggerereignis und Start der PCG

Die Wiederholrate der Messung erhöht sich gegenüber der Messung ohne externen Trigger.

2.9 Einstellung: Triggeroffset

Durch Verändern des Triggeroffsets kann eine Verzögerung des Triggerereignisses gegenüber dem Start der PCG ausgeglichen werden.

Einstellung am Analysator:

Wie in Messung 3, zusätzlich

[TRIG:]

[TRIG OFFSET 100 μ s]

Messung am Analysator:

In der Tabelle der numerischen Ergebnisse (Screen B) ändert sich der Parameter "Trg to Frame":

Trg to Frame *-100 μ s*

Ein Triggeroffset gleicht analoge Verzögerungen des Trigger-Ereignisses aus.

2.10 Messung 5: Messung des Composite EVM

Composite EVM ist die in der cdma2000-Spezifikation vorgeschriebene Messung des mittleren quadratischen Fehlers des Gesamtsignals.

Aus den demodulierten Daten wird ein ideales Referenzsignal generiert. Mess- und Referenzsignal werden miteinander verglichen; die quadratische Abweichung ergibt die Messung Composite EVM.

Messaufbau

- ▶ RF-Ausgang des R&S SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators (Koaxialkabel mit N-Verbindungen) verbinden
- ▶ Referenzeingang (EXT REF IN/OUT) auf der Rückseite des Analysators mit dem Referenzausgang (REF) am R&S SMIQ verbinden (Koaxialkabel mit BNC-Verbindungen)
- ▶ Externe Triggerung des Analysators (EXT TRIG GATE) mit Trigger des R&S SMIQ (TRIGOUT1 auf PAR DATA) verbinden.

Einstellung am R&S SMIQ:

Einstellungen wie bei Messung 1

Einstellung am Analysator:

```
[PRESET]
[FREQUENCY: 833.49 MHz]
[AMPT: 10 dBm]
[CDMA2k MS
[TRIG EXTERN]
[RESULTS COMPOSITE EVM]
```

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

Screen A: Code-Domain-Power des Signals

Screen B: Composite EVM (EVM über das Gesamtsignal)

2.11 Messung 6: Messung des Peak Code Domain Errors

Bei der Peak Code Domain Error Messung wird aus den demodulierten Daten ein ideales Referenzsignal generiert. Mess- und Referenzsignal werden miteinander verglichen; die Differenz beider Signale wird auf die Klasse des Basis-Spreading-Faktors projiziert. Durch Summation über die Symbole jeder PCG des Differenzsignals und Suche nach dem maximalen Fehlercode ergibt sich die Messung Peak Code Domain Error.

Messaufbau

- ▶ RF-Ausgang des R&S SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators (Koaxialkabel mit N-Verbindungen) verbinden.
- ▶ Referenzeingang (EXT REF IN/OUT) auf der Rückseite des Analysators mit dem Referenzausgang (REF) am R&S SMIQ verbinden (Koaxialkabel mit BNC-Verbindungen).

Einstellung am Analysator:

[PRESET]

[FREQUENCY: 833.49 MHz]

[AMPT: 0 dBm]

[CDMA2k MS]

[RESULTS PEAK CODE DOMAIN ERR]

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

Screen A: Code-Domain-Power des Signals

Screen B: Peak Code Domain Error (bei Base-Spreading-Faktor mit dem Grundeinstellungswert 64)

2.12 Messung 7: Messung des RHO Faktors

Im folgenden wird eine Messung des RHO Faktors gezeigt. Der Qualitätsparameter RHO soll mit einem Signal, welches nur den Pilotkanal beinhaltet vermessen werden. Entsprechend muss in einem WinIQSIM Modell nur der Pilot eingeschaltet werden.

Einstellung am R&S SMIQ:

- ▶ RF-Ausgang des R&S SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators verbinden.
- ▶ Referenzeingang (EXT REF IN/OUT) auf der Rückseite des Analysators mit dem Referenzausgang (REF) am R&S SMIQ verbinden (Koaxialkabel mit BNC-Verbindungen)

Einstellung am R&S SMIQ:

R&S SMIQ Einstellungen wie bei Messung 1, jedoch im WinIQSIM Modell nur den Pilot aktivieren.

Einstellung am Analysator:

[PRESET]
[FREQUENCY: 833.49 MHz]
[AMPT: 10 dBm]
[CDMA2k MS]

Messung am Analysator:

Dargestellt wird:

Screen A: Code-Domain-Power des Signals (Nur der Pilot aus 0.32)

Screen B: Numerische Ergebnisse der CDP-Messung inklusive dem RHO-Faktor

3 Messaufbau für Mobilstationstests

ACHTUNG

Beschädigung des Geräts bei Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsregeln!

Jede Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann Personen gefährden und Schäden am Gerät verursachen. Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Geräteabdeckung ist montiert und fest verschraubt.
- Lüftungsöffnungen sind nicht verdeckt. Der Luftstrom an den Öffnungen der Seitenwände darf nicht behindert werden. Der Abstand zur Wand muss mindestens 10 cm betragen.
- Die Signalpegel an den Eingängen liegen innerhalb der vorgegebenen Grenzen.
- Die Signalausgänge sind richtig angeschlossen und nicht überlastet.
- Die im Datenblatt angegebene Umgebungstemperatur eingehalten wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundeinstellungen des Analysators für den Betrieb als cdma2000 Mobilstationstester. Eine Voraussetzung für den Start der Messungen ist, dass der Analysator korrekt konfiguriert und mit Spannung versorgt ist, wie im Kapitel 1 des Bedienhandbuchs für das Grundgerät beschrieben. Darüber hinaus muss die Applikations-Firmware R&S FS-K83 freigeschaltet sein. Die Installation und Freischaltung der Applikations-Firmware ist in Kapitel 1 dieser Softwarebeschreibung erklärt.

3.1 Standard-Messaufbau




Bild 4 MS Messaufbau

- ▶ Den Antennenausgang (bzw. TX-Ausgang) der Mobilstation über ein Leistungsdämpfungsglied geeigneter Dämpfung mit dem HF-Eingang des Analysators verbinden.
Die folgenden Pegelwerte für externe Dämpfung werden empfohlen, um sicherzustellen, dass der HF-Eingang des Analysators geschützt ist und die Empfindlichkeit des Gerätes nicht zu stark zu beeinträchtigt wird:

Max. Leistung	Empfohlene externe Dämpfung
≥ 55 bis 60 dBm	35 bis 40 dB
≥ 50 bis 55 dBm	30 bis 35 dB
≥ 45 bis 50 dBm	25 bis 30 dB
≥ 40 bis 45 dBm	20 bis 25 dB
≥ 35 bis 40 dBm	15 bis 20 dB
≥ 30 bis 35 dBm	10 bis 15 dB
≥ 25 bis 30 dBm	5 bis 10 dB
≥ 20 bis 25 dBm	0 bis 5 dB
< 20 dBm	0 dB

- ▶ Wenn Signale am Ausgang von Vierpolen gemessen werden, sollten die Referenzfrequenz der Signalquelle mit dem Referenzeingang des Analysators auf der Rückseite (*EXT REF IN/OUT*) verbunden werden.
- ▶ Zur Einhaltung der in der cdma2000-Spezifikation geforderten Fehlergrenzen bei der Frequenzmessung an Mobilstationen ist der Analysator an einer externen Referenz zu betreiben. Als Referenzquelle kann z. B. ein Rubidiumnormal verwendet werden.
- ▶ Wenn die Mobilstation über einen Triggerausgang verfügt, den Triggerausgang der Mobilstation mit dem Triggereingang des Analysators auf der Rückseite (*EXT TRIG GATE*) verbinden.

Voreinstellung

- ▶ Die externe Dämpfung eingeben. **[AMPT] [NEXT] [REF LVL OFFSET].**
- ▶ Den Referenzpegel eingeben. **[AMPT]**
- ▶ Die Mittenfrequenz eingeben. **[FREQUENCY]**
- ▶ Den Trigger einstellen. **[TRIG]**
- ▶ Bei Verwendung, ext. Referenz einschalten. **[SETUP] [REF: EXT]**
- ▶ Den Standard und die gewünschte Messung wählen. **[CDMA2k MS] [RESULTS]**

4 Vordefinierte Kanaltabellen

Die Applikations-Firmware arbeitet standardgemäß im automatischen Kanalsuchmodus (Softkey CODE CHAN AUTOSEARCH). Es besteht jedoch auch die Möglichkeit vordefinierte Kanaltabellen zu verwenden und der Code-Domain-Analyse zu Grunde zu legen. Hierzu ist die Kanaltabelle zu selektieren und der vordefinierte Suchmodus (Softkey CODE CHAN PREDEFINED) zu aktivieren. In Anlehnung an die cdma2000 Spezifikation sind unterschiedlicher Kanaltabellen für die verschiedenen Betriebsarten definiert. Diese sind im folgenden aufgelistet. Sollen andere Kanäle als in den vordefinierten Kanaltabellen der Firmware Applikation verwendet werden, so sollten die Originaltabellen kopiert werden, und die Kanäle in der Kopie angepasst werden. (siehe Kapitel zum Hotkey CHAN CONF auf Seite 72). Bei den Supplemental Channels ist auch noch Code-Nummer und Spreading-Faktor anpassbar.

Kanaltabelle für **ENHANCED ACCESS CHANNEL OPERATION** mit PICH und EACH mit dem Namen **EACHOP**.

Tabelle 2 Kanaltabelle für Enhanced Access Channel Operation

Kanaltyp	Code Kanal (Walsh Code.SF)	Mapping
PICH	0.32	I
EACH	2.8	Q

Kanaltabelle für **REVERSE COMMON CONTROL CHANNEL OPERATION** mit PICH und CCCH mit dem Namen **RCCCHOP**.

Tabelle 3 Kanaltabelle für Reverse Common Control Channel Operation

Kanaltyp	Code Kanal (Walsh Code.SF)	Mapping
PICH	0.32	I
CCCH	2.8	Q

Kanaltabelle für **REVERSE TRAFFIC CHANNEL OPERATION** mit folgenden 3 Kanälen: PICH/DCCH/FCH mit dem Namen **RTCHOP3**.

Tabelle 4 Kanaltabelle für REVERSE TRAFFIC CHANNEL OPERATION 3

Kanaltyp	Code Kanal (Walsh Code.SF)	Mapping
PICH	0.32	I
FCH	4.16	Q
S1CH	2.4	Q

Kanaltabelle für **REVERSE TRAFFIC CHANNEL OPERATION** mit folgenden 5 Kanälen: PICH/DCCH/FCH/S1CH/S2CH mit dem Namen **RTCHOP5**.

Tabelle 5 Kanaltabelle für REVERSE TRAFFIC CHANNEL OPERATION 5

Kanaltyp	Code Kanal (Walsh Code.SF)	Mapping
PICH	0.32	I
DCCH	8.16	I
FCH	4.16	Q
S1CH	2.4	Q
S2CH	6.8	I

Weitere Informationen zu der Kanaltabellenvorgabe siehe *HOTKEY CHAN CONF*.

Die Kanalabkürzungen sind im Glossar definiert.

5 Menü-Übersicht

Die Applikations-Firmware R&S FS-K83 (cdma2000 Mobilstationstests) erweitert den Analysator um RF-Messungen und Code-Domain-Power Messungen für den Mobilfunkstandard cdma2000 Reverse Link.




Bild 5 Hotkey-Leiste mit freigeschalteter Applikations-Firmware R&S FS-K83

Nach Aufruf der Applikations-Firmware über den Hotkey CDMA2k MS (2k steht für 2 Kilo also cdma2000) wird eine neue Hotkey-Leiste am unteren Bildschirmrand eingblendet und der Code-Domain-Analyzer wird ausgewählt und gestartet.




Bild 6 Übersicht der Menüs in der Applikations-Firmware R&S FS-K83

Für den Code-Domain-Analyzer existieren verschiedene Auswertungen. Diese sind über den Hotkey *RESULTS* selektierbar. Der Hotkey *SETTINGS* erlaubt die Applikations-Firmware zu parametrisieren. In diesem Menü kann zum Beispiel der Basis-Spreading-Faktor oder die Band Klasse eingestellt werden. Der Hotkey *CHAN CONF* dient der Einstellung des Kanalsuchmodus für den Code-Domain-Analyzer. Zusätzlich kann der Kunde auch eigene Kanaltabellen definieren.

Der Hotkey MEAS ist gleichbedeutend mit der Taste MEAS (rechts auf der Frontplatte) und er dient der Auswahl der verschiedenen RF-Messungen oder des Code-Domain-Analyzers.

Bei Anwahl des Hotkeys *CHAN CONF* oder *RESULTS* wird automatisch auf den Code-Domain-Analyzer umgeschaltet.

Ein Drücken des Hotkeys *EXIT CDMA* führt zum Verlassen der R&S FS-K83. Die Hotkey-Leiste des Grundgerätes wird wieder eingeblendet und der Analysator geht in die Standardbetriebsart SPECTRUM über.

Übergang von der Betriebsart SPECTRUM in die Applikations-Firmware:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden nicht geändert, so dass die Anpassung an das Messobjekt erhalten bleibt:

Reference Level + Rev Level Offset
Center Frequency + Frequency Offset
Input Attenuation + Mixer Level

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden wie folgt überführt:

Externer Triggerquellen bleibt erhalten, alle anderen Triggerquellen resultieren in den Free Run Modus.
Zusätzliche Triggereinstellungen bleiben erhalten.

Übergang von der Applikations-Firmware in die Betriebsart SPECTRUM:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden nicht geändert, so dass die Anpassung an das Messobjekt erhalten bleibt:

Reference Level + Rev Level Offset
Center Frequency + Frequency Offset
Input Attenuation + Mixer Level

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden wie folgt überführt:

Die Triggerquelle wird auf FREE RUN geschaltet und es wird ein Analyzer Frequency Sweep eingestellt mit dem SPAN gleich der doppelten Center Frequency, bzw. dem maximal möglichen Span, so dass auf jeden Fall die Center Frequency unverändert bleibt.

Die in der R&S FS-K83 verfügbaren Messungen sind über den Hotkey MEAS bzw. die Taste MEAS anwählbar:




Bild 7 Übersicht der Menüs

6 Konfiguration der cdma2000-Messungen

Die wichtigsten Messungen der cdma2000-Spezifikationen für Mobilstationen sind über den Hotkey *MEAS* und die Taste *MEAS* auswählbar. Sie werden im folgenden anhand der Softkey-Funktionen erläutert.

Der Softkey *CODE DOM ANALYZER* aktiviert den Code-Domain-Analyzer und führt in die Untermenüs zur Auswahl der Auswertung. Durch eine Änderung der Belegung der Hotkey-Leiste beim Übertritt in die Applikation wird sichergestellt, dass die wichtigsten Parameter des Code-Domain-Analyzers direkt über die Hotkey-Leiste erreichbar sind.

Die Softkeys *POWER*, *ACLR*, *SPECTRUM EM MASK*, *OCCUPIED BANDWIDTH*, und *STATISTICS* aktivieren Mobilstationsmessungen mit vordefinierten Einstellungen, die im *SPECTRUM*-Modus des Grundgerätes durchgeführt werden. Die Messungen werden mit den in der cdma2000-Spezifikation vorgeschriebenen Parametern durchgeführt. Eine nachträgliche Änderung der Einstellungen ist möglich.

Taste *MEAS* oder Hotkeys *MEAS*

Der Hotkey *MEAS* oder die Taste *MEAS* öffnen ein Untermenü zur Auswahl der Messungen:

- *POWER* aktiviert die Messung der Kanalleistung mit definierten Voreinstellungen in der Betriebsart *SPECTRUM*.
- *ACLR* aktiviert die Messung der Nachbarkanalleistung mit definierten Voreinstellungen in der Betriebsart *SPECTRUM*.
- *SPECTRUM EM MASK* nimmt einen Vergleich der Signalleistung in verschiedenen Offset-Bereichen vom Träger mit den durch cdma2000-Spezifikation vorgegebenen Maximalwerten vor.
- *OCCUPIED BANDWIDTH* aktiviert die Messung der durch das Signal belegten Bandbreite.
- *CODE DOM ANALYZER* aktiviert den Code-Domain-Analyzer und öffnet ein weiteres Menü zur Wahl der Auswertungsart. Alle weiteren Menüs des Analysators werden an die Funktionen der Betriebsart Code-Domain-Analyzer angepasst. Der Code-Domain-Analyzer ist in einem separaten Kapitel ab Seite 52 beschrieben.
- *STATISTICS* wertet das Signal hinsichtlich seiner statistischen Eigenschaften aus (Verteilungsfunktion der Signalamplituden).

6.1 Messung der Kanalleistung

POWER

Der Softkey *POWER* aktiviert die Messung der Kanalleistung des cdma2000-Signals.

Der Analysator misst die Leistung des HF-Signals in 1.2288 MHz Bandbreite. Die Leistung wird durch Summation der Leistungen der Messkurvenpunkte berechnet. Die Bandbreite sowie die zugehörige Kanalleistung werden unterhalb des Messbildschirms angezeigt.




Bild 8 Messung der Leistung im 1.2288-MHz-Übertragungskanal

Der Softkey aktiviert die Betriebsart SPECTRUM mit definierten Einstellungen:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden beim ersten Eintritt nach dem Preset nicht geändert: Pegelparameter Center Frequency + Frequency Offset Alle Triggereinstellungen	
ADJACENT CHAN POWER	ON
ACP STANDARD	cdma2000 MC1 (MC1 steht für Multi Carrier einfach, also ein Träger)
NO OF ADJ CHANNELS	0 (nur Hauptkanal)
FREQUENCY SPAN	2 MHz

Ausgehend von dieser Einstellung kann der Analysator in allen Funktionen, die er in der Betriebsart SPECTRUM bietet, bedient werden, d.h. alle Messparameter können an die Erfordernisse der spezifischen Messung angepasst werden.

Um angepasste Messparameter wieder herzustellen, werden folgende Parameter beim Verlassen abgespeichert und beim <u>Wiedereintritt</u> in diese Messung wieder eingestellt: Pegelparameter RBW, VBW Sweepzeit
--

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:MEAS POW
 Ergebnisabfrage: CALC:MARK:FUNC:POW:RES? CPOW

6.2 Messung der Nachbarkanalleistung - ACLR

Taste MEAS oder Hotkey MEAS

NO. OF ADJ CHAN
ADJUST SETTINGS
NOISE CORR ON/OFF
FAST ACLR
DIAGRAM FULL SIZE
ADJUST REF LVL

ACLR LIMIT CHECK
CHANNEL BANDWIDTH
ADJ CHAN BANDWIDTH
ADJ CHAN SPACING
ACLR ABS/REL
CHAN PWR / HZ
POWER MODE

Der Softkey *ACLR* (Adjacent Channel Leakage Power Ratio) aktiviert die Messung der Nachbarkanalleistung. Die Einstellungen und Grenzwerte werden der in der cdma2000-Spezifikation definierten Spurious-Messung entnommen.

Der Analysator misst die Leistung des Nutzkanals sowie der jeweils benachbarten linken und rechten Seitenkanäle. In der Grundeinstellung werden jeweils zwei Nachbarkanäle berücksichtigt. Die Ergebnisse der Messung werden unterhalb des Messbildschirms angezeigt.

Die Grenzen sind von der Einstellung der Band Klasse (Softkey *BAND CLASS*) abhängig.

Der ACLR Limit Check ist über den Softkey *ACLR LIMIT CHECK* zu oder abschaltbar.




Bild 9 Messung der Nachbarkanalleistung

Der Softkey aktiviert die Betriebsart SPECTRUM mit definierten Einstellungen:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden beim ersten Eintritt nach dem Preset nicht geändert: Pegelparameter Center Frequency + Frequency Offset Alle Triggereinstellungen	
ADJACENT CHAN POWER	ON
ACP STANDARD	cdma2000 MC1
NO OF ADJ. CHANNELS	2

Table 6 ACLR Einstellungen für Band Klasse 0, 2, 5, 9, 11, 12

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	885 kHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.98 MHz	30 kHz	-54 dBc	-70.2 dBm
Alternate2	4.00 MHz	30 kHz	-54 dBc	-70.2 dBm

Table 7 ACLR Einstellungen für Band Klasse 3

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	885 kHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.98 MHz	30 kHz	-54 dBc	-70.2 dBm
Alternate2	4.00 MHz	30 kHz	-54 dBc	keines

Table 8 ACLR Einstellungen für Band Klasse 7

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	885 kHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.98 MHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate2	2.25 MHz	30 kHz	keines	-28.2 dBm

Table 9 ACLR Einstellungen für Band Klasse 10

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	885 kHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.25 MHz	30 kHz	Keines	-13 dBm
Alternate2	4.00 MHz	30 kHz	Keines	-13 dBm

Table 10 ACLR Einstellungen für Band Klasse 1, 4, 8, 14 und 15

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	1.25 MHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.98 MHz	30 kHz	-50 dBc	-70.2 dBm
Alternate2	4.00 MHz	30 kHz	-50 dBc	-70.2 dBm

Table 11 ACLR Einstellungen für Band Klasse 6

Nachbarkanaltyp	Spacing	RBW	Rel. Limit	Abs. Limit
Adjacent	1.25 MHz	30 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm
Alternate	1.98 MHz	30 kHz	-50 dBc	-70.2 dBm
Alternate2	2.25 MHz	30 kHz	Keines	-28.3 dBm



Für Grenzwerte die im Standard nicht bei 30 kHz Bandbreite angegeben sind, wird die Grenze um 0 log RBW - 10 log 30 kHz korrigiert.

Um angepasste Messparameter wieder herzustellen, werden folgende Parameter beim Verlassen abgespeichert und beim Wiedereintritt in diese Messung wieder eingestellt:

Pegelparameter
 RBW, VBW
 Sweepzeit
 SPAN
 NO OF ADJ. CHANNELS
 FAST ACLR MODUS

Ausgehend von dieser Einstellung kann der Analysator in allen Funktionen, die er in der Betriebsart SPECTRUM bietet, bedient werden, d.h., alle Messparameter können an die Erfordernisse der spezifischen Messung angepasst werden.

Fernbedienungsbefehl: `CONF:CDP:MEAS ACLR`
 Ergebnisabfrage: `CALC:MARK:FUNC:POW:RES? ACP`

NO. OF ADJ CHAN

Der Softkey *NO. OF ADJ CHAN* aktiviert die Eingabe der Anzahl $\pm n$ der Nachbarkanäle, die für die Nachbarkanalleistungsmessung berücksichtigt werden. Möglich sind die Eingaben 0 bis 12.

Folgende Messungen werden abhängig von der Anzahl der Kanäle durchgeführt:

- 0 Nur die Kanalleistung wird gemessen.
- 1 Die Kanalleistung und die Leistung des oberen und unteren Nachbarkanals (adjacent channels) werden gemessen.
- 2 Die Kanalleistung, die Leistung des unteren und oberen Nachbarkanals und des nächsten unteren und oberen Kanals (alternate channel 1) werden gemessen.
- 3 Die Kanalleistung, die Leistung des unteren und oberen Nachbarkanals, des nächsten unteren und oberen Kanals (alternate channel 1) und des übernächsten unteren und oberen Nachbarkanals (alternate channel 2) werden gemessen.

Bei höherer Anzahl setzt sich das Verfahren entsprechend fort.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:POW:ACH:ACP 2`

ADJUST SETTINGS

Der Softkey *ADJUST SETTINGS* optimiert automatisch die Geräteeinstellungen des Analysators für die gewählte Leistungsmessung. Alle zur Leistungsmessung innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (Kanalbandbreite) relevanten Einstellungen des Analysators werden dann in Abhängigkeit der Kanalkonfiguration (Kanalbandbreite, Kanalabstand) optimal eingestellt:

- Frequenzdarstellungsbereich:
 - Der Frequenzdarstellungsbereich muss mindestens alle zu betrachtenden Kanäle umfassen.

- Bei der Messung der Kanalleistung wird als Span die zweifache Kanalbandbreite eingestellt.
- Die Einstellung des Spans bei der Nachbarkanalleistungsmessung ist abhängig vom Kanalabstand und der Kanalbandbreite des vom Übertragungskanal am weitesten entfernten Nachbarkanals ADJ, ALT1 oder ALT2.
- Auflösesebandbreite $RBW \leq 1/40$ der Kanalbandbreite
- Videobandbreite $VBW \geq 3 \times RBW$.
- Detektor RMS-Detektor

Die Trace-Mathematik und die Trace-Mittelung werden ausgeschaltet.

Der Referenzpegel wird durch *ADJUST SETTINGS* nicht beeinflusst. Er ist durch *ADJUST REF LVL* separat einzustellen.

Die Anpassung erfolgt einmalig; im Bedarfsfall können die Geräteeinstellungen anschließend wieder verändert werden.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:POW:ACH:PRES ACP|CPOW|OBW`

Bei manueller Einstellung der Messparameter abweichend von der mit *ADJUST SETTINGS* vorgenommenen ist für die verschiedenen Parameter folgendes zu beachten:

Frequenzdarstellbereich

Die Frequenzdarstellbereich muss mindestens die zu messenden Kanäle umfassen. Bei Messung der Kanalleistung ist dies die Kanalbandbreite. Ist die Frequenzdarstellbreite im Vergleich zum betrachteten Frequenzausschnitt (bzw. zu den Frequenzausschnitten) groß, so stehen zur Messung nur noch wenige Punkte der Messkurve zur Verfügung.

Auflösebandbreite (RBW)

Um sowohl eine akzeptable Messgeschwindigkeit als auch die nötige Selektion (zur Unterdrückung von spektralen Anteilen außerhalb des zu messenden Kanals, insbesondere der Nachbarkanäle) sicherzustellen, darf die Auflösesebandbreite weder zu klein noch zu groß gewählt werden. Als Daumenregel ist die Auflösesebandbreite auf Werte zwischen 1 % und 4 % der Kanalbandbreite einzustellen. Die Auflösesebandbreite kann dann größer eingestellt werden, wenn das Spektrum innerhalb und um den zu messenden Kanal einen ebenen Verlauf hat.

Videobandbreite (VBW)

Für eine korrekte Leistungsmessung darf das Videosignal nicht bandbegrenzt werden. Eine Bandbegrenzung des logarithmischen Videosignals würde zu einer Mittelung führen und damit zu einer zu geringen Anzeige der Leistung (-2,51 dB bei sehr kleiner Videobandbreite). Die Videobandbreite muss daher mindestens das Dreifache der Auflösesebandbreite betragen. Softkey *ADJUST SETTINGS* stellt die Videobandbreite (VBW) in Abhängigkeit der Kanalbandbreite wie folgt ein:

$$VBW \geq 3 \times RBW$$

Detektor

Der Softkey *ADJUST SETTINGS* wählt den RMS-Detektor aus.

Der RMS-Detektor wird deshalb gewählt, weil er unabhängig von der Signalcharakteristik des zu messenden Signals immer korrekt die Leistung anzeigt. Prinzipiell wäre auch der Sample-Detektor möglich. Dieser führt aber aufgrund der begrenzten Anzahl von Trace-Pixels zur Berechnung der Leistung im Kanal zu instabileren Ergebnissen. Eine Mittelung, die oft zur Stabilisierung der Messergebnisse durchgeführt wird, resultiert in einer zu geringen Pegelanzeige und muss daher vermieden werden. Die Pegelminderanzeige ist abhängig von der Anzahl der Mittelungen und der Signalcharakteristik im zu messenden Kanal.

SWEEP TIME

Der Softkey *SWEEP TIME* aktiviert die Eingabe der Sweepzeit. Mit dem RMS-Detektor führt eine längere Sweepzeit zu stabileren Messergebnissen.

Diese Einstellung ist identisch zur Einstellung *SWEEP TIME MANUAL* im Menü *BW*.

Fernbedienungsbefehl: `SWE:TIM <value>`

NOISE CORR ON/OFF

Der Softkey *NOISE CORR ON/OFF* schaltet die Korrektur der Messergebnisse um das Eigenrauschen des Gerätes ein und erhöht dadurch die Messdynamik.

Beim Einschalten der Funktion wird zunächst eine Referenzmessung des Eigenrauschens des Gerätes vorgenommen. Die gemessene Rauschleistung wird anschließend von der Leistung im betrachteten Kanal subtrahiert. Das Eigenrauschen des Gerätes ist von der gewählten Mittenfrequenz, Auflösesebandbreite und PegelEinstellung abhängig. Daher wird die Korrektur bei jeder Veränderung dieser Einstellungen abgeschaltet, eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm.

Um die Korrektur des Eigenrauschens mit der geänderten Einstellung wieder einzuschalten muss der Softkey erneut gedrückt werden. Die Referenzmessung wird dann erneut durchgeführt.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:POW:NCOR ON | OFF`

FAST ACLR

Der Softkey *FAST ACLR* schaltet zwischen der Messung nach der IBW-Methode (*FAST ACLR OFF*) und der Messung im Zeitbereich (*FAST ACLR ON*) um.

Bei *FAST ACLR ON* erfolgt die Messung der Leistung in den verschiedenen Kanälen im Zeitbereich. Der Analysator stellt seine Mittenfrequenz der Reihe nach auf die verschiedenen Kanal-Mittenfrequenzen und misst dort die Leistung mit der eingestellten Messzeit (= Sweep Time/Anzahl der gemessenen Kanäle). Dabei werden automatisch die für den gewählten Standard und Frequenz-Offset geeigneten RBW-Filter verwendet. Zur korrekten Leistungsmessung wird der RMS-Detektor verwendet. Damit sind keinerlei Software-Korrekturfaktoren notwendig.

Die Messwertausgabe erfolgt in Tabellenform, wobei die Leistung im Nutzkanal in dBm und die Leistungen in den Nachbarkanälen in dBm (*ACLR ABS*) oder dB (*ACLR REL*) ausgegeben werden.

Die Wahl der Sweepzeit (= Messzeit) hängt ab von der gewünschten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. Je länger die Sweepzeit gewählt wird, desto reproduzierbarer werden die Messergebnisse, da die Leistungsmessung dann über eine längere Zeit

durchgeführt wird.

Als Faustformel kann für eine Reproduzierbarkeit von 0.5 dB (99 % der Messungen liegen innerhalb von 0.5 dB vom wahren Messwert) angenommen werden, dass ca. 500 unkorrelierte Messwerte notwendig sind (gilt für weißes Rauschen). Als unkorreliert werden die Messwerte angenommen, wenn deren zeitlicher Abstand dem Kehrwert der Messbandbreite entspricht ($=1/BW$).

Bei cdma2000 ist die Messbandbreite 10 kHz, d.h. Messwerte im Abstand von 10 μ s werden als unkorreliert angenommen. Für 500 Messwerte ist damit eine Messzeit (Sweepzeit) von 50 ms pro Kanal notwendig. Dies ist die Default-Sweepzeit, die der Analysator im gekoppelten Modus einstellt. Für 0.1 dB Reproduzierbarkeit (99 % der Messungen liegen innerhalb von 0.1 dB vom wahren Messwert) sind ca. 5000 Messwerte nötig, d. h. die Messzeit ist auf 500 ms zu erhöhen.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:HSP ON | OFF

DIAGRAM FULL SIZE

Der Softkey *DIAGRAM FULL SIZE* schaltet das Diagramm auf volle Bildschirmgröße um.

Fernbedienungsbefehl: --

ADJUST REF LVL

Der Softkey *ADJUST REF LVL* passt den Referenzpegel des Analysators an die gemessene Kanalleistung an. Damit wird sichergestellt, dass die Einstellungen der HF-Dämpfung und des Referenzpegels optimal an den Signalpegel angepasst werden, ohne dass der Analysator übersteuert wird oder die Dynamik durch zu geringen Signal-Rauschabstand eingeschränkt wird.

Da die Messbandbreite bei den Kanalleistungsmessungen deutlich geringer ist als die Signalbandbreite, kann der Signalzweig übersteuert werden, obwohl sich die Messkurve noch deutlich unterhalb des Referenzpegels befindet

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:PRES:RLEV

ACLR LIMIT CHECK

Softkey *ACLR LIMIT CHECK* schaltet die Grenzwertüberprüfung der ACLR-Messung ein bzw. aus.

Fernbedienungsbefehl: CALC:LIM:ACP ON
 CALC:LIM:ACP:ACH:RES?
 CALC:LIM:ACP:ALT1..11:RES?

EDIT ACLR LIMIT

Die Grundeinstellung der Grenzwerte wird beim Betreten der Nachbarkanalleistungsmessung abhängig von der gewählten Band Klasse (siehe Softkey BAND CLASS) wie in den Tabellen aus Seite 23 definiert. Ebenso bei einem Wechsel der Band Klasse werden die Werte aus diesen Tabellen restauriert. Nach Wahl der Band Klasse kann in der ACLR Messung aber über den Softkey *EDIT ACLR LIMITS* eine Tabelle geöffnet werden, in denen Grenzwerte für die ACLR-Messung verändert werden können.

ACP LIMITS				
CHAN	RELATIVE LIMIT CHECK		ABSOLUTE LIMIT CHECK	
	VALUE	ON	VALUE	ON
ADJ	-42 dBc	*	-70.2 dBm	*
ALT1	-54 dBc	*	-70.2 dBm	*
ALT2	-54 dBc	*	-70.2 dBm	*

Folgende Regeln gelten für die Grenzwerte:

- Für jeden der Nachbarkanäle kann ein eigener Grenzwert bestimmt werden. Der Grenzwert gilt für den unteren und den oberen Nachbarkanal gleichzeitig.
- Es kann ein relativer Grenzwert und/oder ein absoluter Grenzwert definiert werden. Die Überprüfung beider Grenzwerte kann unabhängig voneinander aktiviert werden.
- Die Einhaltung der aktiven Grenzwerte wird unabhängig davon geprüft, ob die Grenzwerte absolut oder relativ sind und ob die Messung selbst in absoluten Pegeln oder relativen Pegelabständen durchgeführt wird. Sind beide Überprüfungen aktiv und ist der höhere von beiden Grenzwerten überschritten, so wird der betroffene Messwert gekennzeichnet.



Messwerte, die den Grenzwert verletzen, werden mit einem vorangestellten Stern und roter Schrift gekennzeichnet.

```

Fernbedienungsbefehl:  CALC:LIM:ACP ON
                        CALC:LIM:ACP:ACH 0dB,0dB
                        CALC:LIM:ACP:ACH:STAT ON |OFF
                        CALC:LIM:ACP:ACH:ABS -10dBm,-10dBm
                        CALC:LIM:ACP:ACH:ABS:STAT ON
                        CALC:LIM:ACP:ALT1 0dB,0dB
                        CALC:LIM:ACP:ALT1:STAT ON
                        CALC:LIM:ACP:ALT1:ABS -10dBm,-10dBm
                        CALC:LIM:ACP:ALT1:ABS:STAT ON
                        CALC:LIM:ACP:ALT2..11 0dB,0dB
                        CALC:LIM:ACP:ALT2..11:STAT ON
                        CALC:LIM:ACP:ALT2..11:ABS -10dBm,-10dBm
                        CALC:LIM:ACP:ALT2..11:ABS:STAT ON
  
```

CHANNEL BANDWIDTH

Der Softkey *CHANNEL BANDWIDTH* aktiviert die Eingabe der Kanalbandbreite für den Übertragungskanal.

Die Nutzkanalbandbreite ist in der Regel durch das Übertragungsverfahren festgelegt. Bei cdma2000 wird in der Grundeinstellung mit einer Kanalbandbreite von 1.2288 MHz gemessen.

Bei Messung nach der IBW-Methode (*FAST ACLR OFF*) wird die Kanalbandbreite am Bildschirm durch zwei senkrechte Linien links und rechts von der Mitte des Bildschirms dargestellt. Damit kann visuell überprüft werden, ob sich die gesamte Leistung des zu messenden Signals innerhalb der gewählten Kanalbandbreite befindet.

Bei der Messung nach der Zeitbereichsmethode (*FAST ACLR ON*) erfolgt die Messung im Zero Span, Die Kanalgrenzen werden hier nicht gekennzeichnet. Für die Eingabe der

Kanalbandbreite bietet der Analysator alle verfügbaren Kanalfilter zur Auswahl an. Davon abweichende Kanalbandbreiten sind nicht einstellbar. Wenn abweichende Kanalbandbreiten notwendig sind, ist die Messung nach der IBW-Methode durchzuführen.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:BWID 1.2288MHz

ADJ CHAN BANDWIDTH

Der Softkey *ADJ CHAN BANDWIDTH* öffnet eine Tabelle zum Festlegen der Kanalbandbreiten für die Nachbarkanäle.

ACP CHANNEL BW	
CHAN	BANDWIDTH
ADJ	30 kHz
ALT1	30 kHz
ALT2	30 kHz

Bei Messung nach der IBW-Methode (FAST ACLR OFF) sind die Bandbreiten der verschiedenen Nachbarkanäle numerisch einzugeben. Da häufig alle Nachbarkanäle die gleiche Bandbreite haben, werden mit der Eingabe der Nachbarkanalbandbreite (ADJ) auch die übrigen Kanäle Alt1 und Alt2 auf die Bandbreite des Nachbarkanals gesetzt. Damit muss bei gleichen Nachbarkanalbandbreiten nur ein Wert eingegeben werden. Ebenso wird mit den Alt2-Kanälen (Alternate Channel 2) bei der Eingabe der Bandbreite des Alt1-Kanals (Alternate Channel 1) verfahren.



Die Bandbreiten können unabhängig voneinander eingestellt werden, indem man die Tabelle von oben nach unten überschreibt.

Bei der Messung im Zeitbereich (FAST ACLR ON) werden die Nachbarkanalbandbreiten aus der Liste der verfügbaren Kanalfilter ausgewählt. Bei davon abweichenden Nachbarkanalbandbreiten ist die IBW-Methode zu verwenden.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:BWID:ACH 30kHz
 SENS:POW:ACH:BWID:ALT1 30kHz
 SENS:POW:ACH:BWID:ALT2 . . 11 30kHz

ADJ CHAN SPACING

Der Softkey *ADJ CHAN SPACING* öffnet eine Tabelle zum Festlegen der Kanalabstände.

CHANNEL SPACING	
CHAN	SPACING
ADJ	885 kHz
ALT1	1.98 MHz
ALT2	4.00 MHz

Da die Nachbarkanäle oft untereinander die gleichen Abstände haben, werden mit der Eingabe des Nachbarkanalabstands (ADJ) der Kanal ALT1 auf das Doppelte und der Kanal ALT2 auf das Dreifache des Kanalabstandes des Nachbarkanals gesetzt. Damit muss bei gleichen Kanalabständen nur ein Wert eingegeben werden. Analog wird mit den Alt2-Kanälen bei der Eingabe der Bandbreite des Alt1-Kanals verfahren.



Die Kanalabstände können unabhängig voneinander eingestellt werden, indem man die Tabelle von oben nach unten überschreibt.

```
Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:SPAC:ACH 750kHz
                      SENS:POW:ACH:SPAC:ALT1 1.98MHz
                      SENS:POW:ACH:SPAC:ALT2..11 4MHz
```

ACLR ABS/REL

Der Softkey *ACLR ABS/REL* (Channel Power Absolute/Relative) schaltet zwischen absoluter und relativer Messung der Leistung im Kanal um.

ACLR ABS Der Absolutwert der Leistung im Übertragungskanal und in den Nachbar-kanälen wird in der Einheit der Y-Achse angezeigt, z.B. in dBm, dB μ V.

ACLR REL Bei der Nachbarkanalleistungsmessung (*NO. OF ADJ CHAN* > 0) wird der Pegel der Nachbar Kanäle relativ zum Pegel des Übertragungskanals in dBc angezeigt.

Bei linearer Skalierung der Y-Achse wird die relative Leistung (CP/CP_{ref}) des neuen Kanals zum Referenzkanal angezeigt. Bei dB-Skalierung wird das logarithmische Verhältnis $10 \cdot \lg(CP/CP_{ref})$ angezeigt. Damit kann die relative Kanalleistungsmessung auch für universelle Nachbarkanalleistungsmessungen genutzt werden. Jeder Kanal wird dabei einzeln gemessen.

```
Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:MODE ABS
```

CHAN PWR / HZ

Der Softkey *CHAN PWR / HZ* schaltet zwischen der Messung der Gesamtleistung im Kanal und der Messung der Leistung im Kanal bezogen auf 1 Hz Bandbreite um.

Der Umrechnungsfaktor ist $10 \cdot \lg \frac{1}{\text{Channel} \cdot \text{Bandwidth}}$.

```
Fernbedienungsbefehl: CALC:MARK:FUNC:POW:RES:PHZ ON|OFF
```

POWER MODE

Das *POWER MODE* Untermenü erlaubt den Power Modus zwischen dem normalen (*CLEAR/WRITE*) und dem *MAX HOLD*-Modus umzuschalten. Im *CLEAR/WRITE* Modus werden die Kanalleistung und die Nachbarkanalleistungen direkt von der aktuellen Tracekurve ermittelt. Im *MAX HOLD*-Modus werden die Leistungen noch immer aus der aktuellen Tracekurve ermittelt, jedoch werden sie über einen Maximum Algorithmus mit dem vorangegangenen Wert verglichen. Der größere Wert bleibt erhalten.

```
Fernbedienungsbefehl: CALC:MARK:FUNC:POW:MODE WRIT|MAXH
```

6.3 Überprüfung der Signalleistung - SPECTRUM EM MASK

Taste *MEAS* oder Hotkey *MEAS*

SPECTRUM EM MASK

LIMIT LINE AUTO
LIMIT LINE USER
RESTORE STD LINES
LIST EVALUATION
ADJUST REF LVL
30kHz/1MHz TRANSITION

Der Softkey *SPECTRUM EM MASK* (Spectrum Emission Mask) startet die Bestimmung der Leistung des cdma2000-Signals in definierten Offsets vom Träger und vergleicht die Leistungen mit der von der cdma2000-Spezifikation vorgegebenen Spurious Emission Mask im trägernahen Bereich zwischen -4 MHz und 4 MHz.

Die Grenzen sind von der Einstellung der Band Klasse (Softkey *BAND CLASS*) abhängig.




Bild 6.3-1 Messung der Spectrum Emission Mask

Der Softkey aktiviert die Betriebsart SPECTRUM mit definierten Einstellungen:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden beim ersten Eintritt nach dem Preset nicht geändert:	
Pegelparameter	
Center Frequency + Frequency Offset	
Alle Triggereinstellungen	
ADJACENT CHAN POWER	ON

Überprüfung der Signalleistung - SPECTRUM EM MASK

ACP STANDARD	cdma2000 MC1
NO OF ADJ. CHANNELS	0
FREQUENCY SPAN	8 MHz
SWEEP TIME	100 ms
DETECTOR	RMS

Um angepasste Messparameter wieder herzustellen, werden folgende Parameter beim Verlassen abgespeichert und beim Wiedereintritt in diese Messung wieder eingestellt:

Pegelparameter
 RBW, VBW
 Sweepzeit
 SPAN

Ausgehend von dieser Einstellung kann der Analysator in vielen Funktionen, die er in der Betriebsart SPECTRUM bietet, bedient werden. Eingeschränkt ist die Änderung der RBW und der VBW, weil diese durch die Definition der Limits vorgegeben sind. Wird der Span über 8 MHz erweitert, schaltet der Analyzer automatisch für den Frequenzbereich ab 4 MHz vom Träger auf den 1 MHz Kanalfilter um.

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:MEAS:ESP

Ergebnisabfrage: CALC:LIM:FAIL?

Ergebnisabfrage der stärksten Verletzung: CALC:LIM:ESP:CHECK:X?
 CALC:LIM:ESP:CHECK:Y?

LIMIT LINE AUTO

Der Softkey *LIMIT LINE AUTO* wählt die zu überprüfende Grenzwertlinie automatisch nach Bestimmung der Leistung im Nutzkanal aus. Wird die Messung im *CONTINUOUS SWEEP* betrieben und ändert sich die Kanalleistung von Sweep zu Sweep, kann das in einer fortlaufenden Neuzeichnung der Grenzwertlinie resultieren.

Der Softkey ist beim Betreten der Spectrum-Emission-Mask-Messung aktiviert.

Fernbedienungsbefehl: CALC:LIM:ESP:MODE AUTO

Die Definition der Namen der Grenzwertlinien ist beim Softkey *LIMIT LINE USER* beschrieben.

Die relativen Grenzwertlinie sind relativ zur Leistung im Kanal (dBc). Sind für einen Frequenzbereich jeweils relative und absolute Grenzwerte definiert, so wird im LIMIT LINE AUTO-Modus die resultierende Linie nach dem "less stringent" also dem "weniger strengen" Kriterium zusammengefasst. Das bedeutet, da diese Grenzwertlinien vom Typ 'obere Grenzwertlinie' sind, dass die im Pegel höhere Grenze zum Vergleich herangezogen wird.



Für Grenzwerte, die im Standard nicht bei 30 kHz oder 1 MHz Bandbreite angegeben sind, wird die Grenze um $10 \log \text{RBW} - 10 \log 30 \text{ kHz}$ korrigiert.

Überprüfung der Signalleistung - SPECTRUM EM MASK

Die Band Klassen 0, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 haben im Prinzip die gleichen Frequenzstützstellen. Für Band Klasse 3, 7 und 10 existieren geringfügige Modifikationen, weshalb sie getrennt definiert sind.

Tabelle 12 Band Klassen 0, 2, 5, 9, 11, 12

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KM0_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KM0_A.LIM	RBW
-4.00 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+4.00 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz

Tabelle 13 Band Klassen 3

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KM3_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KM3_A.LIM	RBW
-4.00 MHz	-54 dBc		30 kHz
-1.98 MHz	-54 dBc	+200 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-54 dBc	+200 dBm	30 kHz
+4.00 MHz	-54 dBc		30 kHz

Tabelle 14 Band Klassen 7

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KM7_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KM7_A.LIM	RBW
-4.00 MHz		-28.2 dBm	30 kHz
-2.25 MHz	+200 dBc	-28.2 dBm	30 kHz
-2.25 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+2.25 MHz	-54 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+2.25 MHz	+200 dBc	-28.2 dBm	30 kHz
+4.00 MHz		-28.2 dBm	30 kHz

Tabelle 15 Band Klassen 10

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KMX_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KMX_A.LIM	RBW
-4.00 MHz		-13 dBm	30 kHz
-1.25 MHz	+200 dBc	-13 dBm	30 kHz
-1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+885 kHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.25 MHz	+200 dBc	-13 dBm	30 kHz
+4.00 MHz		-13 dBm	30 kHz

Die Limits für die Band Klassen 1, 4, 8, 14, 15 sind durch eigene Grenzen definiert. Hierbei ist vor allem die Frequenzgrenze zum Träger nicht auf 885 kHz sondern auf 1.25 MHz definiert.

Tabelle 16 Band Klassen 1, 4, 8, 14, 15

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KM1_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KM1_A.LIM	RBW
-4.00 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+4.00 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz

Die Limits für die Band Klasse 6 leiten sich aus den Limits der Band-Klassen 1, 4, 8 ab. Unterschiedlich ist die zusätzlich RBW Umschaltung innerhalb der ± 4 MHz. Für die 1 MHz Segmente wird der 1 MHz Kanalfilter verwendet - in der Tabelle grau schattiert. Der Frequenzbereich teilt sich in 3 Teilsegmente auf. Die Sweepzeit des Benutzers teilt sich dann wie folgt auf die Segmente auf (k = Filter-Sweepgeschwindigkeitsfaktor):

Segment1: -4.00 ... -2.25 MHz RBW = 1 MHz $k = 850$ $SWT1 = SWT * 1/10$
 Segment2: -2.25 ... +2.25 MHz RBW = 30 kHz $k = 2.5$ $SWT2 = SWT * 8/10$
 Segment3: +2.25 ... 4.00 MHz RBW = 1 MHz $k = 850$ $SWT3 = SWT * 1/10$

Für größere Spans wird die Sweepzeit so angepasst, dass die drei Bereiche mit gleichbleibenden Filter-Sweepgeschwindigkeitsfaktor k gesweept werden.

Eine weitere Unterscheidung bei der Band Klasse 6 ist der Gradient zwischen 2.25 MHz und 4.00 MHz.

Tabelle 17 Band Klassen 6

Offset Frequenz	relativer Grenzwert C2KM6_R.LIM	absoluter Grenzwert C2KM6_A.LIM	RBW
-4.00 MHz		-14.75 dBm	1 MHz
-2.25 MHz	+200 dBc	-13 dBm	1 MHz
-2.25 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
-1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.25 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-42 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+1.98 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+2.25 MHz	-50 dBc	-70.2 dBm	30 kHz
+2.25 MHz	+200 dBc	-13 dBm	1 MHz
+4.00 MHz		-14.75 dBm	1 MHz

LIMIT LINE USER

Der Softkey *LIMIT LINE USER* aktiviert die Eingabe benutzerdefinierter Grenzwertlinien. Der Softkey öffnet die Menüs des Limit-Line-Editors, die aus dem Grundgerät bekannt sind. Die vom Benutzer erstellten Grenzwertlinien werden in die Tabelle für *LIMIT LINE MANUAL* mit aufgenommen.

Folgende Einstellungen der Grenzwertlinien sind für Mobilstationstests sinnvoll:

Trace 1, Domain Frequency , X-Scaling relative, Y-Scaling absolute, Spacing linear, Unit dBm.

Im Unterschied zu den bei Auslieferung des Analysators auf dem Gerät vordefinierten Grenzwertlinien, die den Standard-Vorgaben entsprechen, kann die vom Benutzer spezifizierte Grenzwertlinie für den gesamten Frequenzbereich nur entweder relativ (bezogen auf den Referenzpegel) oder absolut angegeben werden. Die ausgelieferten Grenzwertlinien des AUTO Modes können auch ausgewählt werden. Die Namen sind in den vorangestellten Tabellen neben dem Typ mit angegeben und sind wie folgt definiert:

- Standard in 3 Zeichen
- Link Direction M für Mobilstation
- Bandklasse, bei mehreren Bandklassen wird die kleinste Ziffer verwendet
- Leistungsklasse A, B, C, _ wobei A die höchste Leistungsklasse ist und bei keiner Leistungsklassenabhängigkeit verwendet wird.
- Typunterscheidung: A für absolut und R für relativ

Beispiel für cdma2000 Band Klasse 0, 2, 5, 9, 11-12:

```
C2K      : cdma2000
M        : Mobilstation
0        : kleinste der Band Klassen 0,2,5,9,11-12
_        : Platzhalter für Leistungsklassen
R        : relative Line
=====
C2KM0_R
```

Die Limitline-Namen sind in den Tabellen neben dem Typ mit angegeben.

Fernbedienungsbefehl: siehe Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbefehle

RESTORE STD LINES

Der Softkey *RESTORE STD LINES* setzt die im Standard definierten Limit Lines wieder in den Auslieferungszustand zurück. Dadurch kann eine versehentliche Überschreitung der Standard-Lines rückgängig gemacht werden.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:LIM:ESP:REST`

LIST EVALUATION

Der Softkey *LIST EVALUATION* rekonfiguriert die SEM-Ausgabe so, dass sie in einer zweigeteilten Darstellung (Split Screen) ausgegeben wird. In der oberen Hälfte wird die Trace mit Grenzwertlinie angezeigt. In der unteren Hälfte wird die Spitzenwertliste angezeigt. Für jeden Bereich der vom Standard definierten Spektrumsemission ist der Spitzenwert aufgeführt. Für jeden Spitzenwert wird die Frequenz, die absolute Leistung, die relative Leistung zur Kanalleistung und das Delta-Limit zur Grenzwertlinie angezeigt. Solange das Delta-Limit negativ ist, liegt der Spitzenwert unter der Grenzwertlinie. Ein positives Delta gibt einen FAILED-Wert an. Die Ergebnisse werden rot markiert und ein Sternchen erscheint am Ende der Zeile, um den Fail-Wert auf einem Schwarz-Weiß-Ausdruck kenntlich zu machen.

Wenn die Listenauswertung aktiv ist, ist die Listenfunktion des Spitzenwerts nicht verfügbar.

Fernbedienungsbefehl: `CALC1:PEAK:AUTO ON | OFF`

ADJUST REF LVL

Der Softkey *ADJUST REF LVL* passt den Referenzpegel des Analysators an die gemessene Gesamtleistung des Signals an. Der Softkey wird aktiv, nachdem der erste Sweep mit der Messung der belegten Bandbreite beendet und damit die Gesamtleistung des Signals bekannt ist.

Durch Anpassung des Referenzpegels wird sichergestellt, dass der Signalzweig des Analysators nicht übersteuert wird und die Messdynamik durch einen zu niedrigen Referenzpegel nicht eingeschränkt wird.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:POW:ACH:PRES:RLEV`

30kHz/1MHz TRANSITION

Der Softkey *30kHz/1MHz TRANSITION* bestimmt die Offset Frequenz bei der die Auflösungsbandbreite zwischen 30 kHz und 1 MHz umgeschaltet wird.

Der Standardwert hängt von der Bandklasse ab, siehe obige Tabellen. Bei Mehrträgersystemen kann dieser Wert erweitert werden. Benutzerspezifische Grenzwertlinien sollten dann definiert und verwendet werden.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:LIM:ESP:TRAN <numeric value>`

6.4 Messung der vom Signal belegten Bandbreite - OCCUPIED BANDWIDTH

Taste *MEAS* oder Hotkey *MEAS*

OCCUPIED BANDWIDTH

Der Softkey *OCCUPIED BANDWIDTH* aktiviert eine Messung der vom Signal belegten Bandbreite.

% POWER BANDWIDTH
ADJUST SETTINGS
ADJUST REF LVL

Bei dieser Messung wird die Bandbreite bestimmt, in der - im Grundzustand -99 % der Signalleistung zu finden sind. Der prozentuale Anteil der Signalleistung, der in die Bandbreitenmessung einbezogen werden soll, kann verändert werden. Die Bandbreite sowie die Eckfrequenzen für die Messung werden im Marker-Info-Feld in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt.




Bild 2 Messung der belegten Bandbreite

Der Softkey aktiviert die Betriebsart SPECTRUM mit definierten Einstellungen:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden beim ersten Eintritt nach dem Preset nicht geändert:	
Pegelparameter	
Center Frequency + Frequency Offset	
Alle Triggereinstellungen	
OCCUPIED BANDWIDTH	ON
FREQUENCY SPAN	4.2 MHz
SWEEP TIME	100 ms
RBW	30 kHz

Messung der vom Signal belegten Bandbreite - OCCUPIED BANDWIDTH

VBW	300 kHz
DETECTOR	RMS

Um angepasste Messparameter wieder herzustellen, werden folgende Parameter beim Verlassen abgespeichert und beim Wiedereintritt in diese Messung wieder eingestellt:

Pegelparameter
RBW, VBW
Sweepzeit
SPAN

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:MEAS OBAN

Ergebnisabfrage: CALC:MARK:FUNC:POW:RES? OBAN

% POWER BANDWIDTH

Der Softkey *% POWER BANDWIDTH* öffnet ein Feld zur Eingabe des prozentualen Anteils der Leistung bezogen auf die Gesamtleistung im dargestellten Frequenzbereich, durch welche die belegte Bandbreite definiert ist (prozentualer Anteil an der Gesamtleistung). Der zulässige Wertebereich ist 10 % - 99,9 %.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:BWID 99PCT

ADJUST SETTINGS

Der Softkey *ADJUST SETTINGS* passt die Geräteeinstellungen des Analysators an die spezifizierte Kanalbandbreite für die Messung der belegten Bandbreite an.

Alle zur Leistungsmessung innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (Kanalbandbreite) relevanten Einstellungen des Analysators wie:

- Frequenzdarstellbereich $3 \times$ Kanalbreite
- Auflösebandbreite $RBW \leq 1/40$ der Kanalbandbreite.
- Videobandbreite $VBW \geq 3 \times RBW$.
- Detektor RMS

werden optimal eingestellt.

Der Referenzpegel wird durch *ADJUST SETTINGS* nicht beeinflusst. Er ist für optimale Messdynamik so einzustellen, dass sich das Signalmaximum in der Nähe des Referenzpegels befindet.

Die Anpassung erfolgt einmalig, im Bedarfsfall können die Geräteeinstellungen anschließend auch wieder verändert werden.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:PRES OBW

ADJUST REF LVL

Der Softkey *ADJUST REF LVL* passt den Referenzpegel des Analysators an die gemessene Gesamtleistung des Signals an.

Der Softkey wird aktiv, nachdem der erste Sweep mit der Messung der belegten Bandbreite beendet und damit die Gesamtleistung des Signals bekannt ist. Durch Anpassung des Referenzpegels wird sichergestellt, dass der Signalzweig des Analysators nicht übersteuert wird und die Messdynamik durch einen zu niedrigen Referenzpegel nicht eingeschränkt wird.

Da die Messbandbreite bei den Kanalleistungsmessungen deutlich geringer ist als die

Signalbandbreite, kann der Signalzweig übersteuert werden, obwohl sich die Messkurve noch deutlich unterhalb des Referenzpegels befindet. Wenn die gemessene Kanalleistung gleich dem Referenzpegel ist, wird der Signalzweig nicht übersteuert.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:PRES:RLEV

6.5 Signalstatistik

Taste *MEAS* oder Hotkey *MEAS*

SIGNAL STATISTIC

APD ON/OFF	
CCDF ON/OFF	
PERCENT MARKER	
NO OF SAMPLES	
SCALING	
	X-AXIS REF LEVEL
	X-AXIS RANGE
	Y-AXIS MAX VALUE
	Y-AXIS MIN VALUE
	ADJUST SETTINGS
	DEFAULT SETTINGS
CONT MEAS	
SINGLE MEAS	

Der Softkey *STATISTICS* startet eine Messung der Verteilungsfunktion der Signalamplituden (Complementary Cumulative Distribution Function). Die Messung kann mit Hilfe der Softkeys des Menüs auf Amplitude Power Distribution (APD) umgeschaltet werden.

Für diese Messung wird kontinuierlich ein Signalausschnitt einer einstellbaren Länge im Zero-Span aufgezeichnet und die Verteilung der Signalamplituden ausgewertet. Die Aufnahme-Länge sowie der Darstellbereich der CCDF können mit Hilfe der Softkeys des Menüs eingestellt werden. Die Amplitudenverteilung wird logarithmisch in Prozent der Überschreitung eines bestimmten Pegels aufgetragen, beginnend beim Mittelwert der Signalamplituden.

Zusätzlich wird der Crest-Faktor, also die Differenz zwischen Maximalwert und Mittelwert der Leistung in dB ausgegeben.




Bild 3 CCDF des cdma2000-Signals

Der Softkey aktiviert die Betriebsart SPECTRUM mit vordefinierten Einstellungen:

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden nicht geändert, so dass die Anpassung an das Messobjekt erhalten bleibt: Reference Level + Rev Level Offset Center Frequency + Frequency Offset Input Attenuation + Mixer Level Alle Triggereinstellungen	
CCDF	ON
RBW	10 MHz
DETECTOR	SAMPLE

Ausgehend von dieser Einstellung kann der Analysator in allen Funktionen, die er in der Betriebsart SPECTRUM bietet, bedient werden, d.h. alle Messparameter können an die Erfordernisse der spezifischen Messung angepasst werden.

Um angepasste Messparameter wieder herzustellen, werden folgende Parameter beim Verlassen abgespeichert und beim <u>Wiedereintritt</u> in diese Messung wieder eingestellt: Pegelparameter RBW NO OF SAMPLES	
---	--

Fernbedienungsbefehl: CONFigure:CDPower:MEASurement CCDF
 oder
 CALCulate:STATistics:CCDF ON

Ergebnisabfrage: CALC:MARKer:X?
 CALC:STAT:RES? MEAN | PEAK | CFA | ALL

- MEAN mittlere (RMS) im Beobachtungszeitraum gemessene Leistung in dBm
- PEAK im Beobachtungszeitraum gemessene Spitzenleistung in dBm
- CFAC ermittelter CREST-Faktor (= Verhältnis von Spitzenleistung zu mittlerer Leistung) in dB

ALL Ergebnisse aller drei genannten Messungen, durch Komma getrennt: <mean pow>, <peak pow>, <crest factor>

APD ON/OFF

Der Softkey *APD ON/OFF* schaltet die Amplituden-Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion ein.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:STAT:APD ON`

CCDF ON/OFF

Der Softkey *CCDF ON/OFF* schaltet die komplementäre Verteilungsfunktion (Complementary Cumulative Distribution Function) ein.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:STAT:CCDF ON`

PERCENT MARKER

Bei aktiver CCDF-Funktion erlaubt der Softkey *PERCENT MARKER* die Positionierung von Marker 1 durch Eingabe einer gesuchten Wahrscheinlichkeit. Damit lässt sich auf einfache Weise die Leistung ermitteln, die mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit überschritten wird.

Ist Marker 1 ausgeschaltet, so wird er automatisch eingeschaltet.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:MARK:Y:PERC 0...100%`

NO OF SAMPLES

Der Softkey *NO OF SAMPLES* stellt die Anzahl der Leistungsmesswerte ein, die für die Verteilungsmessfunktion zu berücksichtigen sind.



Die Gesamtmesszeit wird sowohl von der gewählten Anzahl der Messungen als auch von der für die Messung gewählten Auflösungsbreite beeinflusst, da sich die Auflösungsbreite direkt auf die Messgeschwindigkeit auswirkt.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:STAT:NSAM <value>`

SCALING

X-AXIS REF LEVEL
X-AXIS RANGE
Y-AXIS MAX VALUE
Y-AXIS MIN VALUE
ADJUST SETTINGS
DEFAULT SETTINGS

Der Softkey *SCALING* öffnet ein Menü, in dem die Skalierungsparameter für die X- und die Y-Achse geändert werden können.

X-AXIS REF LEVEL

Der Softkey *X-AXIS REF LEVEL* ändert die Pegelinstellungen des Geräts und stellt die zu messende maximale Leistung ein.

Die Funktion ist identisch mit der des Softkeys *REF LEVEL* im Menü *AMPT*.

Für die *APD*-Funktion wird dieser Wert am rechten Diagrammrand angezeigt. Für die *CCDF*-Funktion wird dieser Wert nicht direkt im Diagramm dargestellt, weil die X-Achse relativ zur gemessenen *MEAN POWER* skaliert ist.

Fernbedienungsbehehl: `CALC:STAT:SCAL:X:RLEV <value>`

X-AXIS RANGE

Der Softkey *X-AXIS RANGE* ändert den Pegelbereich, der von der gewählten Verteilungsmessfunktion zu erfassen ist.

Die Funktion ist identisch mit der des Softkeys *RANGE LOG MANUAL* im Menü *AMPT*.

Fernbedienungsbehehl: `CALC:STAT:SCAL:X:RANG <value>`

Y-UNIT %/ABS

Der Softkey *Y-UNIT %/ABS* schaltet die Skalierung der Y-Achse zwischen Prozent und Absolut um. Die Grundeinstellung ist Absolut.

Fernbedienungsbehehl: `CALC:STAT:SCAL:Y:UNIT PCT | ABS`

Y-AXIS MAX VALUE

Der Softkey *Y-AXIS MAX VALUE* legt die obere Grenze des dargestellten Wahrscheinlichkeitsbereichs fest.

Die Werte auf der Y-Achse sind normalisiert, d.h. der Maximalwert ist 1.0. Da die Y-Achse logarithmisch skaliert ist, muss der Abstand zwischen Maximal- und Minimalwert mindestens eine Dekade betragen.

Fernbedienungsbehehl: `CALC:STAT:SCAL:Y:UPP <value>`

Y-AXIS MIN VALUE

Der Softkey *Y-AXIS MIN VALUE* legt die untere Grenze des dargestellten Wahrscheinlichkeitsbereichs fest.

Da die Y-Achse logarithmisch skaliert ist, muss der Abstand zwischen Maximal- und Minimalwert mindestens eine Dekade betragen. Zulässiger Wertebereich $0 < \text{Wert} < 1$.

Fernbedienungsbehehl: `CALC:STAT:SCAL:Y:LOW <value>`

ADJUST SETTINGS

Der Softkey *ADJUST SETTINGS* optimiert die Pegelinstellungen des Analysators entsprechend der gemessenen Spitzenleistung zur Erzielung der maximalen Empfindlichkeit des Geräts.

Der Pegelbereich wird für die APD-Messung entsprechend der gemessenen Differenz zwischen dem Spitzenwert und dem Minimalwert der Leistung und für die CCDF-Messung zwischen dem Spitzenwert und dem Mittelwert der Leistung eingestellt, um die maximale Leistungsauflösung zu erzielen.

Zusätzlich wird die Wahrscheinlichkeitsskala der gewählten Anzahl von Messwerten angepasst.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:STAT:SCAL:AUTO ONCE`

DEFAULT SETTINGS

Der Softkey *DEFAULT SETTINGS* setzt die Skalierung der X- und der Y-Achse auf die voreingestellten (PRESET) Werte zurück.

X	Achse Referenzpegel:	-20 dBm
X	Achsenbereich für APD:	100 dB
X	Achsenbereich für CCDF:	20 dB
Y	Achse obere Grenze:	1.0
Y	Achse untere Grenze:	1E6

Fernbedienungsbefehl: `CALC:STAT:PRES`

CONT MEAS

Der Softkey *CONT MEAS* startet die Aufnahme neuer Messdatenreihen und die Berechnung der APD- oder CCDF-Kurve, je nach gewählter Messfunktion. Die nächste Messung wird automatisch gestartet sobald die angezeigte Anzahl der Messwerte erreicht wurde ("CONTinuous MEASurement").

Fernbedienungsbefehl: `INIT:CONT ON;`
`INIT:IMM`

SINGLE MEAS

Der Softkey *SINGLE MEAS* startet die Aufnahme einer neuen Messdatenreihe und die Berechnung der APD- oder CCDF-Kurve, je nach gewählter Messfunktion. Die Messung endet nach Erreichen der angezeigten Anzahl von Messwerten.

Fernbedienungsbefehl: `NIT:CONT OFF;`
`INIT:IMM`

6.6 Code-Domain-Messungen an cdma2000-Signalen

Die Applikations-Firmware R&S FS-K83 stellt einen Code-Domain-Analyzer zur Verfügung. Mit dessen Hilfe können die in der cdma2000-Spezifikation geforderten Messungen bezüglich der Leistung der einzelnen Codes bzw. Code-Kanäle (gebündelte Codes) durchgeführt werden. Zusätzlich werden die Modulationsqualität (EVM und RHO-Faktor), Frequenzfehler und Trigger-to-Frame-Zeit, sowie Peak-Code-Domain-Error ermittelt. Auch Constellation-Auswertungen und Bitstream-Auswertungen stehen zur Verfügung. Die Berechnung von Timing- und Phasen-Offset der Kanäle zum Piloten ist zuschaltbar (siehe Softkey *TIME/PHASE*). Die Beobachtungszeitdauer ist in Vielfachen der Power-Control-Group (PCG) über den Softkey *CAPTURE LENGTH* einstellbar.

Grundsätzlich lassen sich für die Auswertungen folgende Ergebnisklassen unterscheiden:

- Ergebnisse, die das Gesamtsignal über die gesamte Beobachtungszeitdauer (alle PCGs) berücksichtigen
- Ergebnisse, die das Gesamtsignal über eine Power-Control-Group (PCG) berücksichtigen
- Ergebnisse, die einen Kanal über die gesamte Beobachtungszeitdauer (alle PCGs) berücksichtigen
- Ergebnisse, die einen Kanal über eine Power-Control-Group (PCG) berücksichtigen

Die Auswertungen des Code-Domain-Analyzers werden im Split Screen vorgenommen. Hierbei ist der Bildschirm in 2 Hälften unterteilt.

Im oberen Screen (Screen A) werden Auswertungen angezeigt, welche über die Codes variieren. Im unteren Screen (Screen B) werden alle anderen Auswertungen dargestellt.

Table 18 Übersicht über die Auswertungen

Auswertung im Screen A	Code Dimension		Time Dimension		Mapping
	Gesamtsignal	ein Kanal	alle PCGs	eine PCG	I oder Q oder Overview
Code-Domain-Power	✓			✓	I/Q/Overview
Code-Domain-Error-Power	✓			✓	I/Q/Overview
Kanaltabelle	✓			✓	nicht verwendet

Auswertung im Screen B	Gesamtsignal	ein Kanal	alle PCGs	eine PCG	I oder Q
Result Summary	✓		✓	✓	nicht verwendet
Power versus PCG		✓	✓		I/Q
Power versus Symbol		✓		✓	I/Q
Composite EVM (Modulation Accuracy)	✓		✓		nicht verwendet
Composite Constellation	✓			✓	nicht verwendet
Peak-Code-Domain-Error	✓		✓		I/Q
Symbol Constellation		✓		✓	I/Q
Symbol EVM		✓		✓	I/Q
Bitstream		✓		✓	I/Q

Abhängig von der Symbolrate eines Code-Kanals besitzt dieser einen unterschiedlichen Spreading-Faktor und eine unterschiedliche Anzahl an Symbolen pro Power-Control-Group. Der Zusammenhang ist in der folgenden Tabelle sichtbar.

Tabelle 19 Zusammenhang zwischen Symbolrate, Spreading-Faktor und Symbolanzahl

Datenrate [ksps]	Spreading-Faktor	Symbole pro PCG
19.2	64	24
38.4	32	48
76.8	16	96
153.6	8	192
307.2	4	384
614.4	2	768

Bei Auswertungen im unteren Screen, die auf der x-Achse Symbole aufgetragen haben, variiert die maximale Anzahl der Symbole abhängig von der Symbolrate des selektierten Code-Kanals.

Mit Hilfe des Softkey *SELECT CHANNEL* und *SELECT PCG* lässt sich der Code-Kanal und die Power-Control-Group (PCG) auswählen, zu der ein Ergebnis dargestellt werden soll. Es ist zum Beispiel der Code-Kanal 1.32 (Walsh Code Nummer 1 zum Spreading-Faktor 32) und die PCG 2 ausgewählt. Im Screen A ist die Auswertung Code-Domain-Power relativ und im Screen B die Symbol EVM Auswertung aktiv. Somit wird im Screen A die Code-Domain-Power Auswertung der PCG 2 dargestellt. Hierbei ist der Code-Kanal 1.32 selektiert in roter Farbe dargestellt. In der untern Bildschirmhälfte ist die Symbol EVM Auswertung des Code-Kanals 1.32 in der PCG 2 mit entsprechend 48 Werten zu sehen.

Der Code-Domain-Analyzer kann in zwei Modi betrieben werden. Im CODE CHAN AUTOSEARCH Modus führt er eine automatische Suche nach folgenden cdma2000 und 1xEV-DV Kanälen durch:

Tabelle 20 Kanäle im cdma2000 und 1xEV-DV System

Kanal	Abkürzung	Mapping	Kanalnummer und Spreading-Faktor
Reverse Pilot Channel	PICH	I	0.32
Enhanced Access Channel ¹	EACH	Q	2.8
Reverse Common Control Channel	CCCH	Q	2.8
Reverse Dedicated Control Channel	DCCH	I	8.16
Reverse Acknowledgment Channel (1xEV-DV)	ACKCH	Q	16.64
Reverse Channel Quality Indicator Channel ² (1xEV-DV)	CQICH	I/Q	12.16
Reverse Fundamental Channel	FCH	Q	4.16
Reverse Supplemental 1 Channel	S1CH	Q	1.2 oder 2.4

¹ Da der EACH das gleiche Mapping sowie die gleiche Kanalnummer und Spreading-Faktor wie der CCCH besitzt, können diese im CODE CHAN AUTOSEARCH nicht unterschieden werden. Es wird anstelle des EACH auch der CCCH ausgegeben.

² DER CQICH hat ein Mapping I, falls der FCH vorhanden ist, sonst wird er auf dem Q-Zweig ausgesendet

Reverse Supplemental 2 Channel	S2CH	I	2.4 oder 6.8
--------------------------------	------	---	--------------

Im anderen Modus CODE CHAN PREDEFINED wird dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, die aktiven Code-Kanäle im Signal über wähl- und editierbare Tabellen selbst bestimmen zu können. Die automatische Kanalsuche wird dann durch diese Benutzereingabe ersetzt.

6.6.1 Darstellung der Auswertungen - RESULTS

Hotkey *RESULTS* oder Hotkey *MEAS* und danach Softkey *CODE DOM ANALYZER*

CODE DOM POWER	
CODE DOM ERROR	
COMPOSITE EVM	
PEAK CODE DOMAIN ERR	
POWER VS HALF SLOT	
RESULT SUMMARY	
CHANNEL TABLE	
SYMBOL CONST	
SYMBOL EVM	
BITSTREAM	
COMPOSITE CONST	
POWER VS SYMBOL	
SELECT I/Q	
SELECT	
	CAPTURE LENGTH
	SET COUNT
	SET TO ANALYZE
	SELECT CHANNEL
	SELECT HALF SLOT
ADJUST REF LVL	

Der Hotkey *RESULTS* öffnet das Untermenü zur Auswahl der Auswertung. Im Hauptmenü werden dabei die wichtigsten Auswertungen für einen schnellen Zugriff angeboten, im Seitenmenüs stehen weiterführende Auswertungen zur Verfügung.



Um zum weiteren Seitenmenü zu gelangen muss zweimal der Hardkey NEXT gedrückt werden!

Folgende Auswertungen stehen zur Auswahl:

CODE DOM POWER	Code-Domain-Power-Auswertung, abhängig vom Softkey CODE PWR ABS/REL in relativer oder absoluter Skalierung
CODE DOM ERROR	Code-Domain-Error-Power-Auswertung
COMPOSITE EVM	quadratische Abweichung von Messsignal und idealem Referenzsignal
COMPOSITE CONST	Composite Constellation-Auswertung

RESULT SUMMARY	Tabellarische Ergebnisse
CHANNEL TABLE	Kanalbelegungstabelle
PEAK CODE DOMAIN ERR	Projektion des Fehlers zwischen dem Messsignal und dem idealen Referenzsignal auf den Spreading-Faktor des Kanaltyps und anschließende Summation über die Symbole jeder PCG des Differenzsignals
POWER VS CHIP	Leistung des Gesamtsignals einer PCG auf Chipebene
POWER VS SYMBOL	Leistung des gewählten Kanals und der gewählten PCG über alle Symbole
BITSTREAM	Darstellung der entschiedenen Bits
SYMBOL CONST	Symbol Constellation-Auswertung
SYMBOL EVM	Error Vector Magnitude-Auswertung

Der Softkey *SELECT I/Q* bestimmt, ob der I- oder Q-Zweig ausgewertet werden soll.

Über die Eingabe einer Kanal-Nummer (Softkey *SELECT CHANNEL*) kann ein Kanal für die Auswertungen *POWER VS PCG*, *SYMBOL CONST*, *SYMBOL EVM*, *BITSTREAM* und *POWER VS SYMBOL* selektiert werden

Über den Softkey *SELECT PCG* kann eine Power-Control-Group für die Auswertungen *CODE DOM POWER*, *CODE ERROR*, *CHANNEL TABLE*, *SYMB CONST*, *SYMBOL EVM*, *BITSTREAM*, *COMPOSITE CONST* und *POWER VS SYMBOL* selektiert werden.

Mit Hilfe von *ADJUST REF LVL* kann eine optimale Anpassung des Referenzpegels des Gerätes an den Signalpegel erreicht werden.

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden nicht geändert, so dass die Anpassung an das Messobjekt erhalten bleibt:

- Pegelparameter
- Center Frequency + Frequency Offset

Folgende benutzerspezifische Einstellungen werden wie folgt überführt:

Externer Triggerquellen bleibt erhalten, alle anderen Triggerquellen resultieren in den Free Run Modus. Zusätzliche Triggereinstellungen bleiben erhalten.

Um angepasste Pegelparameter wieder herzustellen, werden diese beim Verlassen des Code-Domain Analyzers abgespeichert und beim Wiedereintritt in dien Code-Domain-Analyzer wieder eingestellt.

Oberhalb des Diagramms werden die wichtigsten Messeinstellungen, die den Darstellungen zu Grunde liegen, zusammengefasst aufgeführt:

MS, 1X, C1 :CODE POWER	SR 38.4 ksp/s
	Chan 0.32
dB TOT	CF 1.85125 GHz PCG 2

Bild 4 Funktionsfelder der Diagramme

Dabei bedeuten:

- | | | |
|------------|--|---|
| 1. Spalte: | Mobilfunksystem (Mobilstation cdma2000 1X) | MS, 1X |
| | Band Klasse (Class 0-12) abgekürzt | z.B. C1 für 1900 MHz Band |
| | Name der gewählten Auswertung: (Leerzeile) | z.B. CODE POWER |
| | Einheit der y-Achse | z.B. dB TOT für relative zur Gesamtleistung |
| 2. Spalte: | (Leerzeile) | |

	(Leerzeile)		
	Mittenfrequenz des Signals:	z.B.	CF 1.85125 GHz
3. Spalte:	Symbolrate des ausgewählten Kanals :	z.B.	SR 38.4 ksps
	Walsh-Code und Spreading-Faktor des gewählten Kanals:	z.B.	Chan 0.32

CODE DOM POWER

Der Softkey *CODE DOM POWER* wählt die Auswertung der Code-Domain-Power (CDP) in relativer Skalierung aus.

Bei der Code-Domain-Power-Auswertung wird das Gesamtsignal über genau eine Power-Control-Group berücksichtigt. Die Leistungen der einzelnen Codes wird bestimmt und in einem Diagramm aufgetragen. Bei diesem Diagramm ist die x-Achse die Code Nummer und die y-Achse ist eine logarithmische Pegelachse. Die Anzahl der Codes auf der x-Achse, die dem Basis-Spreading-Faktor entspricht, kann über den Softkey *BASE SF 16/32/64* eingestellt werden. Die auszuwertende Power-Control-Group ist über den Softkey *SELECT PCG* einstellbar. Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.

Die Leistung wird in der Grundeinstellung auf die Gesamtleistung bezogen. Dieser Leistungsbezug wurde gewählt, da die Leistungsregelung immer alle Code-Kanälen inklusive dem Piloten betrifft. Der Leistungsbezug lässt sich mit Hilfe des Softkeys *POWER REF* auf die Leistung des Piloten umschalten, hiermit können die Leistungen der Code-Kanäle relativ zum Pilot untersucht werden. Eine Leistungsregelung führt dabei nicht zur Änderung dieser relativen Ergebnisse.

Neben diesen relativen Darstellungen gibt es auch die Möglichkeit der absoluten Leistungsangabe. Diese ist über den Softkey *CODE PWR ABS/REL* schaltbar. Die Einheit der y-Achse ist dementsprechend dBm bei absoluter, dB PICH bei relativer Auswertung bezüglich des Pilot und dB TOT bei relativer Auswertung bezüglich der Gesamtleistung.

Die Leistungen der aktiven und der nicht belegten Codes werden farblich unterschiedlich dargestellt. Zusätzlich können Codes mit Alias-Leistung auftreten. Hierbei enthält ein Code Leistungsanteile, die von einem höheren Spreading-Faktor als dem Basis-Spreading-Faktor herrühren.

Folgende Farbgebungen sind definiert:

- gelb aktiver Kanal
- cyan nicht belegter Code, werde auf I- noch Q-Zweig
- hellblau Alias-Leistung von höherem Spreading-Faktor
- hellgrün quasiinaktiv Code, der Code auf dem analysierten Zweig ist inaktiv, jedoch gehört der Code mit der gleichen Code Nummer auf dem anderen Zweig zu einem aktiven Kanal.



Liegt bei der Code-Domain-Power Auswertung Alias-Leistung vor, so soll der höchste Basis-Spreading-Faktor über den Softkey *BASE SF* eingestellt werden.

Als aktiv wird ein Kanal im Modus CODE CHAN AUTOSEARCH (automatischer Kanal-Such-Modus) dann bezeichnet, wenn die vom Benutzer eingegebene Mindestleistung (siehe Softkey INACT CHAN THRESHOLD) überschritten wird und ein ausreichendes Signal- zu Rauschverhältnis vorliegt. Im Modus CODE CHAN PREDEFINED wird jeder in der vom Benutzer definierten Kanaltabelle enthaltene Code-Kanal als aktiv gekennzeichnet.

Die Code-Domain-Power Auswertung unterstützt zwei Sortierordnungen: die Hadamard und die BitReverse-Ordnung. Bei der Hadamard-Ordnung werde die Codes aufsteigend sortiert dargestellt: 0.32, 1.32, 2.32, ..., 31.32. Für jeden Code wird die Leistung in diesem Code angezeigt. Existiert im Signal ein Code-Kanal der mehrere Codes überdeckt, wird die Einzelleistung der Codes dargestellt. Möchte man die Gesamtleistung dieses gebündelten Code-Kanals ablesen, verwendet man die BitReverse-Ordnung.




Bild 5 CDP-Diagramm in Hadamard-Ordnung

Bei der BitReverse-Ordnung ist die Sortierreihenfolge der Kanäle geändert, in dem man die Code-Nummer auf Bitebene von hinten nach vorne (reverse) interpretiert. Es ergibt sich damit folgende Code Reihenfolge bei Base-Spreading-Faktor 32: 0.32, 16.32, 8.32, ... 15.32, 31.32 (siehe Kapitel 9). Die Codes eines gebündelten Code-Kanals liegen nun nebeneinander und die Gesamtleistung des Code-Kanals wird angezeigt.




Bild 6 CDP-Diagramm in BitReverse-Ordnung für das gleiche Signal

Über die Eingabe einer Kanal-Nummer (siehe Softkey SELECT CHANNEL) kann ein Kanal für weiterführende Darstellungen markiert werden. Die Codes dieses Kanals werden in roter Farbe dargestellt.

Die Anwahl weiterführender Auswertungen (z.B. SYMBOL CONSTELLATION) für nicht belegte Codes ist möglich, aber nicht sinnvoll, da die Ergebnisse keine Gültigkeit besitzen.

Damit neben der getrennter Auswertung von I- und Q-Zweig auch ein Überblick über die zwei Code-Domain-Power-Messungen möglich ist, gibt es im Menü SETTINGS den Softkey CODE DOM OVERVIEW mit dem in den Überblick-Modus umgeschaltet werden kann. Im Überblicksmodus wird im Screen A der I-Zweig und in Screen B der Q-Zweig zur Auswertung gebracht.




Bild 7 CDP-Diagramm in BitReverse-Ordnung im Überblicksmodus

Fernbedienungsbefehl: CALC1:FEED XPOW:CDP:RAT (relative)
 CALC1:FEED XPOW:CDP (absolute)

CODE DOM ERROR

Der Softkey *CODE DOM ERROR* selektiert die Auswertung der Code-Domain-Error-Power (CDEP).

Die Code-Domain-Error-Power Messung gibt die Differenz der Leistungen zwischen gemessenen und ideal erzeugtem Referenzsignal für jeden Code in dB aus. Da es sich um eine Fehlerleistung handelt, können mit dieser Auswertung auf einen Blick aktive und inaktive Kanäle gemeinsam beurteilt werden.

Bei der Code-Domain-Error-Power Auswertung wird das Gesamtsignal über genau eine Power-Control-Group berücksichtigt und die Fehlerleistungen der einzelnen Codes bestimmt und in einem Diagramm aufgetragen. Bei diesem Diagramm ist die x-Achse die Code Nummer und die y-Achse ist eine logarithmische Pegelachse in der Einheit dB. Die Anzahl der Codes auf der x-Achse, die dem Basis-Spreading-Faktor

entspricht, kann über den Softkey *BASE SF 16/32/64* eingestellt werden. Die auszuwertende Power-Control-Group ist über den Softkey *SELECT PCG* einstellbar. Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.

Die Leistungen der aktiven und der nicht belegten Codes werden farblich unterschiedlich dargestellt. Zusätzlich können Codes mit Alias-Leistung auftreten. Hierbei enthält ein Code Leistungsanteile, die von einem höheren Spreading-Faktor als dem Basis-Spreading-Faktor herrühren.

Folgende Farbgebungen sind definiert:

- gelb aktiver Kanal
- cyan nicht belegter Code, werde auf I- noch Q-Zweig
- hellblau Alias-Leistung von höherem Spreading-Faktor
- hellgrün quasiinaktiv Code, der Code auf dem analysierten Zweig ist inaktiv, jedoch gehört der Code mit der gleichen Code-Nummer auf dem anderen Zweig zu einem aktiven Kanal.



Liegt bei der Code-Domain-Power Auswertung Alias-Leistung vor, so soll der höchste Basis-Spreading-Faktor über den Softkey *BASE SF* eingestellt werden.

Als aktiv wird ein Kanal im Modus *CODE CHAN AUTOSEARCH* (automatischer Kanal-Such-Modus) dann bezeichnet, wenn die vom Benutzer eingegebene Mindestleistung (siehe Softkey *INACT CHAN THRESHOLD*) überschritten wird und ein ausreichendes Signal- zu Rauschverhältnis vorliegt. Im Modus *CODE CHAN PREDEFINED* wird jeder in der vom Benutzer definierten Kanaltabelle enthaltene Code-Kanal als aktiv gekennzeichnet.

Die Code-Domain-Error-Power Auswertung unterstützt zwei Sortierordnungen: die Hadamard und die BitReverse-Ordnung. Bei der Hadamard-Ordnung werde die Codes aufsteigend sortiert dargestellt: 0.32, 1.32, 2.32 ... 31.32. Für jeden Code wird die Leistung in diesem Code angezeigt.




Bild 8 CDEP-Diagramm in Hadamard-Ordnung

Bei der BitReverse-Ordnung ist die Sortierreihenfolge der Kanäle geändert, in dem man die Code Nummer auf Bitebene von hinten nach vorne (reverse) interpretiert. Es ergibt sich damit folgende Code Reihenfolge bei Base-Spreading-Faktor 32: 0.32, 16.32, 8.32, ..., 15.32, 31.32 (Siehe Kapitel 9). Bei der Code-Domain-Error-Power




Bild 10 Darstellung des Composite EVM für den Fall, dass alle im Signal enthaltenen Kanäle als aktiv erkannt wurden




Bild 11 Darstellung des Composite EVM für den Fall, dass ein Code-Kanal nicht als aktiv erkannt wurde

Analog zur Auswahl eines Code-Kanals im CDP- oder CDEP-Diagramm besteht im Composite EVM-Diagramm die Möglichkeit, eine PCG zu markieren. Die Markierung erfolgt durch Eingabe der PCG-Nummer (siehe Softkey *SELECT PCG*). Die gewählte PCG wird als roter Balken dargestellt.

Fernbedienungsbefehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:MACC

PEAK CODE DOMAIN ERR

Der Softkey PEAK CODE DOMAIN ERR selektiert die Auswertung Peak-Code-Domain-Error.

Bei der Peak-Code-Domain-Error-Messung erfolgt eine Projektion des Fehlers zwischen Messsignal und ideal generiertem Referenzsignal auf den Basis-Spreading-Faktor. Die Einheit auf der y-Achse ist dB. Die Auswahl des Basis-Spreading-Faktors erfolgt über den Softkey *BASE SF 16/32/64*. Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.

Das Messergebnis besteht aus einem numerischen Wert pro PCG für den Peak-Code-Domain-Error. Die Anzahl der PCGs ist über den Softkey *CAPTURE LENGTH* einstellbar. Demnach berücksichtigt die Peak-Code-Domain-Error Auswertung das Gesamtsignal über die gesamte Beobachtungszeitdauer.

Für die Erzeugung des idealen Referenzsignals für Peak-Code-Domain-Error werden nur die als aktiv erkannten Kanäle genutzt. Wenn ein belegter Code auf Grund geringer Leistung nicht als aktiv erkannt wird, ist die Differenz zwischen Mess- und Referenzsignal sehr hoch. Die R&S FS-K83 zeigt daher einen zu hohen Peak-Code-Domain-Error an (siehe Abbildung).




Bild 12 Peak-Code-Domain-Error für den Fall, dass alle im Signal enthaltenen Kanäle als aktiv erkannt wurden




Bild 13 Peak-Code-Domain-Error für den Fall eines nicht als aktiv erkannten Kanals

Analog zur Auswahl eines Code-Kanals im CDP- oder CDEP-Diagramm besteht im Peak-Code-Domain-Error-Diagramm die Möglichkeit, eine PCG zu markieren. Die Markierung erfolgt durch Eingabe der PCG-Nummer (siehe Softkey *SELECT PCG*). Die gewählte PCG wird als roter Balken dargestellt.

Fernbedienungsbehehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:ERR:PCD

POWER VS PCG

Der Softkey *POWER VS PCG* aktiviert die POWER versus Power-Control-Group (PCG) Auswertung.

Dabei erfolgt die Darstellung der absoluten Leistung für den gewählten Kanal für jede PCG gemittelt. Die Einheit auf der y-Achse ist dBm.

Das Messergebnis besteht aus einem numerischen Wert pro PCG für den Leistungswert. Die Anzahl der PCGs ist über den Softkey *CAPTURE LENGTH* einstellbar. Demnach berücksichtigt die POWER VS PCG Auswertung einen Code-Kanal über die gesamte Beobachtungszeitdauer.



Damit bei einem leistungsgeregelten Signal der Beginn einer Power-Control-Group immer korrekt detektiert wird, muss der externe Trigger verwendet werden!




Bild 14 Power versus PCG für einen belegten Kanal mit Leistungsregelung

Analog zur Auswahl eines Code-Kanals im CDP- oder CDEP-Diagramm besteht im Power versus PCG-Diagramm die Möglichkeit, eine PCG zu markieren. Die Markierung erfolgt durch Eingabe der PCG-Nummer (siehe Softkey *SELECT PCG*). Die gewählte PCG wird als roter Balken dargestellt.

Fernbedienungsbefehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:PVSL

RESULT SUMMARY

Der Softkey *RESULT SUMMARY* wählt die numerische Auswertung aller Messergebnisse aus. Die Auswertung ist wie folgt untergliedert:

RESULT SUMMARY TABLE

SR 76.8 ksps
 Chan 8.16
 CF 833.49 MHz MAP I PCG 3

Ref 10.0 dBm	RESULTS FOR PCG 3:		GLOBAL RESULTS:	
	Total PWR	-0.26 dBm	Carr Freq Error	-1.13 kHz
Att 40 dB	Pilot PWR	-11.21 dBm	Carr Freq Error	-1.36 ppm
	RHO	0.99989	Chip Rate Error	-1.34 ppm
1 CLRWR	Composite EVM	1.06 %	Trg to Frame	383.776751 ns
	Pk CDE (SF 32/I)	-56.29 dB	Active Channels	5
	IQ Imbal/Offset 0.04/0.83 %			
	CHANNEL RESULTS:		Mapping I	
	Symbol Rate	76.8 ksps	Timing Offset	-0.10 ns
	Channel.SF	8.16	Phase Offset	0.66 mrad
	Channel Power Rel	-13.95 dB	Channel Power Abs	-14.21 dBm
	Symbol EVM	0.91 % rms	Symbol EVM	2.56 % Pk

Bild 15 Result Summary

Im oberen linken Teil werden Messergebnisse angegeben, die das Gesamtsignal (also alle Kanäle) für die über den Softkey *SELECT PCG* ausgewählt Power-Control-Group betreffen:

- Total Power: Gibt die Gesamt-Leistung des Signals an.
- Pilot Power: Gibt die Pilot-Leistung an.
- RHO: Gibt den Qualitätsparameter RHO an. Laut cdma2000-Spezifikation ist RHO die normalisierte, korrelierte Leistung zwischen dem ge-

messen und dem ideal generierten Referenzsignal. Die cdma2000-Spezifikation fordert beim Vermessen von RHO, dass nur der Pilotkanal eingespeist wird.

Composite EVM:	Der Composite EVM Wert ist die Differenz zwischen Messsignal und idealem Referenzsignal (siehe Softkey <i>COMPOSITE EVM</i>).
Pk CDE:	Die Messung <i>PEAK CODE DOMAIN ERR</i> gibt eine Projektion der Differenz zwischen Messsignal und idealem Referenzsignal auf den gewählten Basis-Spreading-Faktor an (siehe Softkeys <i>PEAK CODE DOMAIN ERR</i> und <i>SELECT BASE SF</i>). Der Basis-Spreading-Faktor, auf den die Projektion erfolgt, ist neben dem Messwert angegeben.
IQ Imbalance:	IQ-Imbalancen des Signals, angegeben in %
IQ Offset:	DC-Offset des Signals, angegeben in %

Im oberen rechten Teil werden Messergebnisse angegeben, die das Gesamtsignal (also alle Kanäle) für die gesamte Beobachtungsdauer (also alle PCGs) betreffen:

Carrier Freq Error:	Gibt den Frequenzfehler bezogen auf die eingestellte Mittenfrequenz des Analysators an. Der absolute Frequenzfehler ist die Summe aus dem Frequenzfehler des Analysators und dem des Messobjekts. Frequenzunterschiede zwischen Sender und Empfänger von über 2.0 kHz beeinträchtigen die Synchronisation der CDP-Messung. Sender und Empfänger sollten daher möglichst synchronisiert sein (siehe Kapitel <i>Getting Started</i>). Der Frequenzfehler steht zum einen in der Einheit Hertz und zum anderen bezogen auf die Trägerfrequenz in ppm zur Verfügung.
Chip Rate Error:	Gibt den Fehler der Chiprate (1.2288 Mcps) in ppm an. Ein hoher Chipraten-Fehler führt zu Symbolfehlern und damit unter Umständen dazu, dass die CDP-Messung keine Synchronisation durchführen kann. Dieses Messergebnis ist auch gültig, wenn der Analysator nicht auf das cdma2000-Signal synchronisieren konnte.
Trigger to Frame:	Dieses Messergebnis gibt den Zeitversatz vom Beginn des aufgenommenen Signalausschnitts bis zum Start der ersten PCG wieder. Im Falle einer getriggerten Datenaufnahme entspricht dies dem Zeitversatz <i>Frame-Trigger</i> (+ <i>Triggeroffset</i>) - Start der ersten PCG. Wenn der Analysator nicht auf das cdma2000-Signal synchronisieren konnte, hat der Wert von <i>Trg to Frame</i> keine Aussagekraft. Ist der Trigger <i>FREE RUN</i> ausgewählt, werden Striche (-.-) angezeigt.
No of Active Chan:	Gibt die Anzahl aktiver Kanäle an, die im Signal gefunden wurden.

Im unteren Teil der *RESULT SUMMARY* sind die Ergebnisse von Messungen am ausgewählten Kanal und der ausgewählten PCG dargestellt.

Symbol Rate:	Symbolrate, mit der der Kanal übertragen wird
Mapping:	Zeigt an, ob der I- oder Q-Zweig ausgewertet wird
Channel.SF:	Nummer des Kanals und sein dazugehöriger Spreading-Faktor
Timing Offset:	Zeitversatz zwischen dem gewählten Kanal und dem Pilotkanal. Diese Messung ist über den Softkey <i>TIME/PHASE</i> zuschaltbar.

Phase Offset: Phasenversatz zwischen dem gewählten Kanal und dem Pilotkanal. Diese Messung ist über den Softkey *TIME/PHASE* zuschaltbar.

Chan Pow rel. / abs.: Kanalleistung relativ (bezogen auf Pilot- oder Gesamtleistung abhängig vom Softkey *POWER REFTOT/PICH*) und absolute Kanalleistung.

Symbol EVM Pk / rms: Spitzen- bzw. Mittelwert der Ergebnisse der Messung der Error Vector Magnitude (siehe Softkey *SYMBOL EVM*). Die Messung trifft eine Aussage über den EVM des gewählten Kanals für die gewählte PCG auf Symbolebene.

Wird über den Hardkey *TRACE* die Trace Statistik *MAX/MIN HOLD* oder *AVERAGE* aktiviert, so werden von einer Auswertung zur nächsten die Werte entsprechend miteinander verknüpft.

Die Werte Active Channels, Symbol Rate, Channel.SF und Mapping werden nicht statistisch miteinander verknüpft.

Bei den Werten die einen Erwartungswert von 0 haben (Carr Freq Error, Trg to Frame, IQ Imbal/Offset, Timing und Phase Offset), wird die Maximalbildung derart vorgenommen, dass unter den Absolutwerten das Maximum gesucht und dann vorzeichenbehaftet ausgegeben wird. So ist es möglich die größte Abweichung inklusive der Richtung der Abweichung festzustellen. Bei der Minimumbildung wird analog verfahren.

Fernbedienungsbefehl:

CALC2:FEED XTIM:CDP:ERR:SUMM

CALC2:MARK1:FUNC:CDP:RES? PTOT | FERR | RHO | PPIC | FERF | CERR
| TFR | IQOF | IQIM | MACC | PCD | SLOT | ACT | SRAT | TOFF |
CHAN | POFF | SFAC | CDP | CDPR | EVMR | EVMP

CHANNEL TABLE

Der Softkey *CHANNEL TABLE* selektiert die Auswertung Kanalbelegungstabelle.

Die Kanalbelegungstabelle kann maximal 128 Einträge enthalten, entsprechend dem höchsten Basis-Spreading-Faktor 64 mit jeweils I- und Q-Zweig. Die Auswertung Kanalbelegungstabelle berücksichtigt das Gesamtsignal über genau eine Power-Control-Group. Die auszuwertende Power-Control-Group ist über den Softkey *SELECT PCG* einstellbar.

Die Kanäle sind aufsteigend nach Code Nummer und innerhalb einer Code Nummer erst I- und dann Q-Zweig geordnet. Die nicht belegten Codes befinden sich damit stets am Ende der Tabelle.

MS, 1X, CO : CHANNEL TAB

CF 833.49 MHz Chan 8.16 Max T 0.15 ns @ 1.2
MAP I PCG 3 Max Ph 0.66 mrad @ 8.16

Type	Chan.SF	Symb Rate kpsps	Map	Status	Pwr Abs dBm	Pwr Rel dB	T Offs ns	Ph Offs mrad	
Ref	P1CH	0.32	I	active	-11.21	-10.95	0.00	0.00	A
10.0	S1CH	1.2	Q	active	-2.21	-1.95	0.15	-0.14	SGL
dBm	S2CH	2.4	I	active	-8.21	-7.95	-0.02	0.44	
Att	FCH	4.16	Q	active	-11.22	-10.96	0.15	-0.64	TRG
40 dB	DCCCH	8.16	I	active	-14.21	-13.95	-0.10	0.66	
	----	0.32	Q	qinact	-56.88	-56.62	----	----	
	----	1.32	I	qinact	-57.54	-57.28	----	----	
	----	2.32	Q	qinact	-58.64	-58.38	----	----	
1	----	3.32	I	qinact	-14.21	-13.95	----	----	
CLRWR	----	4.32	I	qinact	-56.55	-56.29	----	----	
	----	5.32	I	qinact	-59.08	-58.82	----	----	
	----	6.32	Q	qinact	-59.04	-58.78	----	----	

Bild 16 Kanaltabelle

Für die Kanäle werden folgende Parameter durch die CDP-Messung ermittelt:

- Type: Typ des Kanals
- Chan.SF: Nummer des Spreading-Codes des Kanals (0 bis [Spreading-Faktor-1]) inkl. des Spreading-Faktor des Kanals in der Notation Chan.SF.
- Symb Rate: Symbolrate, mit der der Kanal übertragen wird (19.2 kpsps bis 614.4 kpsps).
- Mapping: Mapping des Kanals (I- oder Q-Zweig)
- Status: Anzeige des Status. Nicht belegte Codes werden als inaktive Kanäle gekennzeichnet.
- Pwr Abs / Pwr Rel: Angabe der absoluten und relativen (bezogen auf den P1CH oder die Gesamt-Leistung des Signals) Leistung des Kanals.
- T Offs: Timing-Offset. Zeitversatz zwischen diesem Kanal und dem Pilotkanal zuschaltbar über den Softkey *TIME/MEAS*.
- Ph Offs: Phasen-Offset. Phasenversatz zwischen diesem Kanal und dem Pilotkanal zuschaltbar über den Softkey *TIME/MEAS*.

Als aktiv wird ein Datenkanal im Modus *CODE CHAN AUTOSEARCH* dann bezeichnet, wenn er die Mindestleistung aufweisen (siehe Softkey *INACT CHAN THRESHOLD*) und ein ausreichendes Signal zu Rauschverhältnis aufweist. Im Modus *CODE CHAN PREDEFINED* werden alle in der Kanaltabelle enthaltenen Code-Kanäle als aktiv gekennzeichnet.

Wenn der Softkey *TIME/PHASE* auf ON steht wird rechts über der Kanaltabelle der maximale Wert des *TIMING* und *PHASE OFFSET* mit dem dazugehörigen Kanal angezeigt. Da die *TIMING*- und *PHASE*-Werte jedes aktiven Kanals entweder negativ oder positiv sein können, werden die absoluten Werte verglichen und dann schlussendlich das Maximum mit dem originalen Vorzeichen angezeigt.

Fernbedienungsbefehl: `CALC1:FEED XTIM:CDP:ERR:CTAB`

SYMBOL CONST

Der Softkey *SYMBOL CONST* selektiert die Auswertung des Konstellations-Diagramms auf Symbolebene.

Die Auswertung der Symbole erfolgt für den gewählten Kanal (Softkey *SELECT CHANNEL*) und die gewählten PCG (Softkey *SELECT PCG*). Somit berücksichtigt diese

Auswertung Ergebnisse eines Kanals für eine Power-Control-Group.

Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.

Eine Auswertung des Konstellations-Diagramms für nicht belegte Codes ist zwar möglich, die Ergebnisse sind jedoch nicht aussagekräftig, da nicht belegte Code-Kanäle keine Daten enthalten.

Zur Orientierung wird der Einheitskreis der Darstellung überlagert.




Bild 17 Symbol Constellation Diagram

Fernbedienungsbefehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:SYMB:CONS

SYMBOL EVM

Der Softkey *SYMBOL EVM* selektiert die Auswertung Symbol Error Vector Magnitude. Die Auswertung des EVM erfolgt für den gewählten Kanal (Softkey *SELECT CHANNEL*) und die gewählten PCG (Softkey *SELECT PCG*). Somit berücksichtigt diese Auswertung Ergebnisse eines Kanals für eine Power-Control-Group.

Eine Auswertung von Symbol Error Vector Magnitude für nicht belegte Codes ist zwar möglich, die Ergebnisse sind jedoch nicht gültig.




Bild 18 Error Vector Magnitude für einen PCG eines Kanals

Fernbedienungsbefehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:SYMB:EVM

BITSTREAM

Der Softkey *BITSTREAM* selektiert die Auswertung "Bitstream".

Die Auswertung der entschiedenen Bits erfolgt für den gewählten Kanal (Softkey *SELECT CHANNEL*) und die gewählten PCG (Softkey *SELECT PCG*). Somit berücksichtigt diese Auswertung Ergebnisse eines Kanals für eine Power-Control-Group. Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.

Abhängig von der Symbolrate des Kanals können in einer Power-Control-Group minimal 24 bis maximal 768 Symbole enthalten sein. Bei BPSK modulierten Kanälen besteht ein Symbol immer aus einem Bit.




Bild 19 Konstellationsbild für BPSK-I und BPSK-Q inkl. Bitwerten

Entsprechend der Radio Configuration und des Kanaltyps gibt es im cdma2000 System BPSK-I oder BPSK-Q-modulierte Kanäle.

Eine Auswertung des Bitstreams für nicht belegte Codes ist zwar möglich, da die Ergebnisse jedoch auf Grund der fehlenden Daten nicht aussagekräftig sind, werden in diesem Fall alle Bits durch "-" als ungültig gekennzeichnet.

Der Marker kann dazu verwendet werden im Bitstream zu scrollen.




Bild 20 Demodulierte Bits für eine PCG des Kanals

Fernbedienungsbefehl: CALC2:FEED XTIM:CDP:BSTR

COMPOSITE CONST

Der Softkey *COMPOSITE CONST* selektiert die Auswertung des Konstellations-Diagramms auf Chip-Ebene.

Bei der *COMPOSITE CONST* wird das Gesamtsignal über die gewählte Power-Control-Group (Softkey *SELECT PCG*) berücksichtigt.

Es wird für jeden der 1536 Chips ein Konstellationspunkt in das Diagramm eingetragen.

Zur Orientierung wird der Einheitskreis der Darstellung überlagert.




Bild 21 Composite Constellation Diagram

Fernbedienungsbefehl: `CALC2:FEED XTIM:CDP:COMP:CONS`

POWER VS SYMBOL

Der Softkey *POWER VS SYMBOL* selektiert die Auswertung Power versus Symbol. Die Auswertung gibt die absolute Leistung in dBm an jedem Symbolzeitpunkt für den gewählten Kanal (Softkey *SELECT CHANNEL*) und die gewählten PCG (Softkey *SELECT PCG*) aus. Somit berücksichtigt diese Auswertung Ergebnisse eines Kanals für eine Power-Control-Group. Der Softkey *SELECT I/Q* dient der Auswahl des auszuwertenden Zweiges.




Bild 22 Power versus Symbol für einen PCG eines Kanals

Fernbedienungsbefehl: `CALC2:FEED XTIM:CDP:PVSY`

SELECT I/Q

Mit Hilfe des Softkeys *SELECT I/Q* kann der auszuwertende Zweig (I oder Q) ausgewählt werden. Nach einem Preset ist der I-Zweig selektiert.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:MAPP I | Q`

SELECT

Der Softkey *SELECT* öffnet ein Untermenü zur Eingabe der Aufnahmekonfiguration und zur Auswahl der auszuwertenden Power-Control-Groups (PCG) und des auszuwertenden Kanals.

CAPTURE LENGTH
SET COUNT
SET TO ANALYZE
SELECT CHANNEL
SELECT HALF SLOT

CAPTURE LENGTH

Der Softkey *CAPTURE LENGTH* erlaubt die Eingabe der Anzahl der aufzunehmenden Power-Control-Groups (PCG). Die Eingabe erfolgt immer in Vielfachen der PCG. Der Wertebereich ist von 2 bis 50 (seit der Firmwareversion V2.60/V3.50 ist das Maximum auf 64 erhöht worden) für den Analyzer R&S FSU, R&S FSQ und von 2 bis 12 für den Analyzer R&S FSP. Bei allen Auswertungen, die in der x-Achse einen Wert pro PCG aufweisen, ist der maximale Wert auf der x-Achse die eingestellten *CAPTURE LENGTH* -1.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:IQL 2..64 (2..12)`

SET COUNT SET TO ANALYZE

Diese Funktion bietet die Möglichkeit mit dem R&S FSQ bis zu 2432 aufeinander folgende PCGs (mehr als 3 Sekunden) mit einem *SINGLE SWEEP* aufzunehmen. Mit Hilfe von *SET TO ANALYZE* ist es dann möglich alle Daten nachträglich auszuwerten.

Wenn der *SET COUNT* auf dem Standardwert 1 steht, verhält sich das Gerät wie zuvor und mit *CAPTURE LENGTH* kann die Anzahl der PCGs eingestellt werden.

Beim R&S FSQ kann der Wert *SET COUNT* zwischen 1 und 38 eingestellt werden. Sobald der *SET COUNT* Wert größer als 1 ist wird der *CAPTURE LENGTH* Wert automatisch auf 64 eingestellt und ist nicht mehr verfügbar. Der *SET COUNT* definiert die Anzahl der SETS á 64 PCGs die aufeinander folgend in den IQ Speicher des R&S FSQs aufgenommen werden sollen.

Mit dem *SET TO ANALYZE* Softkey wird das SET ausgewählt für welches die Ergebnisse ausgewertet werden sollen. Hierfür ist der Bereich zwischen 0 ... (*SET COUNT*-1).

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:SET:COUN 1..38 (FSQ)`
`SENS:CDP:SET:VAL <numeric_value> (FSQ)`

SELECT CHANNEL

Mit Hilfe des Softkeys *SELECT CHANNEL* kann ein Kanal ausgewählt werden. Alle Auswertungen, die Ergebnisse für einen Kanal berücksichtigen, geben die Ergebnisse für den neu ausgewählten Kanal an: POWER VS PCG, POWER VS SYMBOL, RESULT SUMMARY, BITSTREAM, SYMBOL CONSTELLATION und SYMBOL EVM.

In den Auswertungen CODE DOMAIN POWER, CODE DOMAIN ERROR POWER und CHANNEL TABLE (alle im Screen A) wird der selektierte Kanal zur Veranschaulichung rot markiert.

Die Eingabe eines Kanals erfolgt dezimal. Der eingegebene Wert wird immer auf den Basis-Spreading-Faktor umgerechnet. Er wird im Eingabefeld angezeigt im Format <Kanal>.<Basis-Spreading-Faktor> angezeigt.

Beispiel:

- Basis-Spreading-Faktor sei 64. (Softkey *BASE SF*).
- Eingegeben wird über den Softkey *SELECT CHANNEL* die Zahl 14.
- Dargestellt wird 14.32.

Normalerweise wird der Code bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor im Funktionsfeld über den Diagrammen angezeigt.

Existiert jedoch in der aktuellen Kanaltabelle ein gebündelter Kanal zu dem der selektierte Kanal bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor gehört, so wird dieser gebündelte Kanal mit zugehöriger Code Nummer und Spreading-Faktor im Funktionsfeld angezeigt und in den entsprechenden Auswertungen rot markiert.

Beispiel:

- Eingabe wie im obigen Beispiel.
- Nun ist in der Kanaltabelle der Kanal 2.4 aktiv.
Hierzu gehört der Code 14.32 also wird 2.4 im Funktionsfeld angezeigt und der Kanal 2.4 wird im Screen A rot markiert.
In der Hadamard-Ordnung werden demzufolge alle zu dem Kanal 2.4 gehörende Code markiert: 2.32, 6.32, 10.32, **14.32**, ..., 62.32

Ändert sich bei der nächsten Messung die Kanalkonfiguration, so wird entsprechend der geänderte Kanal zu dem der Kanal <Kanal>.<Basis-Spreading-Faktor> gehört im Funktionsfeld angezeigt und im Screen A rot markiert.

Beispiel:

- Bei obigen fortgeführten Beispiel ist die Kanalkonfiguration geändert worden und nun ist der Kanal 6.8 aktiv.
- Der Kanal 6.8 wird im Funktionsfeld angezeigt und im Screen A rot markiert. In der Hadamard-Ordnung werden also die Codes 6.32, 14.32, 22.32, ..., 54.32 markiert.

Das Drehradverhalten ist abhängig von der Auswertung im Screen A und ist auf die graphische Anzeige abgestimmt. Bei CODE DOMAIN POWER oder CODE DOMAIN ERROR POWER hängt es davon ab, ob die Ordnung Hadamard oder BitReverse aktive ist. (Siehe *SOFTKEY ORDER*). Mit dem Drehrad wird immer der benachbarte Kanal selektiert. Bei der Kanaltabelle wird mit dem Drehrad durch die angezeigte Liste gescrollt. Über den IEC-Bus erfolgt die Eingabe generell bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:CODE 0...(BASE SF-1)

SELECT PCG

Der Softkey *SELECT PCG* dient zur Auswahl einer Power-Control-Group. Die Eingabe der PCG erfolgt dezimal. Hierbei ist der Wertebereich von 0 bis (IQ-Capture-Length-1), siehe Softkey *CAPTURE LENGTH*. Alle Auswertungen, die Ergebnisse für eine PCG berücksichtigen, geben die Ergebnisse für die neu gewählte PCG an. (CODE DOMAIN POWER, CODE DOMAIN ERROR POWER, CHANNEL TABLE, POWER vs. SYMBOL, COMPOSITE CONSTELLATION, RESULT SUMMARY, BITSTREAM, SYMBOL CONSTELLATION und SYMBOL EVM)

In den Auswertungen POWER vs. PCG, COMPOSITE EVM und PEAK CODE DOMAIN ERROR wird die selektierte PCG rot markiert.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:SLOT 0 ... (IQ_CAPTURE_LENGTH-1)

ADJUST REF LVL

Der Softkey *ADJUST REF LVL* passt den Referenzpegel des Analysators an die gemessene Kanalleistung an. Damit wird sichergestellt, dass die Einstellungen der HF-Dämpfung und des Referenzpegels optimal an den Signalpegel angepasst werden, ohne dass der Analysator übersteuert wird oder die Dynamik durch zu geringen Signal-Rauschabstand eingeschränkt wird.

Fernbedienungsbefehl: SENS:POW:ACH:PRES:RLEV

6.6.2 Konfiguration der Messungen - Hotkey CHAN CONF

CODE CHAN AUTOSEARCH	
CODE CHAN PREDEFINED	
EDIT CHAN CONF TABLE	
	HEADER/VALUES
	ADD SPECIAL
	DELETE LINE
	SAVE TABLE
	SORT TABLE
DEL CHAN CONF TABLE	
COPY CHAN CONF TABLE	
RESTORE STD TABLES	
NEW CHAN CONF TABLE	HEADER/VALUES
	ADD SPECIAL
	DELETE LINE
	SAVE TABLE
	SORT TABLE

Der Hotkey *CHAN CONF* öffnet ein Untermenü mit den Konfigurationsmöglichkeiten für die Kanalsuche. In diesem Untermenü können vordefinierte Kanaltabellen ausgewählt werden, die dann für die Messungen des Code-Domain-Analyzers zu Grunde gelegt werden.

Bei Anwahl des Hotkeys wird eine Tabelle mit den auf der Festplatte des Messgerätes abgespeicherten Kanaltabellen geöffnet. Die Tabelle dient hier lediglich der Übersicht, erst nach Anwahl des Softkeys *CODE CHAN PREDEFINED* kann eine der Tabellen

für die Messung ausgewählt werden. Der Eintrag *RECENT* ist dabei die Kanaltabelle der letzten durchgeführten Code-Domain-Power-Analyse.

Fernbedienungsbefehl: `CONF:CDP:CTAB:CAT?`

CODE CHAN AUTOSEARCH

Der Softkey *CODE CHAN AUTOSEARCH* ermöglicht Messungen des Code-Domain-Power-Analysators im automatischen Suchmodus. In diesem Modus wird der gesamte Code-Raum (alle zulässigen Symbolraten und Kanalnummern) nach aktiven Kanälen durchsucht. Ein Kanal ist dann aktiv, wenn die vom Benutzer eingegebene Mindestleistung im Bezug auf die Gesamtleistung überschritten wird (siehe *Softkey INACT CHAN THRESHOLD*) und ein ausreichendes Signal-zu-Rauschverhältnis vorliegt.

Der Modus *CODE CHAN AUTOSEARCH* ist der voreingestellte Such-Modus, mit dem die CDP-Analyse startet. Er dient vor allem dazu, dem Benutzer einen Überblick über die im Signal enthaltenen Kanäle zu verschaffen. Sind im Signal Kanäle enthalten, die im automatischen Such-Modus nicht als aktiv erkannt werden, kann durch Umschalten auf den Modus *CODE CHAN PREDEFINED* die CDP-Analyse mit vordefinierten Kanal-Konfigurationen vorgenommen werden.

Fernbedienungsbefehl: `CONF:CDP:CTAB:STAT OFF`

CODE CHAN PREDEFINED

Der Softkey *CODE CHAN PREDEFINED* überführt die CDP-Analyse in den Messmodus unter Zuhilfenahme vordefinierter Kanaltabellen. In diesem Modus wird keine Suche nach aktiven Kanälen im Code-Raum durchgeführt, sondern es werden die Kanäle einer vor der Messung definierten Kanaltabelle als aktiv vorausgesetzt.

Bei Anwahl des Softkeys wird eine Tabelle mit sämtlichen auf dem Messgerät abgespeicherten Kanaltabellen geöffnet. Die CDP-Analyse wird auf den Modus "vordefinierte Kanaltabelle" umgestellt. Dabei wird zunächst die letzte Tabelle des automatischen Suchmodus der Messung zu Grunde gelegt. Diese Tabelle steht unter dem Eintrag *RECENT* zur Verfügung.

Ein Umschalten auf eine der vordefinierten Kanaltabellen erfolgt durch Auswahl des entsprechenden Tabelleneintrages und Betätigung einer der Einheitentasten oder der Enter-Taste; ab der nächsten Messung wird die gewählte Kanaltabelle der Auswertung zu Grunde gelegt. Die gewählte Kanaltabelle wird in der Auswahl mit einem Haken markiert.

Bei Auslieferung der R&S FS-K83 sind auf dem Messgerät die Kanaltabellen aus Kapitel 4.

Fernbedienungsbefehl: `CONF:CDP:CTAB:STAT ON`

EDIT CHAN CONF TABLE

Der Softkey *EDIT CHAN CONF TABLE* öffnet die ausgewählte Kanaltabelle, in der die Kanalkonfiguration verändert werden kann. Zusätzlich wird ein Untermenü geöffnet, mit den für das Editieren der Kanaltabelle nötigen Softkeys.

EDIT CHANNEL TABLE					
NAME:	REVTCO				
COMMENT:	Standard Reverse Traffic Channel Operation				
TYPE	CHAN.SF	SYMBOL RATE [ksps]	MAPPING	CDP REL [dB]	STATUS
P1CH	0.32	38.4	I	0.0	ACTIVE
S1CH	2.4	307.2	Q	0.0	ACTIVE
FCH	4.16	76.8	Q	0.0	ACTIVE
S2CH	6.8	153.6	I	0.0	ACTIVE
DCCH	8.16	76.8	I	0.0	ACTIVE
CQICH	12.16	76.8	Q	0.0	ACTIVE
ACKCH	16.64	19.2	Q	0.0	ACTIVE
CHAN	0.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	1.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	1.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	2.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	3.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	3.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	4.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	5.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	5.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	7.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	7.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	8.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	9.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	9.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	10.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	11.32	38.4	I	0.0	INACTIVE
CHAN	11.32	38.4	Q	0.0	INACTIVE
CHAN	12.32	38.4	I	0.0	INACTIVE

Bild 23 Tabelle zum Editieren einer Kanalkonfiguration

Grundsätzlich kann jede der auf dem Messgerät abgespeicherten Kanaltabellen nach Belieben verändert werden. Eine Abspeicherung der editierten Tabelle auf der Festplatte des Messgerätes erfolgt nicht automatisch, sondern erst nach Anwahl des Softkeys *SAVE TABLE*. Damit wird ein versehentliches Überschreiben einer Tabelle (z.B. eines der Kanalmodelle) verhindert.

Wird eine Tabelle editiert, die momentan der Code-Domain-Power-Analyse zu Grunde liegt, wird die editierte Tabelle sofort nach Abspeicherung für die nächste Messung genutzt. Die Auswirkungen der Veränderungen in der Tabelle sind daher sofort sichtbar. Auch hier wird die editierte Tabelle jedoch erst nach Anwahl des Softkeys *SAVE TABLE* auf der Festplatte des Messgerätes abgespeichert.

Wird eine Tabelle editiert, die zwar auf der Festplatte des Messgerätes gespeichert, aber momentan nicht aktiviert ist, werden die Änderungen erst nach Abspeicherung (Softkey *SAVE TABLE*) und anschließender Aktivierung sichtbar.

Wird eine Änderung der Parameter CHAN NO, Spreading-Faktor oder Mapping eines Kanals vorgenommen, wird nach Drücken der Eingabe (Einheitentasten) ein Check auf Code-Domain-Konflikte durchgeführt. Wird ein Code-Domain-Konflikt detektiert, werden die zugehörigen Kanäle mit einem Stern gekennzeichnet. Dem Benutzer wird die Möglichkeit gegeben, die Code-Domain-Konflikte zu beseitigen. Bei Nutzung einer Tabelle mit Code-Domain-Konflikten für eine CDP-Analyse sind die Ergebnisse ungültig.

HEADER/VALUES

Der Softkey *HEADER/VALUES* setzt den Fokus der Editiermöglichkeit auf den entweder auf die Einträge in der Tabelle oder auf den Tabellenkopf.

Editieren des Tabellenkopfes (*HEADER*):

Durch die Änderung des Namens der Tabelle kann eine Überschreibung von bereits abgespeicherten Tabellen verhindert werden. Der Name einer Tabelle darf nicht mehr als 8 Zeichen enthalten.

Fernbedienungsbefehl: `CONF:CDP:CTAB:NAME NEW_TAB`

Editieren der Einträge in der Tabelle (*VALUES*):

Hier werden die eigentlichen Daten der Kanaltabelle editiert. Für jeden der in der Tabelle enthaltenen Kanäle sind dabei folgende Einträge vorhanden (Bestätigung einer Eingabe mit Hilfe der Einheitentasten):

TYPE:	Kanaltyp; die Sonderkanäle werden namentlich gekennzeichnet (PICH, EACH, CCCH, DCCH, ACKCH, CQICH, FCH, S1CH, S2CH). Alle inaktiven Kanäle erhalten den Eintrag CHAN.
CHAN.SF:	Für den Kanal wird in dieser Spalte die Kanalnummer und der Spreading-Faktor eingegeben. Bei Eingabe ohne Dezimalpunkt wird für den Spreading-Faktor des Kanals der Basis-Spreading-Faktor (siehe Softkey <i>BASE SF</i>) verwendet. Ungültige Eingaben werden abgelehnt.
SYMBOL RATE:	Symbolrate, mit der der Kanal übertragen wird. Sie hängt direkt vom Spreading-Faktor des Kanals ab (siehe Tabelle 19) und ist deshalb nicht editierbar.
MAPPING:	Gibt an, ob der Kanal auf dem I- oder Q -Zweig aktiv ist.
CDP REL:	Informativer Eintrag der relativen Kanalleistung (bezogen auf Pilot- oder Gesamtleistung abhängig vom Softkey <i>POWER REF TOT/PICH</i>). Der Eintrag ist nicht editierbar und existiert nur für die Tabelle <i>RECENT</i> , er dient der Erkennung von Kanälen geringer Leistung.
STATUS:	Status des Kanals (aktiv/inaktiv). Eine Veränderung des Kanalstatus' ermöglicht die Ausblendung eines in der Tabelle eingetragenen Kanals aus der Code-Domain-Power-Analyse, ohne den entsprechenden Eintrag aus der Tabelle entfernen zu müssen. Nur Kanäle, deren Kanalstatus "active" ist, werden für die CDP-Analyse genutzt.

Fernbedienungsbefehle:

```
CONF:CDP:CTAB:DATA 0,5,0,0,0,0,1,0,
'Wählt PICH 0.32 auf I und 2,3,2,1,0,0,1,0 CCCH 2.8 auf Q aus
CONF:CDP:CTAB:COMM
'Comment für neue Tabelle
```

INSERT LINE

Der PICH - Pilot Channel ist grundsätzlich in der Kanaltabelle enthalten. Der Softkey INSERT LINE_L ermöglicht das Hinzufügen von weiteren Kanälen zur Kanaltabelle.

ADD SPECIAL CHANNEL	
EACH	Enhanced Access Channel
CCCH	Reverse Common Control Channel
DCCCH	Reverse Dedicated Control Channel
ACKCH	Reverse Acknowledgment Channel
CQICH	Reverse Channel Quality Indicator Channel
FCH	Fundamental Channel
S1CH	Reverse Supplemental 1 Channel
S2CH	Reverse Supplemental 2 Channel

Bild 24 Tabelle der Sonderkanäle

Fernbedienungsbefehl: -- (im Befehl :CONF:CDP:CTAB:DATA integriert)

DELETE LINE

Der Softkey *DELETE LINE* löscht die markierte Zeile aus der Tabelle.

Fernbedienungsbefehl: --

MEAS CHAN CONF TABLE

Der Softkey *MEAS CHAN CONF TABLE* startet eine Messung im Modus *CODE CHAN AUTOSEARCH*. Die Ergebnisse der Messung werden in die geöffnete Kanaltabelle übernommen. Der Softkey ist nur im Modus *CODE CHAN AUTOSEARCH* verfügbar.

Fernbedienungsbefehl: --

SAVE TABLE

Der Softkey *SAVE TABLE* speichert die Tabelle unter dem angegebenen Namen ab.

ACHTUNG

Eine Editierung der Kanalmodelle und Abspeicherung unter dem ursprünglichen Namen führt zu einer Überschreibung der Modelle!

Fernbedienungsbefehl: -- (bei Fernbedienung automatisch)

SORT TABLE

Der Softkeys *SORT TABLE* sortiert die Tabelle aufsteigend nach Spreading-Faktoren und innerhalb eines Spreading-Faktors aufsteigend nach Kanalnummern.

Fernbedienungsbefehl: --

DEL CHAN CONF TABLE

Der Softkey *DEL CHAN CONF TABLE* löscht die markierte Tabelle. Die momentan aktive Tabelle im Modus *CODE CHAN PREDEFINED* kann nicht gelöscht werden.

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:CTAB:DEL

COPY CHAN CONF TABLE

Der Softkey *COPY CHAN CONF TABLE* kopiert die ausgewählte Tabelle. Der Name, unter der die Kopie gespeichert werden soll, wird abgefragt.

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:CTAB:COPY "CTAB2"

RESTORE STD TABLES

Der Softkey *RESTORE STD TABLES* setzt die vordefinierten Kanaltabellen inklusive aller ihrer Werte (s. Kapitel 4) wieder in den Auslieferungszustand zurück. Dadurch kann ein versehentliches Überschreiben rückgängig gemacht werden.

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:CTAB:REST

NEW CHAN CONF TABLE

Der Softkey *NEW CHAN CONF TABLE* öffnet ein Untermenü, das mit dem für den Softkey *EDIT CHAN CONF TABLE* beschriebenen identisch ist. Im Unterschied zu *EDIT CHAN CONF TABLE* wird jedoch bei *NEW CHAN CONF TABLE* lediglich der Pilotkanal PICH mit in die Tabelle aufgenommen; der Name der Tabelle ist ebenfalls noch unbestimmt:

EDIT CHANNEL TABLE					
NAME:	default				
COMMENT:	default				
TYPE	CHAN.SF	SYMBOL RATE [ksps]	MAPPING	CDP REL [dB]	STATUS
PICH	0.32	38.4	I	0.0	ACTIVE

Bild 25 Neuanlegen einer Kanalkonfiguration

6.6.3 Konfiguration der Firmware Applikation - Hotkey SETTINGS

Der Hotkey *SETTINGS* öffnet ein Untermenü zum Einstellen der Messparameter der Applikation-Firmware.

BAND CLASS	
CAPTURE SETTINGS	
	CAPTURE LENGTH
	SET COUNT SET TO ANALYZE
	SELECT CHANNEL
	SELECT HALF SLOT
CDP AVG	
ORDER HADAM/BITRE	
CODE DOM OVERVIEW	
SELECT I/Q	
CODE PWR ABS/REL	
POWER REF TOT/PICH	
LONG CODE I/Q	
INACT CHAN THRESHOLD	
OPERATION ACCESS/TRAFFIC	
INVERT Q	
SIDE BAND NORM / INV	
NORMALIZE ON / OFF	

Der Softkey *BAND CLASS* ist ein Einstellparameter für die RF-Messungen Nachbar-kanalleistung und Spectrum Emission Mask.

Alle anderen Softkeys konfigurieren die Messungen im Code-Domain-Analyzer.

BAND CLASS

Der Softkey *BAND CLASS* erlaubt die Eingabe des verwendeten Frequenzbandes für die RF-Messung Nachbarkanalleistungsmessung und Spectrum Emission Mask. Die Auswahl findet über eine Tabelle statt, bei der die Benennung der Band Klasse angezeigt wird.

Die Centerfrequenzeingabe wird durch die Wahl der Bandklasse nicht eingeschränkt.

BAND CLASS SELECTION	
Band Class 0 (800 MHz Band)	
✓ Band Class 1 (1900 MHz Band)	
Band Class 2 (TACS Band)	
Band Class 3 (JTACS Band)	
Band Class 4 (Korean PCS Band)	
Band Class 5 (450 MHz Band)	
Band Class 6 (2 GHz Band)	
Band Class 7 (700 MHz Band)	
Band Class 8 (1800 MHz Band)	
Band Class 9 (900 MHz Band)	
Band Class 10 (Secondary 800 MHz Band)	
Band Class 11 (400 MHz European PAMR Band)	
Band Class 12 (800 MHz PAMR Band)	
Band Class 14 (US PCS 1.9GHz Band)	
Band Class 15 (AWS Band)	

Bild 26 Band Klassen Auswahl

In der Tabelle kann gescrollt werden, ein Häkchen markiert den momentan verwendeten Eintrag, ein Balken zeigt den selektierten Eintrag an; ENTER übernimmt den Wert. Über den IEC-Bus wird der Zahlenwert vorgegeben.

Fernbedienungsbefehl: CONF:CDP:BCL <band_class>

BASE SF

Der Softkey *BASE SF* öffnet ein Untermenü über das der Basis-Spreading-Faktor zu 16, 32 oder 64 selektiert werden kann. Werden Kanäle des Spreading-Faktors 64 untersucht, so sollte der Base-Spreading-Faktor 64 verwendet werden, da bei Verwendung des Base-Spreading-Faktor 16 oder 32 Alias-Leistung im CODE DOMAIN POWER und CODE DOMAIN ERROR POWER Diagramm angezeigt wird. (Siehe Farbgebung bei diesen Auswertungen)

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:SFAC 16 | 32 | 64

CAPTURE SETTINGS

Der Softkey *CAPTURE SETTINGS* öffnet ein Untermenü zur Eingabe der Aufnahmekonfiguration und zur Auswahl der auszuwertenden Power-Control-Groups (PCG) und des auszuwertenden Kanals.

CAPTURE LENGTH
SET COUNT SET TO ANALYZE
SELECT CHANNEL
SELECT HALF SLOT

CAPTURE LENGTH

Der Softkey *CAPTURE LENGTH* erlaubt die Eingabe der Anzahl der aufzunehmenden Power-Control-Groups (PCG). Die Eingabe erfolgt immer in Vielfachen der PCG. Der Wertebereich ist von 2 bis 50 (seit der Firmwareversion V2.60/V3.50 ist das Maximum auf 64 erhöht worden) für den Analyzer R&S FSU, R&S FSQ und von 2 bis 12 für den Analyzer R&S FSP. Bei allen Auswertungen, die in der x-Achse einen Wert pro PCG aufweisen, ist der maximale Wert auf der x-Achse die eingestellten *CAPTURE LENGTH* -1.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:IQL 2..64 (2..12)

SET COUNT SET TO ANALYZE

Diese Funktion bietet die Möglichkeit mit dem R&S FSQ bis zu 2432 aufeinander folgende PCGs (mehr als 3 Sekunden) mit einem SINGLE SWEEP aufzunehmen. Mit Hilfe von *SET TO ANALYZE* ist es dann möglich alle Daten nachträglich auszuwerten.

Wenn der *SET COUNT* auf dem Standardwert 1 steht, verhält sich das Gerät wie zuvor und mit *CAPTURE LENGTH* kann die Anzahl der PCGs eingestellt werden.

Beim R&S FSQ kann der Wert *SET COUNT* zwischen 1 und 38 eingestellt werden. Sobald der *SET COUNT* Wert größer als 1 ist wird der *CAPTURE LENGTH* Wert automatisch auf 64 eingestellt und ist nicht mehr verfügbar. Der *SET COUNT* definiert die Anzahl der SETS á 64 PCGs die aufeinander folgend in den IQ Speicher des R&S FSQs aufgenommen werden sollen.

Mit dem *SET TO ANALYZE* Softkey wird das SET ausgewählt für welches die Ergebnisse ausgewertet werden sollen. Hierfür ist der Bereich zwischen 0 ... (*SET COUNT*-1).

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:SET:COUN 1..38 (FSQ)
SENS:CDP:SET:VAL <numeric_value>

SELECT CHANNEL

Mit Hilfe des Softkeys *SELECT CHANNEL* kann ein Kanal ausgewählt werden. Alle Auswertungen, die Ergebnisse für einen Kanal berücksichtigen, geben die Ergebnisse für den neu ausgewählten Kanal an: POWER VS PCG, POWER VS SYMBOL, RESULT SUMMARY, BITSTREAM, SYMBOL CONSTELLATION und SYMBOL EVM. In den Auswertungen CODE DOMAIN POWER, CODE DOMAIN ERROR POWER und CHANNEL TABLE (alle im Screen A) wird der selektierte Kanal zur Veranschaulichung rot markiert.

Die Eingabe eines Kanals erfolgt dezimal. Der eingegebene Wert wird immer auf den Basis-Spreading-Faktor umgerechnet. Er wird im Eingabefeld angezeigt im Format <Kanal>.<Basis-Spreading-Faktor> angezeigt.

Beispiel:

- Basis-Spreading-Faktor sei 64. (Softkey *BASE SF*).
- Eingegeben wird über den Softkey *SELECT CHANNEL* die Zahl 14.
- Dargestellt wird 14.32.

Normalerweise wird der Code bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor im Funktionsfeld über den Diagrammen angezeigt.

Existiert jedoch in der aktuellen Kanaltabelle ein gebündelter Kanal zu dem der selektierte Kanal bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor gehört, so wird dieser gebündelte Kanal mit zugehöriger Code Nummer und Spreading-Faktor im Funktionsfeld angezeigt und in den entsprechenden Auswertungen rot markiert.

Beispiel:

- Eingabe wie im obigen Beispiel.
- Nun ist in der Kanaltabelle der Kanal 2.4 aktiv.
Hierzu gehört der Code 14.32 also wird 2.4 im Funktionsfeld angezeigt und der Kanal 2.4 wird im Screen A rot markiert.
In der Hadamard-Ordnung werden demzufolge alle zu dem Kanal 2.4 gehörende Code markiert: 2.32, 6.32, 10.32, **14.32**, ..., 62.32

Ändert sich bei der nächsten Messung die Kanalkonfiguration, so wird entsprechend der geänderte Kanal zu dem der Kanal <Kanal>.<Basis-Spreading-Faktor> gehört im Funktionsfeld angezeigt und im Screen A rot markiert.

Beispiel:

- Bei obigen fortgeführtem Beispiel ist die Kanalkonfiguration geändert worden und nun ist der Kanal 6.8 aktiv.
Der Kanal 6.8 wird im Funktionsfeld angezeigt und im Screen A rot markiert. In der Hadamard-Ordnung werden also die Codes 6.32, 14.32, 22.32, ..., 54.32 markiert.

Das Drehradverhalten ist abhängig von der Auswertung im Screen A und ist auf die graphische Anzeige abgestimmt. Bei CODE DOMAIN POWER oder CODE DOMAIN ERROR POWER hängt es davon ab, ob die Ordnung Hadamard oder BitReverse aktive ist. (Siehe SOFTKEY ORDER). Mit dem Drehrad wird immer der benachbarte Kanal selektiert. Bei der Kanaltabelle wird mit dem Drehrad durch die angezeigte Liste gescrollt. Über den IEC-Bus erfolgt die Eingabe generell bezogen auf den Basis-Spreading-Faktor.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:CODE 0...(BASE SF-1)

SELECT PCG

Der Softkey *SELECT PCG* dient zur Auswahl einer Power-Control-Group. Die Eingabe der PCG erfolgt dezimal. Hierbei ist der Wertebereich von 0 bis (IQ-Capture-Length-1), siehe Softkey *CAPTURE LENGTH*. Alle Auswertungen, die Ergebnisse für eine PCG berücksichtigen, geben die Ergebnisse für die neu gewählte PCG an. (CODE DOMAIN POWER, CODE DOMAIN ERROR POWER, CHANNEL TABLE, POWER vs. SYMBOL, COMPOSITE CONSTELLATION, RESULT SUMMARY, BITSTREAM, SYMBOL CONSTELLATION und SYMBOL EVM)

In den Auswertungen POWER vs. PCG, COMPOSITE EVM und PEAK CODE DOMAIN ERROR wird die selektierte PCG rot markiert.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:SLOT 0 ... (IQ_CAPTURE_LENGTH-1)

ORDER HADAM/BITRE

Der Softkey *ORDER HADAM/BITRE* erlaubt für die Auswertungen CODE DOMAIN POWER und CODE DOMAIN ERROR POWER die Sortierung der Kanäle festzulegen. Bei der Hadamard-Ordnung (Softkey auf HADAM) werden die Codes aufsteigen sortiert. Bei der BitReversen-Ordnung (Softkey auf BITRE) liegen Kanäle mit gebündelten Codes nebeneinander, da die Codenummern bitrevertiert sortiert sind. (Siehe Auswertung CODE DOMAIN POWER und CODE DOMAIN ERROR POWER)

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:ORD HAD | BITR

CODE DOM OVERVIEW

Der Softkey *CODE DOM OVERVIEW* ist bei den Messungen Code-Domain-Power und Code-Domain-Error-Power verfü- und zuschaltbar. Ist der Überblicksmodus aktiviert, so wird in Screen A grundsätzlich der I-Zweig und in Screen B grundsätzlich der Q-Zweig der CDP- bzw. CDEP-Auswertung angezeigt.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:ORD HAD | BITR

SELECT I/Q

Mit dem Softkey *SELECT I/Q* wird der auszuwertende I- bzw. Q-Zweig ausgewählt. Nach einem Preset ist der I-Zweig selektiert.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:MAPP I | Q

CODE PWR ABS/REL

Der Softkey *CODE PWR ABS/REL* selektiert für die Auswertung CODE DOMAIN POWER, ob die y-Werte absolut (dBm) oder relativ (dB) angezeigt werden. Bei relativem Modus ist der Bezug entweder die Gesamtleistung oder die Pilotleistung.

Fernbedienungsbefehl: CALC1:FEED "XPOW:CDP:RAT" (relative)
:CALC1:FEED "XPOW:CDP" (absolute)

POWER REF TOT/PICH

Der Softkey *POWER REF TOT/PICH* bestimmt die Referenzleistung für die relativen Leistungs-Auswertungen:

TOT Alle relativen Leistungen (Auswertung *CDP RELATIVE*) werden pro PCG auf die Gesamtleistung des Signals in der jeweiligen PCG bezogen.

PICH Die Bezugsleistung ist diejenige des Pilotkanals in der entsprechenden PCG.

Grundeinstellung des Softkeys ist *TOT*.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:PREF TOT | PICH`

TIME/PHASE ON/OFF

Der Softkey *TIME/PHASE ON/OFF* erlaubt das gezielte An- bzw. Abschalten der Zeit- und Phasenversatz-Auswertung der Kanäle zum Piloten. Ist der Wert des Softkeys *OFF* (Grundeinstellung) oder mehr als 50 aktive Kanäle im Signal, werden in der Kanalbelegungstabelle und in der Result Summary Auswertung bei Timing und Phase Offset Striche ('--') eingetragen. Ist der Softkey *ON*, so findet die Auswertung statt und die Werte werden angezeigt.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:TPM ON | OFF`

LONG CODE I/Q

Über den Softkey *LONG CODE MASK* kann die Long Code Maske des Mobiles in hexadezimaler Form definiert werden. Der Default Wert 0 hat den Vorteil, dass kein Long Code Offset (siehe Softkey *LONG CODE OFFSET*) definiert werden muss, da dieser bei einer Long Code Maske von 0 nicht berücksichtigt wird. Der Wertebereich ist von 0 bis 4FFFFFFFFF.

Fernbedienungsbefehl: `SENS:CDP:LCOD:MASK '#H0'...'#H4FFFFFFFFF'`

LONG CODE OFFSET

Der Softkey *LONG CODE OFFSET* erlaubt das Einstellen des Long Code-Offsets inklusive des PN Offsets in Chips im hexadezimalen Format mit 52 Bit Auflösung. Dieser Wert entspricht dem GPS Timing seit dem 6.1.1980 00:00:00 UTC. Mit dem nächsten Triggerimpuls (der frühestens nach einer Setup-Zeit von 300 ms auftreten darf) wird dieser Long Code Offset zur Verrechnung verwendet. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Long Code Maske ungleich 0 eingestellt ist.

Der Offset in Chips berechnet sich wie folgt: $t_{\text{SinceStartGPS}} * 1.2288 \text{ MChips/s}$ hierbei wird $t_{\text{SinceStartGPS}}$ in der Einheit Sekunde erwartet.

Beispiel:

Für den ersten Even Second Clock Trigger wird der hexadezimale Offset 258000h Chips eingestellt.

Der Defaultwert ist 0.

Fernbedienungsbefehl:
`SENS:CDP:LCOD:OFFS '#H0'...'#H1FFFFFFFFF8000'`

ESG OPT 101

Der *ESG OPT 101* Softkey wählt den Modus der Long Code-Generierung. Falls der Softkey nicht selektiert ist (default) wird der cdma2000 Standard Long Code Generator verwendet. Ist der Softkey ausgewählt (grün) so wird der Agilent ESG Option 101 Long Code verwendet. Nur Signale von diesem Generator können dann analysiert werden.

Fernbedienungsbehehl: SENS:CDP:LCOD:MODE STAN|ESG101

INACT CHAN THRESHOLD

Der Softkey *INACT CHAN THRESHOLD* erlaubt die Eingabe der minimalen Leistung, die ein Einzelkanal im Vergleich zum Gesamtsignal haben muss, um als aktiver Kanal angesehen zu werden.

Kanäle, die unterhalb der angegebenen Schwelle liegen, werden als "nicht aktiv" angesehen.

Die beiden Messungen *COMPOSITE EVM* und *PEAK CODE DOMAIN ERR*, die als Messungen am Gesamtsignal spezifiziert sind, werden unter Zuhilfenahme der Liste der aktiven Kanäle durchgeführt. Verfälschungen dieser beiden Messungen ergeben sich immer dann, wenn aktive Kanäle nicht als aktiv erkannt werden bzw. unbelegte Codes fälschlicherweise den Status "belegter Kanal" erhalten. Mit *INACT CHAN TRHESHOLD* lassen sich die Ergebnisse beider Messungen daher beeinflussen. Der Default-Wert ist -40 dB, was zum Auffinden aller Kanäle durch die CDP-Analyse führen sollte. Werden nicht alle im Signal enthaltenen Kanäle automatisch detektiert, muss *INACT CHAN THRESHOLD* dekrementiert werden.

Fernbedienungsbehehl: SENS:CDP:ICTR -100 dB ... 0 dB

PILOT PWR ABS/REL

Der Softkey *PILOT PWR ABS/REL* wählt die Anzeige der Leistung des Pilot-Kanals in der Result Summary Tabelle absolut bzw. relativ (zur TOTAL pwr) gewählt

Fernbedienungsbehehl: SENS:CDP:PPR ABS | REL

INVERT Q

Der Softkey *INVERT Q* invertiert das Vorzeichen des Q-Anteils des Signals. Grundeinstellung ist OFF.

Fernbedienungsbehehl: SENS:CDP:QINV OFF

SIDEBAND NORM / INV

Der Softkey *SIDEBAND NORM / INV* wählt zwischen Messung des Signals in normaler (NORM) und invertierter spektraler Lage (INV).

NORM Die normale Lage erlaubt die Messung von RF-Signalen der Mobilstation.

INV Die invertierte Lage ist sinnvoll für Messungen an ZF-Modulen oder Komponenten im Falle spektraler Inversion.

Die Grundeinstellung ist NORM.

Fernbedienungsbehehl: SENS:CDP:SBAN NORM|INV

NORMALIZE ON / OFF

Der Softkey *NORMALIZE ON / OFF* entfernt den DC-Offset des Signals. Grundeinstellung des Parameters ist OFF.

Fernbedienungsbefehl: SENS:CDP:NORM OFF

6.6.4 Frequenz-Einstellung - Taste *FREQ*

Die Taste *FREQ* öffnet ein Untermenü zur Veränderung der Messfrequenz.

CENTER
CF-STEPSIZE
FREQUENCY OFFSET

CENTER

Der Softkey *CENTER* öffnet das Eingabefenster zur manuellen Eingabe der Mittenfrequenz.

Der zulässige Eingabebereich der Mittenfrequenz beträgt

$$\text{Minspan}/2 \leq f_{\text{center}} \leq f_{\text{max}} - \text{Minspan}/2$$

f_{center}	Mittenfrequenz
Minspan	kleinster einstellbarer Span >0 Hz (10Hz)
f_{max}	Maximalfrequenz

Fernbedienungsbefehl: :FREQ:CENT 100MHz

CF-STEPSIZE

CF-STEPSIZE führt in ein Untermenü zur Schrittweitereinstellung der Änderung der Mittenfrequenz. Hier besteht die Möglichkeit, die Schrittweite manuell einzugeben (Softkey *MANUAL*) oder die momentane Messfrequenz zur Schrittweitensteuerung zu nutzen (Softkey =*CENTER*). Die Softkeys sind im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

Fernbedienungsbefehl: FREQ:CENT:STEP <numeric_value>

FREQUENCY OFFSET

Der Softkey *FREQUENCY OFFSET* aktiviert die Eingabe eines rechnerischer Frequenzoffsets, der zur Frequenzachsenbeschriftung addiert wird. Der Wertebereich für den Offset ist -100 GHz bis 100 GHz. Die Grundeinstellung ist 0 Hz.

Fernbedienungsbefehl: FREQ:OFFS 10 MHz

6.6.5 Span-Einstellungen - Taste *SPAN*

Die Taste *SPAN* ist für Messungen im Code-Domain-Analyzer gesperrt. Für alle anderen Messungen (siehe Taste *MEAS*) sind die zulässigen Span-Einstellungen bei der jeweiligen Messung erläutert. Das zugehörige Menü entspricht dem der Messung im Grundgerät und ist im Grundgerätehandbuch beschrieben.

6.6.6 Pegel-Einstellung - Taste *AMPT*

Die Taste *AMPT* öffnet ein Untermenü zur Einstellung des Referenzpegels.

REF LEVEL
ADJUST REF LEVEL
REF LEVEL OFFSET
Y PER DIV
REF VALUE POSITION
RF ATTEN MANUAL
RF ATTEN AUTO

REF LEVEL

Der Softkey *REF LEVEL* aktiviert die Eingabe des Referenzpegels. Die Eingabe erfolgt in dBm.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV -60dBm`

ADJUST REF LEVEL

ADJUST REF LEVEL führt eine Routine zur bestmöglichen Anpassung des Referenzpegels an das Signal aus.

Fernbedienungsbefehl: `SENS1:CDP:LEV:ADJ`

REF LEVEL OFFSET

Der Softkey *REF LEVEL OFFSET* aktiviert die Eingabe eines rechnerischen Pegeloffsets. Dieser wird zum gemessenen Pegel unabhängig von der gewählten Einheit addiert. Die Skalierung der Y-Achse wird entsprechend geändert. Der Einstellbereich ist ± 200 dB in 0,1-dB-Schritten.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV:OFFS -10dB`

Y PER DIV

Y PER DIV legt die Grid-Unterteilung der y-Achse für alle Diagramme, bei denen diese möglich ist, fest.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WINDow1:TRAC1:Y:SCAL:RPOS`

REF VALUE POSITION

REF VALUE POSITION ermöglicht die Eingabe der Position, die der Bezugswert der y-Achse auf der Achse einnehmen soll (0 - 100 %).

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND1:TRAC1:Y:SCAL:PDIV`

RF ATTEN MANUAL

Der Softkey *RF ATTEN MANUAL* aktiviert die Eingabe der Dämpfung, unabhängig vom Referenzpegel.

Die Dämpfung kann in 10-dB-Schritten zwischen 0 und 70 dB verändert werden. Andere Eingaben werden auf den nächstniedrigen ganzzahligen Wert gerundet. Kann bei der gegebenen HF-Dämpfung der vorgegebene Referenzpegel nicht mehr eingestellt werden, wird dieser angepasst und die Meldung "Limit reached" ausgegeben.

Fernbedienungsbefehl: INP:ATT 40 DB

RF ATTEN AUTO

Der Softkey *RF ATTEN AUTO* stellt die HF-Dämpfung abhängig vom eingestellten Referenzpegel automatisch ein.

Damit ist sichergestellt, dass immer die vom Benutzer gewünschte optimale HF-Dämpfung verwendet wird.

RF ATTEN AUTO ist die Grundeinstellung.

Fernbedienungsbefehl: INP:ATT:AUTO ON

6.6.7 Marker-Einstellungen - Taste MKR

Die Taste *MARKER* öffnet ein Untermenü für die Markereinstellungen.

Marker sind für die Auswertungen *RESULT SUMMARY* und *CHANNEL TABLE* nicht verfügbar. In allen anderen Auswertungen können bis zu vier Marker aktiviert werden, die mit Hilfe des Softkeys *MARKER NORM/DELTA* als Marker oder Delta-Marker definiert werden können.

Die Softkeys *MARKER 1/2/3/4* wählen den betreffenden Marker aus und schalten ihn gleichzeitig ein.

Marker 1 ist immer nach dem Einschalten Normal-Marker, Marker 2 bis 4 sind nach dem Einschalten Deltamarker, die sich auf Marker 1 beziehen. Über den Softkey *MARKER NORM DELTA* können diese Marker in Marker mit absoluter Messwertanzeige umgewandelt werden. Ist Marker 1 der aktive Marker, so wird mit *MARKER NORM DELTA* ein zusätzlicher Deltamarker eingeschaltet.

Durch nochmaliges Drücken der Softkeys *MARKER 1* bis *MARKER 4* wird der ausgewählte Marker ausgeschaltet.

Fernbedienungsbefehl: CALC:MARK ON;
 CALC:MARK:X <value>;
 CALC:MARK:Y?
 CALC:DELT ON;
 CALC:DELT:MODE ABS|REL
 CALC:DELT:X <value>;
 CALC:DELT:X:REL?
 CALC:DELT:Y?

ALL MARKER OFF

Der Softkey *ALL MARKER OFF* schaltet alle Marker (Referenz- und Deltamarker) aus. Ebenso schaltet er die mit den Markern oder Delta-Markern verbundenen Funktionen und Anzeigen ab.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:MARK:AOFF`

Für einen eingeschalteten Marker werden oberhalb der Diagramme die den Marker betreffenden Parameter ausgegeben:

Marker 1 [T1]	
	-5.00 dB
PCG 3 SR 19.2 ksp/s	1.64

Bild 27 Marker-Feld der Diagramme

Neben der Kanalleistung, die relativ bezogen auf den bei *POWER REF TOT/PICH* angegebenen Wert dargestellt wird, werden die Parameter des Kanals angegeben. Dabei bedeuten (für den dem Marker zugewiesenen Kanal):

PCG 03: PCG-Nummer des Kanals
 SR 19.2 ksp/s: Symbolrate des Kanals (für nicht belegte Codes 9.6 ksp/s)
 1.32: Walsh Code Nummer und Spreading-Faktor des Kanals

Für alle anderen Messungen, die nicht zum Code-Domain-Analyzer gehören, gelten die Marker-Funktionen des Grundgerätes.

6.6.8 Verändern von Geräteeinstellungen - Taste *MKR* →

Die Taste *MKR* → öffnet ein Untermenü für Marker-Funktionen:

SELECT MARKER
PEAK
NEXT PEAK
PEAK MODE MIN/MAX
MARKER → PICH

SELECT MARKER

Der Softkey *SELECT MARKER* wählt den gewünschten Marker in einem Dateneingabefeld aus. Ist der Marker ausgeschaltet, so wird er eingeschaltet und kann anschließend verschoben werden. Die Eingabe erfolgt numerisch. Deltamarker 1 wird durch Eingabe von '0' ausgewählt.

Fernbedienungsbefehl: `CALC:MARK1 ON;`
`CALC:MARK1:X <value>;`
`CALC:MARK1:Y?`

PEAK

Der Softkey *PEAK* setzt den aktiven Marker bzw. Deltamarker auf das Maximum/Minimum der zugehörigen Messkurve.

Wenn bei Aufruf des Menüs *MKR*-> noch kein Marker aktiviert war, wird automatisch Marker 1 eingeschaltet und die Peak-Funktion ausgeführt.

Fernbedienungsbefehl: CALC:MARK:MAX
 CALC:DELT:MAX
 CALC:MARK:MIN
 CALC:DELT:MAX

NEXT PEAK

Der Softkey *NEXT PEAK* setzt den aktiven Marker bzw. Deltamarker auf den nächstkleineren Maximal-/Minimalwert der zugehörigen Messkurve. Die Suchrichtung wird durch die Einstellung im Untermenü *NEXT MODE LEFT/RIGTH* vorgegeben.

Fernbedienungsbefehl: CALC:MARK:MAX:NEXT
 CALC:DELT:MAX:NEXT
 CALC:MARK:MIN:NEXT
 CALC:DELT:MIN:NEXT

PEAK MODE MIN/MAX

Der Softkey *PEAK MODE MIN/MAX* legt fest, ob die Peak-Suche den Maximal- oder Minimalwert der Messkurve ermitteln soll. Der Parameter hat Auswirkungen auf das Verhalten der Softkeys *PEAK* und *NEXT PEAK*.

Fernbedienungsbefehl: --

MARKER → PICH

Der Softkey *MARKER → PICH* setzt den Marker auf den Pilot Channel (Kanalnummer 0.32).

6.6.9 Marker-Funktionen - Taste MKR FCTN

Die Taste *MKR FCTN* ist für alle Messungen des Code-Domain-Analyzers gesperrt. Für alle anderen Messungen der R&S FS-K83 sind die Softkeys des Menüs im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

6.6.10 Bandbreiten-Einstellung - Taste BW

Die Taste *BW* ist für alle Messungen des Code-Domain-Analyzers gesperrt. Für alle anderen Messungen der R&S FS-K83 sind die dem Menü zugehörigen Softkeys im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

6.6.11 Steuerung des Messablaufs - Taste SWEEP

Das Menü der Taste *SWEEP* enthält Möglichkeiten zur Umschaltung zwischen Einzelmessung und kontinuierlichem Messablauf sowie zur Steuerung von Einzelmessungen. Für Messungen im Spektralbereich kann außerdem die Messzeit und die Anzahl der Sweep Punkte für einen Durchlauf eingestellt werden. Alle dem Menü zugehörigen Softkeys sind im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

6.6.12 Auswahl der Messung - Taste *MEAS*

Im Menü der Taste *MEAS* finden sich alle in der R&S FS-K83 per Knopfdruck auswählbaren Messungen. Das Menü mit seinen Untermenüs ist im Kapitel 6 beschrieben.

6.6.13 Trigger-Einstellungen - Taste *TRIG*

Die auswählbaren Trigger-Möglichkeiten sind von der gewählten Messung abhängig. Für den Code-Domain-Power-Analyzer ist ein Free-Run-Betrieb möglich sowie ein Betrieb mit dem durch den cdma2000-Standard vorgeschriebenen externen Even-Second-Clock-Trigger. Für alle anderen Messungen sind die Triggermöglichkeiten identisch mit denen der korrespondierenden Messung im Grundgerät. Die zugehörigen Softkeys sind im Grundgeräte-Handbuch beschrieben.

EXTERN

Ab der Firmware V2.60/3.60 kann auch der externe Trigger Pegel im Bereich 0.5V bis 3.5V eingestellt werden.

Fernbedienungsbefehl: TRIG:SEQ:LEV:EXT <numeric_value>

6.6.14 Trace-Einstellungen - Taste *TRACE*

Die Taste *TRACE* öffnet folgendes Untermenü:

CLEAR/WRITE
MIN HOLD
AVERAGE
VIEW

CLEAR/WRITE

Der Softkey *CLEAR/WRITE* aktiviert den Überschreibmodus für die aufgenommenen Messwerte, d.h. die Messkurve wird bei jedem Sweep-Durchlauf neu geschrieben.

Nach jeder Betätigung des Softkeys *CLEAR/WRITE* löscht das Gerät den angewählten Messwertspeicher und startet die Messung neu.

Fernbedienungsbefehl: DISP:WIND:TRAC:MODE WRIT

MAX HOLD

Der Softkey *MAX HOLD* aktiviert die Spitzenwertbildung.

Der Analysator übernimmt bei jedem Sweep-Durchlauf den neuen Messwert nur dann in die gespeicherten Trace-Daten, wenn er größer als der vorherige ist.

Erneutes Drücken des *MAX HOLD*-Softkeys löscht den Messwertspeicher und startet die Spitzenwertbildung von neuem.

Fernbedienungsbefehl: DISP:WIND:TRAC:MODE MAXH

MIN HOLD

Der Softkey *MIN HOLD* aktiviert die Minimalwertbildung.

Der Analysator übernimmt bei jedem Sweep-Durchlauf den neuen Messwert nur dann in die gespeicherten Trace-Daten, wenn er kleiner als der vorherige ist.

Erneutes Drücken des *MIN HOLD*-Softkeys löscht den Messwertspeicher und startet die Minimalwertbildung von neuem.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND:TRAC:MODE MINH`

AVERAGE

Der Softkey *AVERAGE* schaltet die Trace-Mittelwertbildung ein. Aus mehreren Sweep-Durchläufen wird der Mittelwert gebildet. Die Mittelwertbildung erfolgt abhängig von der Einstellung `AVG MODE LOG / LIN` auf den logarithmierten Pegelwerten oder auf den gemessenen Leistungen/Spannungen.

Die Mittelwertbildung startet immer von neuem, wenn der Softkey *AVERAGE* gedrückt wird. Der Messwertspeicher wird dabei gelöscht.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND:TRAC:MODE AVER`

VIEW

Der Softkey *VIEW* friert die Messkurve ein.

Fernbedienungsbefehl: `DISP:WIND:TRAC:MODE VIEW`

Für die Messungen im Code-Domain-Analyzer ist ein *AVERAGE/ MAX HOLD* oder *MIN HOLD* möglich.

Bei der Auswertung Kanalbelegungstabelle wird die beim ersten Sweep gemessene Kanalkonfiguration für die Trace-Statistik beibehalten.

Wenn das Signal umkonfiguriert wird, muss erneut der Softkey *SINGLE SWEEP* (und gegebenenfalls *CONTINUOUS SWEEP*) gedrückt werden.

Die Auswertung *BITSTREAM* und die *CONSTELLATION* Diagramme unterstützen grundsätzlich nur den *CLEAR WRITE* Modus.

Der Softkey *VIEW* friert den Inhalt des Messwertspeichers ein und bringt ihn zur Anzeige.

SWEEP COUNT

Der Softkey *SWEEP COUNT* legt die Anzahl der Sweep-Durchläufe fest, über die der Mittelwert gebildet wird. Der zulässige Wertebereich ist 0 bis 30000, wobei folgendes zu beachten ist:

Sweep Count = 0	bedeutet gleitende Mittelwertbildung mit Mittelungslänge 10
Sweep Count = 1	bedeutet keine Mittelwertbildung
Sweep Count > 1	bedeutet Mittelung über die angegebene Zahl von Sweeps, wobei im Continuous Sweep nach Erreichen dieser Anzahl zur gleitenden Mittelwertbildung übergegangen wird.

Die Grundeinstellung ist gleitende Mittelwertbildung (Sweep Count = 0). Die Zahl der Sweeps, die zur Mittelung herangezogen werden, ist für alle aktiven Messkurven im ausgewählten Diagramm gleich der Mittelungslänge 10.

Fernbedienungsbefehl: `SWE:COUN 64`

6.6.15 Display-Lines - Taste *LINES*

Die Taste *LINES* ist für alle Messungen des Code-Domain-Analyzers gesperrt. Für alle anderen Messungen sind die Einstellmöglichkeiten des Menüs zu denen der korrespondierenden Messung im Grundgerät äquivalent. Die jeweiligen Softkeys sind im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

6.6.16 Einstellungen des Messbildschirms - Taste *DISP*

Das Menü der Taste *DISP* enthält Softkeys zur Konfiguration des Messbildschirms. Die Menüs und die Eigenschaften der Softkeys sind im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

6.6.17 Speichern und Laden von Gerätedaten - Taste *FILE*

Das Menü *FILE* ist identisch mit dem des Grundgerätes. Alle Softkeys sind im Grundgeräte-Handbuch beschrieben.

6.6.18 Rücksetzen des Gerätes - Taste *PRESET*

Die Taste *PRESET* setzt das Gerät in den Grundzustand zurück. Das Verhalten ist identisch mit dem des Grundgerätes und ist im Grundgeräte-Handbuch beschrieben.

6.6.19 Kalibrieren des Gerätes - Taste *CAL*

Das Menü *CAL* ist identisch mit dem des Grundgerätes. Alle Softkeys sind im Grundgeräte-Handbuch beschrieben.

6.6.20 Einstellungen des Gerätes - Taste *SETUP*

Das Menü *SETUP* ist identisch mit dem des Grundgerätes. Alle Softkeys sind im Grundgeräte-Handbuch beschrieben. Das Verwenden von Transducer Faktoren ist sowohl in der Code-Domain, als auch in den RF Messungen möglich. Die FS-K9 "Messungen mit Leistungsmesskopf" ist auch in der Applikationen verwendbar. Hierfür ist bei installierter und freigeschalteter FS-K9 bei kompatiblen RF Messungen der Softkey POWERMETER im Seitenmü verfügbar. Dieser führt in das Hauptmenu der FS-K9. Nähere Informationen zum Powermeter sind dem FS-K9 Bedienhandbuch zu entnehmen.

6.6.21 Ausdruck - Taste *HCOPY*

Das Menü *HCOPY* ist identisch mit dem des Grundgerätes. Alle Softkeys sind im Grundgeräte-Handbuch beschrieben. Alle nicht gesondert angeführten Tasten der Geräte-Frontplatte sind identisch mit denen des Grundgerätes. Die Funktionen der Tasten sowie die Softkeys sind im Handbuch des Grundgerätes beschrieben.

7 Fernbedienbefehle

Das folgende Kapitel beschreibt die Fernbedien-Befehle für die Applikations-Firmware. Eine alphabetische Liste im Anschluss an die Beschreibung bietet einen schnellen Überblick über die Befehle.

Die Befehle, die auch für das Grundgerät in der Betriebsart SPECTRUM gelten, sowie die Systemeinstellungen sind im Bedienhandbuch des Analyzers beschrieben.

7.1 CALCulate:FEED - Subsystem

Das CALCulate:FEED - Subsystem wählt die Art der Auswertung der gemessenen Daten aus. Dies entspricht der Auswahl des Result Displays in der Handbedienung.

CALCulate<1|2>:FEED <string>

Dieser Befehl wählt die gemessenen Daten aus, die zur Anzeige gebracht werden.

Parameter

```
<string>::= 'XPOW:CDP' |
             'XPOW:CDP:RAT' |
             'XPOW:CDEP' |
             'XTIM:CDP:MACCuracy' |
             'XTIM:CDP:PVSLOT' |
             'XTIM:CDP:PVSymbol' |
             'XTIM:CDP:BSTream' |
             'XTIM:CDP:ERR:SUMM' |
             'XTIM:CDP:ERR:CTABLE' |
             'XTIM:CDP:ERR:PCDomain' |
             'XTIM:CDP:SYMB:CONST' |
             'XTIM:CDP:SYMB:EVM' |
             'XTIM:CDP:COMP:CONST'
```

Die String-Parameter haben folgende Bedeutung:

'XPOW:CDP'	Ergebnisdarstellung der Code-Domain-Power absolut im Balkendiagramm (CALCulate<1>)
'XPOW:CDP:RAT'	Ergebnisdarstellung der Code-Domain-Power Ratio (relative) im Balkendiagramm (CALCulate<1>)
'XPOW:CDEP'	Ergebnisdarstellung der Code-Domain-Error-Power im Balkendiagramm (CALCulate<1>)
'XTIM:CDP:ERR:SUMM'	Tabellarische Darstellung der Ergebnisse (CALCulate2)
'XTIM:CDP:ERR:CTABLE'	Darstellung der Kanalbelegungstabelle (CALCulate<1>)
'XTIM:CDP:ERR:PCDomain'	Ergebnisdarstellung Peak Code Domain Error (CALCulate2)
'XTIM:CDP:MACCuracy'	Ergebnisdarstellung Composite EVM (CALCulate2)

'XTIM:CDP:PVSLOT'	Ergebnisdarstellung Power versus Power Control Group (CALCulate2)
'XTIM:CDP:PVSymbol'	Ergebnisdarstellung Power versus Symbol (CALCulate2)
'XTIM:CDP:BSTream'	Ergebnisdarstellung Bitstream (CALCulate2)
'XTIM:CDP:SYMB:CONST'	Ergebnisdarstellung Symbol Constellation (CALCulate2)
'XTIM:CDP:SYMB:EVM'	Ergebnisdarstellung Error Vector Magnitude (CALCulate2)
'XTIM:CDP:COMP:CONST'	Ergebnisdarstellung Composite Constellation (CALCulate2)

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen

CALC2:FEED 'XTIM:CDP:MACC'
'COMP EVM Auswertung wählen

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten

TRAC? TRACE2
'COMP EVM Daten abfragen

```

Eigenschaften

```

*RST-Wert: 'XPOW:CDP:RAT' (CALC<1>)
          'XTIM:CDP:ERR:SUMM' (CALC<2>)
SCPI: konform

```



Die Code-Domain-Power-Messungen werden immer im Split Screen dargestellt und die Zuordnung der Auswertung zum Messfenster ist fest. Daher ist bei jeder Auswertung in Klammer das numerische Suffix bei CALCulate angegeben, das notwendig bzw. erlaubt ist.

Um für Code-Domain-Power und Code-Domain-Error-Power die Übersichtsdarstellung (Overview) zu aktivieren, muss der Befehl CDP:OVER ON verwendet werden. Wird demnach auf eine andere als diese beiden Auswertungen geschaltet (z.B. Kanalbelegungstabelle), so wird der Overview-Modus verlassen und die zuletzt verwendete Auswertung wird im anderen Screen wieder restauriert.

7.2 CALCulate:LIMit:SPECtrum Subsystem

Das CALCulate:LIMit:SPECtrum - Subsystem definiert die Grenzwertprüfung bei den Spektralmessungen.

CALCulate:LIMit:ESpectrum:CHECK:X?;Y?

Diese Befehle fragen die Position der stärksten Verletzung ab.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen

CONF:CDP:MEAS ESP
'Messung Spektrum Emission Mask auswählen

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten

CALC:LIM:ESP:CHECK:X?;Y?
'Ergebnis des stärksten Verletzung abfragen
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:LIMit:ESpectrum:MODE AUTO | USER

Dieser Befehl schaltet die automatische Auswahl der Grenzwertlinie in der Spectrum Emission Mask Messung ein bzw. aus.

Die Grenzwertlinien sind generell abhängig von der gewählten Band Klasse.
(Befehl CONF:CDP:BCL)

Parameter

AUTO die Grenzwertlinie richtet sich nach der gemessenen Kanalleistung

USER nur Abfrage, es sind benutzerdefinierte Grenzwertlinien eingeschaltet
(siehe Beschreibung der Grenzwertlinien im Handbuch des Gerätes)

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen

CONF:CDP:BCL 1
'Band Klasse 1 auswählen, 1900 MHz

CONF:CDP:MEAS ESP
'Messung Spektrum Emission Mask auswählen
```

```
CALC:LIM:ESP:MODE AUTO
'Aktiviert automatische Auswahl der Grenzwertlinie

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten

CALC:LIM:FAIL?
'Ergebnis des Limitchecks abfragen
```

Eigenschaften

*RST-Wert: AUTO
 SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:LIMit:ESpectrum:RESTore

Dieser Befehl restauriert die Standard-Grenzwertlinien für die Spectrum Emission Mask Messung. Alle Änderungen, die an den Standard-Grenzwertlinien vorgenommen wurden, gehen dadurch verloren und der Auslieferungsstand dieser Grenzwertlinien wird wieder hergestellt.

Beispiel

```
INST MC2K
'schaltet das Gerät in den cdma2000 MS Modus

CALC:LIM:ESP:REST
'setzt die Spectrum Emission Mask-Grenzwertlinien in die
Grundeinstellung zurück
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
 SCPI: gerätespezifisch

Dieser Befehl ist ein Event und besitzt daher weder Abfrage noch *RST-Wert.

CALCulate:LIMit:ESpectrum:TRANSition 0 ... 1 GHz

Diese Befehle bestimmt die Offset Frequenz bei der die Auflösebandbreite zwischen 30 kHz und 1 MHz umgeschaltet wird.

Beispiel

```
INST:SEL BC2K
'cdma2000 MS aktivieren

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen

CONF:CDP:BCL 1
'Band Klasse 1 auswählen, 1900 MH

CONF:CDP:MEAS ESP
'Messung Spektrum Emission Mask auswählen

CALC:LIM:ESP:TRAN 10MHz
'Legt die Umschaltfrequenz auf 10 MHz fest
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 4.0 MHz (bandklassenabhängig)

SCPI: gerätespezifisch

7.3 CALCulate:MARKer - Subsystem

CALCulate<1|2>:MARKer<1>:FUNCTion:CDPower:RESult?

SLOT | PTOTal | PPICH | RHO | MACCuracy | PCDerror | ACTive | FERRor | FERPpm | CERRor | TFRame | IQOffset | IQIMbalance | SRATe | CHANnel | SFACtor | TOFFset | POFFset | CDPabsolute | CDPRelative | EVMRms | EVMPeak

Dieser Befehl fragt die gemessenen und die berechneten Werte der Code-Domain-Power-Analyse ab. Die Kanalergebnisse erfolgen für den Kanal zu dem der über den Befehl `CDPower:CODE` ausgewählten Code gehört.

Parameter

Globale Ergebnisse der gewählten PCG

SLOT	PCG Number
PTOTal	Total Power in dBm
PPICH	Pilotleistung in dBm
RHO	RHO
MACCuracy	Composite EVM in %
PCDerror	Peak Code Domain Error in dB
IQIMbalance	IQ Imbalance in %
IQOffset	IQ Offset in %

Globale Ergebnisse aller PCGs

FERRor	Frequenzfehler in Hz
FERPpm	Frequenzfehler in ppm
CERRor	Chip Rate Error in ppm
TFRame	Trigger to Frame
ACTive	Anzahl aktiver Kanäle

Kanalergebnisse:

SRATe	Symbol Rate in ksp/s	TOFFset	Timing Offset in s
CHANnel	Channel Number	POFFset	Phase Offset in rad
SFACtor	Spreading-Faktor des Kanals		
CDPRelative	Channel Power relativ in dB	CDPabsolute	Channel Power absolut in dBm (relativ zu total oder PICH-Leistung, siehe Befehl <code>CDP: PRef</code>)
EVMRms	Error Vector Magnitude RMS in %	EVMPeak	Error Vector Mag. Peak in %



Der Wert Trigger to Frame (`TFRame`) liefert eine '9', falls der Trigger auf *FREE RUN* steht.

Die Werte Timing/Phase Offset (`TOFFset`/`POFFset`) liefern eine '9', falls Timing und Phase Messung ausgeschaltet ist (siehe `CDP: TPM`) oder die Anzahl der aktiven Kanäle 50 überschreitet.

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CALC:MARK:FUNC:CDP:RES? PTOT
'Gesamtleistung auslesen.

CDP:SLOT 2
'Wählt Power-Control-Group 2 aus.

CDP:CODE 11
'Code Nummer 11 auswählen.

CALC:MARK:FUNC:CDP:RES? EVMR
'EVM RMS des Code mit Nummer 11 in der PCG 2 auslesen.

```

Eigenschaften

*RST-Wert: -
 SCPI: gerätespezifisch

CALCulate<1|2>:MARKer<1>:FUNCTion:PICH

Dieser Befehl stellt den Marker1 auf den Kanal 0.16, 0.32 oder 0.32, je nach Base-Spreading-Faktor.

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CALC:MARK:FUNC:PICH
'Marker aktivieren und auf Pilot

CALC:MARK:Y?
'Wert der CDP rel. des PICH abfragen.

```

Eigenschaften

*RST-Wert: -
 SCPI: gerätespezifisch

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

7.4 CALCulate:PEAKsearch | PSEarch- Subsystem

CALCulate<1|2>:PEAKsearch:AUTO ON | OFF

Mit diesem Befehl wird die Peak-Liste in der Spurious-Messung nach einer Messung automatisch berechnet. Pro Range wird genau 1 Peak-Wert ermittelt.

Der Suffix bei SENSE ist unbenutzt.

Mit diesem Befehl kann die Listenauswertung, die aus Gründen der Rückwärtskompatibilität nicht standardmäßig aktiv ist, aktiviert werden.

Beispiel

```
CALC:PEAK:AUTO ON
'Einschalten der automatischen Peak-Suche
```

Eigenschaften

*RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

7.5 CALCulate:STATistics - Subsystem

Das CALCulate:STATistics - Subsystem steuert die statistischen Messfunktionen im Gerät. Die Auswahl des Messfensters ist bei diesen Messfunktionen nicht möglich. Dementsprechend wird das numerische Suffix bei CALCulate ignoriert.

CALCulate:STATistics:CCDF[:STATe] ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Messung der komplementären kumulierten Verteilungsfunktion (CCDF) ein bzw. aus.

Beispiel:

```
CALC:STAT:CCDF ON
```

Eigenschaften

*RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:STATistics:NSAMples 100 ... 1E9

Dieser Befehl stellt die Anzahl der aufzunehmenden Messpunkte für die statistischen Messfunktionen ein.

Beispiel

```
CALC:STAT:NSAM 5000
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 100000
SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:STATistics:RESult? MEAN | PEAK | CFACTor | ALL

Dieser Befehl liest die Ergebnisse der Statistikmessungen einer aufgenommenen Messkurve aus.

Parameter:

Das gewünschte Ergebnis wird über die folgenden Parameter ausgewählt:

MEAN	mittlere (RMS) im Beobachtungszeitraum gemessene Leistung in dBm
PEAK	im Beobachtungszeitraum gemessene Spitzenleistung in dBm
CFACTor	ermittelter CREST-Faktor (= Verhältnis von Spitzenleistung zu mittlerer Leistung) in dB
ALL	Ergebnisse aller drei genannten Messungen, durch Komma getrennt: <mean power>,<peak power>,<crest factor>

Beispiel:

```
CALC:STAT:RES? ALL
```

'Liest die drei Messergebnisse aus.'

Beispiel für den Antwortstring: 5.56,19.25,13.69, d.h. Mean Power: 5.56 dBm, Peak Power 19.25 dBm, CREST-Faktor 13.69 dB

Eigenschaften

*RST-Wert: --

SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:STATistics:SCALE:Y:LOWER 1E-6 ...0.1

Dieser Befehl definiert die Untergrenze für die y-Achse des Messdiagramms bei Statistik-Messungen. Da auf der y-Achse Wahrscheinlichkeiten aufgetragen werden, sind die eingegebenen Zahlenwerte einheitenlos.

Beispiel

```
CALC:STAT:SCALE:Y:LOW 0.001
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 1E-6

SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:STATistics:SCALE:Y:UNIT PCT | ABSolute

Dieser Befehl schaltet die Skalierung der Y-Achse zwischen Prozent und Absolut um.

Beispiel

```
CALC:STAT:SCALE:Y:UPP 0.01
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 1.0

SCPI: gerätespezifisch

CALCulate:STATistics:SCALe:Y:UPPer 1E-5 ...1.0

Dieser Befehl definiert die Obergrenze für die y-Achse des Messdiagramms bei Statistik-Messungen. Da auf der y-Achse Wahrscheinlichkeiten aufgetragen werden, sind die eingegebenen Zahlenwerte einheitenlos.

Beispiel:

```
CALC:STAT:SCAL:Y:UPP 0.01
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 1.0

SCPI: gerätespezifisch

7.6 CONFigure:CDPower Subsystem

Dieses Subsystem enthält die Befehle zur Auswahl und Konfiguration der Messungen in der cdma2000 Applikations-Firmware. Bei CONFigure ist nur das numerische Suffix 1 erlaubt. Weitere Einstellungen für die Code-Domain-Power Analyse sind bei dem Befehl :[SENSe]:CDPower, für die Spectrum Emission Mask Messung sind bei dem Befehl CALCulate:LIMit:ESpectrum zu finden.

CONFigure:CDPower:BClass 0...12

Dieser Befehl wählt die Band Klasse aus.

Band Klasse	Name
0	800 MHz Band
1	1900 MHz Band
2	TACS Band
3	JTACS Band
4	Korean PCS Band
5	450 MHz Band
6	2 GHz Band
7	700 MHz Band
8	1800 MHz Band
9	900 MHz Band
10	Secondary 800 MHz Band
11	400 MHz European PAMR Band
12	800 MHz PAMR Band
14	US PCS 1,9 GHz Band
15	AWS Band

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.
```

```
INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CONF:CDP:BCL 1
'Band Klasse 1 auswählen, 1900 MHz.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 0
SCPI: gerätespezifisch

CONFigure:CDPower:CTABLE:CATalog?

Dieser Befehl fragt die Namen aller auf der Festplatte gespeicherten Kanaltabellen für cdma2000 MS ab.

Die Syntax des Ausgabeformates ist wie folgt:

<Summe der Dateilängen aller nachfolgenden Dateien>,<freier Speicherplatz auf Festplatte>,<1. Dateiname>,<1. Dateilänge>,<2. Dateiname>,<2. Dateilänge>,...,<n. Dateiname>,<n. Dateilänge>,..

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:CAT?
'Katalog abfragen.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
SCPI: gerätespezifisch

CONFigure:CDPower:CTABLE:COMMent <string>

Dieser Befehl definiert einen Kommentar zur ausgewählten Kanaltabelle.

Vor diesem Befehl muss der Namen der Kanaltabelle mit dem Befehl CONF:CDP:CTAB:NAME eingestellt und über CONF:CDP:CTAB:DATA eine gültige Kanaltabelle eingegeben worden sein.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:NAME 'NEW_TAB'
'Tabelle zum Bearbeiten wählen.

CONF:CDP:CTAB:COMM
'Comment for NEW_TAB'
```

Eigenschaften

*RST-Wert: ""
SCPI: gerätespezifisch

CONFigure:CDPower:CTABLE:COPY <file_name>

Dieser Befehl kopiert eine Kanaltabelle auf eine andere. Die zu kopierende Kanaltabelle wird durch den Befehl `CONF:CDP:CTAB:NAME` gewählt.

Parameter

<file_name> ::= Name der neuen Kanaltabelle

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:NAME 'CTAB_1'
'Tabelle zum Bearbeiten wählen

CONF:CDP:CTAB:COPY 'CTAB_2'
'Kopiert CTAB_1 auf C_TAB2.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
SCPI: gerätespezifisch

Der Name der Kanaltabelle darf aus max. 8 Zeichen bestehen. Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

CONFigure:CDPower:CTABLE:DATA 0..9, 1..6, 0..63, 0..1, 0, 0, 0 | 1, <numeric_value>...

Dieser Befehl definiert eine Kanaltabelle. Es wird die gesamte Tabelle auf einmal definiert. Die inaktiven Kanäle (INACTIVE) müssen nicht definiert werden. Zu einer Tabellenzeile werden 8 Werte angegeben.

< Channel Typ >, <Code Klasse>, <Code Nummer>, <Mapping>, <reserviert1>, <reserviert2>, <Status>, <CDP relativ [dB]>,

Channel Typ: der Kanaltyp ist wie folgt mit Zahlen codiert:

	0 = PICH
	1 = EACH
	2 = CCCH
	3 = DCCH
	4 = ACKCH
	5 = CQICH
	6 = FCH
	7 = S1CH
	8 = S2CH
	9 = INACTIVE
Code Klasse:	1..6
Code Nummer:	0..63
Mapping 0	= I Zweig
1	= Q Zweig
reserviert1:	immer 0 (reserviert)
reserviert2:	immer 0 (reserviert)
Status:	0: inaktive, 1:active kann bei Einstellkommando verwendet

werden um vorübergehend einen Kanal abzuschalten
 CDP relative: bei Einstellkommando beliebig, bei Abfrage CDP relative

Vor diesem Befehl muss der Namen der Kanaltabelle mit dem Befehl
 CONF:CDP:CTAB:NAME eingestellt werden. Es werden nur gültige cdma2000 MS-
 oder 1xEV-DV MS-Kanäle als aktiv akzeptiert.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:NAME 'NEW_TAB'
'Tabelle zum Bearbeiten wählen.

CONF:CDP:CTAB:DATA 0,5,0,0,0,0,1,0,2,3,2,1,0,0,1,0
'Wählt PICH 0.32 auf I und CCCH 2.8 auf Q aus.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: -
 SCPI: gerätespezifisch

CONFigure:CDPower:CTABLE:DELeTe

Dieser Befehl löscht die ausgewählte Kanaltabelle. Die zu löschende Kanaltabelle
 wird durch den Befehl CONF:C2KP:CTAB:NAME gewählt.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:NAME 'CTAB_2'
'Tabelle zum Bearbeiten wählen.

CONF:CDP:CTAB:DEL
'Löscht CTAB_2.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
 SCPI: gerätespezifisch

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

CONFigure:CDPower:CTABLE:NAME <file_name>

Dieser Befehl wählt eine Kanaltabelle zum Editieren oder Anlegen aus. Sie wird
 dadurch nicht zur Analyse verwendet! Siehe dazu den Befehl
 CONF:CDP:CTAB:STAT und CONF:CDP:CTAB:SEL.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:NAME 'NEW_TAB'
'Tabelle zum Bearbeiten wählen.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: ""
 SCPI: gerätespezifisch

CONFigure:CDPower:CTABLE:RESTore

Dieser Befehl überführt die "vordefinierten Kanaltabellen" wieder in den Zustand, in dem sie bei Auslieferung des Gerätes waren. Dadurch kann eine versehentliche Überschreibung dieser Kanaltabellen rückgängig gemacht werden.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.

CONF:CDP:CTAB:REST
'Restaurieren der Tabelle
```

Eigenschaften

*RST-Wert: --
 SCPI: gerätespezifisch

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

CONFigure<1>:CDPower:CTABLE:SElect <string>

Dieser Befehl wählt eine vordefinierte Kanaltabellen-Datei aus. Vor diesem Befehl muss zuerst die Kanaltabelle "RECENT" mit dem Kommando CONF:CDP:CTAB ON eingeschaltet worden sein.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv,

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten damit die Kanaltabelle
eingeschaltet werden kann.

CONF:CDP:CTAB ON
'Vordefinierte Kanaltabelle verwenden.

CONF:CDP:CTAB:SEL 'CTAB_1'
'Kanaltabelle auswählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten
```

Eigenschaften

*RST-Wert: "RECENT"
 SCPI: gerätespezifisch

CONFigure<1>:CDPower:CTABle[:STATe] ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Kanaltabelle ein bzw. aus. Das Einschalten hat zur Folge, dass die gemessene Kanaltabelle unter dem Namen "RECENT" abgespeichert und eingeschaltet wird. Nachdem die Kanaltabelle "RECENT" eingeschaltet ist, kann mit dem Befehl `CONF:CDP:CTABle:SElect` eine andere Kanaltabelle gewählt werden

Note:

Es muss immer zuerst mit dem Befehl `CONF:CDP:CTAB:STAT` die Kanaltabelle "RECENT" eingeschaltet werden und danach mit dem Befehl `CONF:CDP:CTAB:SElect` die gewünschte Kanaltabelle gewählt werden

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
```

'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A und Result Summary im Screen B aktiv.

```
INIT:CONT OFF
```

'Single Sweep auswählen.

```
NIT;*WAI
```

'Messung mit Synchronisierung starten damit Kanaltabelle eingeschaltet werden kann.

```
CONF:CDP:CTAB ON
```

'Vordefinierte Kanaltabelle verwenden.

```
CONF:CDP:CTAB:SEL 'CTAB_1'
```

'Kanaltabelle auswählen.

```
INIT;*WAI
```

'Messung mit Synchronisierung starten

Eigenschaften

*RST-Wert: OFF

SCPI: gerätespezifisch

CONFigure<1>:CDPower:MEASurement POWer | ACLR | ESpectrum | OBANdwith | OBWidth | CDPower | CCDF

Dieser Befehl wählt die Messung der Applikation FS-K83, cdma2000 Mobilstationstests, aus. Die vordefinierten Einstellungen der einzelnen Messungen sind im Kapitel 6 im Detail beschrieben.

Parameter

POWer	Kanalleistungsmessung (Standard cdma2000) mit vordefinierten Einstellungen
ACLR	Nachbarkanalleistungsmessungen (Standard cdma2000) mit vordefinierten Einstellungen
ESpectrum	Überprüfung der Signalleistung (Spectrum Emission Mask)
OBANdwith OBWidth	Messung der belegten Bandbreite
CDPower	Code-Domain-Analyzer-Messung.
CCDF	Messung der Complementary Cumulative Distribution Function (Signal Statistik Messung)

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.
INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
CONF:CDP:MEAS POW
'Kanalleistungsmessung auswählen.
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaft

*RST-Wert: CDPower
SCPI: gerätespezifisch

7.7 INSTrument Subsystem

Das INSTrument-Subsystem wählt die Betriebsart des Gerätes entweder über Textparametern oder über fest zugeordnete Zahlen aus.

INSTrument[:SElect] SANalyzer | MC2K

Dieser Befehl schaltet zwischen den Betriebsarten über Textparameter um.

Die Auswahl cdma2000 MS (MC2K) setzt das Gerät in einen definierten Zustand. Die Preset-Werte sind in Kapitel 2, Abschnitt "Grundeinstellungen in der Betriebsart " beschrieben.

Beispiel

```
INST MC2K
'cdma2000 MS aktivieren.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: SANalyzer
SCPI: konform

Die Umschaltung auf MC2K setzt die Option cdma2000 REV (MS) R&S FS-K83 voraus

INSTrument:NSElect 1 | 11

Dieser Befehl schaltet zwischen den Betriebsarten über Zahlen um.

Parameter:

1: Betriebsart Spektrumanalyse
11: Betriebsart cdma2000 REV (MS)

Beispiel

```
INST:NSEL 11
'cdma2000 MS aktivieren.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 1
SCPI: konform

Die Umschaltung auf 11 setzt die Option cdma2000 REV (MS) R&S FS-K83 voraus.

7.8 SENSe:CDPower Subsystem

Dieses Subsystem stellt die Parameter für die Betriebsart Code-Domain-Messungen ein. Das numerische Suffix bei SENSe<1|2> ist ohne Bedeutung für dieses Subsystem.

[SENSe:]CDPower:CODE 0 ... 63

Dieser Befehl wählt die Code-Nummer aus. Der maximale Wert hängt vom Base-Spreading-Faktor ab.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:CODE 11
'Code Nummer 11 auswählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 0
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:ICTReshold -100 dB ...0 dB

Dieser Befehl stellt den Schwellwert ein, ab dem ein Kanal als aktiv betrachtet wird. Der Pegel bezieht sich auf die Signalgesamtleistung.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A und Result Summary
im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:ICTR -10DB
'Schwellwert auf -10dB

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: -40dB
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:IQLength FSU/FSQ: 2...50, FSP: 2..12

Dieser Befehl stellt die Aufzeichnungslänge (IQ-Capture-Length) in Vielfachen der Power-Control-Group ein. Der Wertebereich ist von 2 bis 50 für den Analyzer R&S FSU, R&S FSQ und von 2 bis 12 für den Analyzer R&S FSP.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:IQL 8
'8 PCGs Aufzeichnungslänge

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 3
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:LCODE:MASK '#H0' ... '#H4FFFFFFFFF'

Dieser Befehl definiert die Maske des Long Codes im hexadezimalen Format.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

TRIG:SOUR:EXT
'Externe Triggerquelle auswählen.

CDP:LCOD:MASK '#HF'
'Definieren der Long Code Maske.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: '#H0'
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:LCODE:OFFSet '#H0' ... '#H1FFFFFFFF8000'

Dieser Befehl definiert den Offset des Long Codes inklusive des PN Offsets in Chips im hexadezimalen Format mit 52-bit-Auflösung. Dieser Wert entspricht dem GPS Timing seit dem 6.1.1980 00:00:00 UTC. Mit dem nächsten Triggerimpuls (der frühestens nach einer Setup Zeit von 300 ms auftreten darf) wird dieser Long Code Offset zur Verrechnung verwendet. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Long Code Maske ungleich 0 eingestellt ist.

Der Offset in Chips berechnet sich wie folgt: $t_{\text{SinceStartGPS}} * 1.2288 \text{ MChips/s}$ hierbei wird $t_{\text{SinceStartGPS}}$ in der Einheit Sekunde erwartet. So wird zum Beispiel für den ersten Even Second Clock Trigger wird der hexadezimale Offset 258000h Chips eingestellt.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

TRIG:SOUR:EXT
'externe Triggerquelle auswählen.

CDP:LCOD:MASK '#H2'
'definieren der Long Code Maske.

CDP:LCOD:OFFS '#H258000'
'definieren des Long Code Offsets.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: '#H0'
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:LEVel:ADJust

Dieser Befehl bewirkt eine automatische Einstellung der HF-Dämpfung und ZF-Verstärkung auf den Pegel des angelegten Signals. Um HF-Dämpfung und ZF-Verstärkung unabhängig voneinander auf optimale Werte einzustellen wird das Gerät in den Modus *ATTEN MANUAL* versetzt. Dieser Modus bleibt auch nach Wechsel von der Betriebsart cdma2000 MS zu der Betriebsart SPECTRUM erhalten.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
```

```
CDP:LEV:ADJ
'automatische Pegeleinstellung starten.
```

```
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten
```

Eigenschaften

```
*RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch
```

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

[SENSe:]CDPower:MAPPING I | Q

Dieser Befehl wählt, ob der I- oder der Q-Zweig zur Auswertung kommen soll.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist I-Zweig ist selektiert.
```

```
INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
```

```
CDP:MAPP Q
'Wählt den Q-Zweig aus.
```

```
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten
```

Eigenschaften

```
*RST-Wert: I
SCPI: gerätespezifisch
```

[SENSe:]CDPower:NORMALize ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Eliminierung des IQ-Offset ein bzw. aus.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.
```

```
INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
```

```
CDP:NORM OFF
'Eliminierung des IQ-Offsets aus.
```

```
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

```
*RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch
```

[SENSe:]CDPower:ORDER HADamard | BITReverse

Dieser Befehl stellt die Ordnung der Code Domain Auswertung ein. Entweder werden die Codes in der Hadamard-Ordnung oder in der BitReverse-Ordnung sortiert.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CDP:ORD HAD
'Ordnung Hadamard.

TRAC? TRACE2
'CDP in Hadamard-Ordnung auslesen.

CDP:ORD BITR
'Ordnung BitReverse
TRAC? TRACE2
'CDP in BitReverse-Ordnung auslesen.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: HADamard
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:OVERview ON | OFF

Dieser Befehl kann genau dann mittels ON eingeschaltet werden, wenn entweder die Code-Domain-Power oder die Code-Domain-Error-Power-Auswertung aktiv ist. (Siehe Befehl CALC1:FEED). Im Overview-Modus wird generell der I-Zweig des Signals im Screen A und der Q-Zweig des Signals im Screen B bei der CDP/CDEP angezeigt. Die Zweige sind getrennt über den TRAC:DATA? TRACE1 und TRAC:DATA? TRACE2 auslesbar.

Beim Verlassen des Overview-Modus werden die vorigen Auswertungen wieder aktiv.

Wird eine andere Auswertung als Code-Domain-Power oder Code-Domain-Error-Power bei aktivem Overview-Modus ausgewählt, wird der Overview-Modus verlassen, im anderen Screen wird die vorige Auswertung wieder eingestellt.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
```

```

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CDP:OVER ON
'Overview Modus aktivieren.
'CDP relativ im Screen A I-Zweig
'CDP relativ im Screen B Q-Zweig
TRAC? TRACE1
'CDP relativ des I-Zweigs auslesen.

TRAC? TRACE2
'CDP relativ des Q-Zweigs auslesen.

CDP:OVER OFF
'Overview Modus ausschalten:
CDP relativ im Screen A und Result Summary im Screen B aktiv.

```

Eigenschaften

```

*RST-Wert: OFF
  SCPI: gerätespezifisch

```

[SENSe:]CDPower:PPReference ABS | REL

Dieser Befehl wählt die Anzeige der Leistung des Pilot Kanals in der Result Summary Tabelle (absolut oder relativ zur TOTAL pwr).

Beispiel

```

INST:SEL BC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:PPR REL
'Anzeige der Leistung auswählen.

CALC1:MARK1:FUNC:CDP:RES? PTOT
'Abfrage starten.

```

Eigenschaften

```

*RST-Wert: ABS
  SCPI: gerätespezifisch

```

[SENSe:]CDPower:PREference TOTAl | PICH

Dieser Befehl stellt den Bezug für die relativen CDP-Messwerte auf die Gesamtleistung oder die PICH Leistung.

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

```

```

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:PREF PICH
'Bezug ist PICH Leistung.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

```

Eigenschaften

*RST-Wert: TOTal
 SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:QINVert ON | OFF

Dieser Befehl invertiert das Vorzeichen des Q-Anteils des Signals.

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:QINV ON      'Invertieren Q-Anteil einschalten.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten

```

Eigenschaften

*RST-Wert: OFF
 SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:SBANd NORMal | INVers

Dieser Befehl dient zum Vertauschen des linken bzw. rechten Seitenbandes.

Beispiel

```

INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:SBAN INV
'Vertauschen der Seitenbänder

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

```

Eigenschaften

*RST-Wert: NORM
 SCPI: gerätespezifisch

:[SENSe:]CDPower:SET:COUNT 1 ... 38

Wenn SET COUNT auf dem Standardwert 1 steht, verhält sich das Gerät normal und mit dem Befehl `CDPower:IQLength` (IQ-Capture-Length) kann die Anzahl der PCGs eingestellt werden.

Beim R&S FSQ kann der Wert *SET COUNT* zwischen 1 und 38 eingestellt werden. Sobald der *SET COUNT* Wert größer als 1 ist, wird die IQ-Capture-Length automatisch auf 64 eingestellt und ist nicht mehr verfügbar. Der SET COUNT definiert die Anzahl der SETs á 64 PCGs die aufeinander folgend in den IQ Speicher des R&S FSQs aufgenommen werden sollen. Dieses Kommando ist nur auf dem R&S FSQ verfügbar.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:SET:COUN 12
'12 Sets á 64 PCGs werden auf dem R&S FSQ aufgenommen
Kanaltabellen Auswertung.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CDP:SET 2
'Ergebnisse des Set 2 werden ausgewählt.

TRAC? TRACE1
'CDP auslesen
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 1
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:SET[:VALue] 0 ... (SET COUNT-1)

Mit diesem Befehl wird das SET ausgewählt, für welches Ergebnisse ausgewertet werden sollen. Zuvor muss mit `CDP:SET:COUN` ein SET COUNT Wert > 1 eingestellt werden.

Dieses Kommando ist nur auf dem R&S FSQ verfügbar.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:SET:COUN 12
'12 Sets á 64 PCGs werden auf dem R&S FSQ aufgenommen,
```

Kanaltabellen Auswertung.

```
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.

CDP:SET 2
'Ergebnisse des Set 2 werden ausgewählt.

TRAC? TRACE1
'CDP auslesen.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 0
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe:]CDPower:SFACtor 16 | 32 | 64

Dieser Befehl definiert den Base-Spreading-Faktor. Der Base-Spreading-Faktor sollte auf 64 eingestellt werden, wenn Kanäle der Code-Klasse 6 (Spreading Faktor 64) vorliegen, da sonst bei der Code Domain Power Analyse Alias-Leistungen gemessen werden.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:SFAC 64
'Basis-Spreading-Faktor 64 wählen.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

*RST-Wert: 32
SCPI: gerätespezifisch

SENSe:]CDPower:SLOT 0 ...IQLength-1

Dieser Befehl wählt die Power-Control-Group (PCG) aus.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.

CDP:SLOT 2
'Wählt Power-Control-Group 2 aus.
```

```
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
```

Eigenschaften

```
*RST-Wert: 0
SCPI:      gerätespezifisch
```

[SENSe:]CDPower:TPMeas ON | OFF

Dieser Befehl erlaubt das gezielte An- bzw. Abschalten der Timing- und Phasen-Offset Auswertung der Kanäle zum Pilotkanal. Ist der Wert OFF oder sind mehr als 50 Kanäle aktiv, werden bei dem Befehl TRACe? TRACe1 und CALC:MARK:FUNC:CDP:RES? bei Timing- und Phasen-Offset der Wert '9' als Ergebnis zurückgegeben. Ist der Wert ON werden die Timing- und Phasenoffsets berechnet und zurückgegeben.

Beispiel

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.

INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen
CDP:TPM ON
'Auswertung Timing und Phase Offset anschalten.

INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten
CDP:SLOT 2
'Wählt Power-Control-Group 2 aus
CDP:CODE 11
'Code Nummer 11 auswählen
CALC:MARK:FUNC:CDP:RES? TOFF
'Timing Offset des Code mit Nummer 11 in der PCG 2 auslesen.

CALC:MARK:FUNC:CDP:RES? POFF
'Phase Offset des Code mit Nummer 11 in der PCG 2 auslesen.
```

Eigenschaften

```
*RST-Wert: OFF
SCPI:      gerätespezifisch
```

7.9 TRACe Subsystem

TRACe[:DATA] TRACE1 | TRACE2 | CTABLE | LIST

Dieser Befehl transferiert Tracedaten vom Controller zum Gerät, das Abfragekommando liest Tracedaten aus dem Gerät aus

Es kann TRACE1, TRACE2 oder CTABLE ausgelesen werden, abhängig von der Darstellung.

Die Trace-Daten (TRACE1 | TRACE2) sind bei den unterschiedlichen Darstellungen folgendermaßen formatiert, CTABLE ist bei der Channel Table beschrieben:

CODE DOMAIN POWER ABSOLUT/CODE DOMAIN POWER RELATIV (TRACE1):

Für jeden Kanal wird folgendes ausgegeben:

Code Klasse	Code Klasse des Kanals, bei Ordnung Hadamard generell die Code Klasse, die dem Basis-Spreading-Faktor entspricht. Bei Ordnung BitReverse Werte zwischen 1..6
Code Nummer	Code Nummer des Kanals, Werte zwischen 0..63
Pegel	bei CODE DOMAIN POWER ABSOLUT in der Einheit dBm bei CODE DOMAIN POWER RELATIV in der Einheit dB (bezogen auf die Gesamt- bzw. Pilotleistung siehe Befehl <code>CDP:PREF</code>) In der Hadamard-Ordnung werden generell Leistungen der einzelnen Codes angegeben, in der Ordnung BitReverse wird die konsolidierte Kanalleistung zurückgegeben.
Leistungskennung	0 inaktiver Kanal 1 Leistung der eigenen Antenne 2 Alias Leistung der eigenen Antenne 3 quasiinaktiver Kanal (auf dem untersuchten Zweig ist der Kanal nicht belegt, jedoch liegt auf dem anderen Zweig ein aktiver Kanal vor) Alias Leistung kann durch Analyse bei richtig gewähltem Base Spreading-Faktor vermieden werden. (Siehe Befehl <code>CDP:SFAC</code>)

Für alle Kanäle werden somit 4 Werte übertragen:

<Code Klasse>, <Code Nummer>, <Pegel>, <Leistungskennung>, ...

Für die Sortierung der Kanäle und das Zusammenfassen ist die Ordnung Hadamard oder BitReverse (siehe Befehl `CDPower:ORDER`) wichtig.

Bei Hadamard werden die einzelnen Codes aufsteigend sortiert mit ihrer Code Leistung ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Codes entspricht dem Base-Spreading-Faktor.

Bei BitReverse liegen Codes die zu einem Kanal gehören nebeneinander und werden deshalb in der Klasse des Kanals mit Ausgabe der Kanalleistung ausgegeben. Die maximale Anzahl der ausgegebenen Codes bzw. Kanäle kann maximal dem Base-Spreading-Faktor entsprechen, nimmt aber mit jedem gebündelten Kanal ab.

LIST READ OUT RESULTS OF PEAK LIST EVALUATION

Mit diesem Befehl werden die Ergebnisse der Listenauswertung in der folgenden Reihenfolge abgefragt:

<no>, <start>, <stop>, <rbw>, <freq>, <power abs>, <power rel>, <delta>, <limit check>, <unused1>, <unused2>

Alle Ergebnisse sind Float-Werte.

no	Bereichsnummer
start	Startfrequenz
stop	Stopfrequenz
rbw	Auflösebandbreite des Bereichs
freq	Frequenz des Spitzenwerts
power abs	absolute Leistung in dBm des Spitzenwertes
power rel	relative Leistung in dBc (bezogen auf die Kanalleistung) des Spitzenwerts
delta	Abstand zur Grenzwertlinie in dB (positiv bedeutet, dass der Wert über dem Grenzwert liegt, Fail)
limit check	limit Fail (Pass = 0, Fail =1)
unused1	reserviert (0.0)
unused2	reserviert (0.0)

Beispiel:

Das Beispiel zeigt die Ergebnisse der Abfrage für 2 Kanäle mit folgender Konfiguration:

```

PICH      0.32  (CC 5)      I      -7.0  dB
CCCH    2.8  (CC 3)    Q     -10.0 dB

INST:SEL MC2K                                     'cdma2000 MS aktivieren, implizit
                                                ist 'CDP relativ im Screen A und
                                                'Result Summary im Screen B aktiv
                                                'das Mapping steht auf I.

INIT:CONT OFF                                     'Single Sweep auswählen.
CDDP:MAPP Q                                       'Q-Zweig auswählen.
CDP:ORD HAD                                       'Ordnung auf Hadamard einstellen.
INIT;*WAI                                         'Messung mit Synchronisierung
                                                starten.

TRAC? TRACE1                                     'CDP relativ/Hadamard/Q auslesen.
5, 0,-52.3,3, 5, 1,-53.3,0, Code 0 ist quasiinaktiv, da PICH
5, 2,-16.1,1, 5, 3,-55.3,0, auf I.
.... 5, 9,-58.2,0, Der Kanal 2.8 ist auf die aktive
5,10,-16.0,1, 5,11,-53.4,0, Codes '2.32, 10.32, 18.32 und
.... 5,17,-49.0,0, 26.32 verteilt.
5,18,-15.8,1, 5,19,-53.3,0, Jeweils mit einem Viertel der
.... 5,25,-51.0,0, Leistung -10dB-6dB=-16.0 dB
5,26,-16.1,1, 5,27,-54.7,0 verteilt.
.... 5,31,-51.7,0

CDP:ORD BITR                                     'Ordnung auf BitReverse
                                                einstellen.

TRAC? TRACE1                                     'CDP relativ/BitReverse/Q
                                                auslesen.
                                                'Die Sortierung ist gemäß
                                                Bitreverse geändert.
5, 0,-52.3,3, 5,16,-57.3,0 'Code 0 ist quasiinaktiv, da
                                                PICH auf I
5, 8,-56.3,0, ....
3, 2,-10.0,1, 5, 6,-55.3,0, 'Der Kanal 2.8 ist nun direkt

```

```

      ....      5,31,-51.7,0   mit seiner gesamten Leistung
                                auslesbar
CDP:OVER ON      Overview Modus aktivieren.
                                'CDP relativ im Screen A I-Zweig
                                'CDP relativ im Screen B Q-Zweig
TRAC? TRACE1     'CDP relativ des I-Zweigs
                                auslesen
5, 0, -7.0,1,   5,16,-52.3,0   'PICH ist aktiv
5, 8,-57.1.0,   ....
5, 2,-49.0,3,   5,18,-49.0,3,   'Codes des Kanals 2.8 sind
5,10,-49.0,3,   5,26,-49.0,3   quasiinaktiv
5, 6,-55.3,0,   5, 6,-53.4,0,
      ....      5,31,-51.7,0
TRAC? TRACE2     'CDP relativ des Q-Zweigs
                                auslesen
5, 0,-52.3,3,   6,16,-57.3,0
5, 8,-56.3.0,   ....
3, 2,-10.0,1,   6, 3,-55.3,0,
      ....      5,31,-51.7,0

```

CODE DOMAIN ERROR POWER (TRACE1):

Für jeden Kanal wird folgendes ausgegeben:

Code Klasse	Code Klasse des Kanals die generell bei der CDEP der Klasse entspricht, die zum Basis-Spreading-Faktor gehört.
Code Nummer	Code Nummer des Kanals, Werte zwischen 0..63
Fehlerleistung	in der Einheit dB
Leistungskennung	Keine Unterscheidung der Leistung zwischen der Ordnung Hadamard und BitReverse
	0 - inaktiver Kanal
	1 - Leistung der eigenen Antenne
	2 - Alias Leistung der eigenen Antenne
	3 - quasiinaktiver Kanal (auf dem untersuchten Zweig ist der Kanal nicht belegt, jedoch liegt auf dem anderen Zweig ein aktiver Kanal vor)
	Alias Leistung kann durch Analyse bei richtig gewähltem Base-Spreading-Faktor vermieden werden. (Siehe Befehl <code>CDPower:SFACTOR</code>)

Für alle Kanäle werden somit 4 Werte übertragen:

<Code Klasse>, <Code Nummer>, <Pegel>, <Leistungskennung>, ...

Für die Sortierung der Kanäle ist die Ordnung Hadamard oder BitReverse (siehe Befehl `CDPower:ORDER`) wichtig.

Bei Hadamard werden die einzelnen Codes aufsteigend sortiert ausgegeben.

Bei BitReverse liegen Codes die zu einem Kanal gehören nebeneinander.

Weil bei der Code Domain Error Power eine Fehlerleistung ausgegeben wird, ist eine Konsolidierung der Leistungswerte nicht sinnvoll.

Die Anzahl der ausgegebenen Codes entspricht deshalb generell dem Base-Spreading-Faktor.

Beispiel:

Das Beispiel zeigt die Ergebnisse der Abfrage für 2 Kanäle mit folgender Konfiguration:

```
PICH 0.32 (CC 5) I -7.0 dB
CCCH 2.8 (CC 3) Q -10.0 dB
INST:SEL MC2K 'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP
relativ im Screen A und Result Summary im
Screen B aktiv das Mapping steht auf I

INIT:CONT OFF 'Single Sweep auswählen
CDDP:MAPP Q 'Q-Zweig auswählen
CALC2:FEED ' Code Domain Error Power Auswertung
'XPOW:CDEP '
INIT;*WAI 'Messung mit Synchronisierung starten
TRAC? TRACE1 'CDEP Hadamard/Q auslesen.

5, 0,-52.3,3, 5, 1,-53.3,0, 'Code 0 ist quasiinaktiv, da PICH
auf I
5, 2,-52.1,1, 5, 3,-55.3,0, 'Der Kanal 2.8 ist auf die aktive
Codes
.... 5, 9,-58.2,0, '2.32, 10.32, 18.32 und 26.32
verteilt
5,10,-49.8,1, 5,11,-53.4,0, 'jeweils mit einem Viertel der
.... 5,17,-49.0,0, Leistung -10dB-6dB=-16.0 dB
5,18,-51.3,1, 5,19,-53.3,0, verteilt
.... 5,25,-51.0,0,
5,26,-53.3,1, 5,27,-54.7,0
.... 5,31,-51.7,0
```

CHANNEL TABLE (TRACE1):

Für jeden Kanal wird folgendes ausgegeben:

Channel Typ	der Kanaltyp ist wie folgt mit Zahlen codiert:
0	= PICH
1	= EACH
2	= CCCH
3	= DCCH
4	= ACKCH
5	= CQICH
6	= FCH
7	= S1CH
8	= S2CH
9	= INACTIVE
Code Klasse	Code Klasse des Kanals, Werte zwischen 1..6
Code Nummer	Code Nummer des Kanals, Werte zwischen 0..63
Mapping	0 = I Zweig

1 = Q Zweig
 absoluter Pegel in der Einheit dBm
 relativer Pegel in der Einheit dB, bezogen auf die Gesamt- bzw. Pilotleistung
 (siehe Befehl `CDPower:PREference`)
 Timing-Offset bzgl. des Piloten in Sekunden
 Phasen-Offset bzgl. des Piloten in rad
 Ist die Auswertung der Timing- und Phasenoffsets nicht aktiv
 (siehe `CDPower:TPMeas`) oder es sind mehr als 50 aktive
 Kanäle im Signal, so wird jeweils der Wert 9 zurückgegeben.
 Für nicht aktive Kanäle wird generell der Wert 9 zurückgegeben.

Die Klasse gibt dabei den Spreading-Faktor des Kanals an:

Klasse 6 entspricht dem höchsten Spreading-Faktor (64, Symbolrate 19.2 ksp/s),
 Klasse 1 dem niedrigsten zugelassenen Spreading-Faktor (2, Symbolrate 614.4 ksp/s).

Für alle Kanäle werden somit 8 Werte übertragen:

<Channel Typ>, <Code Klasse>, <Code Nummer>, <Mapping>, <absoluter
 Pegel>, <relativer Pegel>, <Timing-Offset>, <Phasen-Offset>, ...

Es werden zuerst alle erkannten aktive Kanäle ausgegeben, dann die in- oder
 quasiaktiven. Sortiert wird aufsteigend nach Code-Nummer und bei gleicher Nummer
 immer erst I- und dann Q-Zweig.. Die nicht belegten Codes erscheinen mit der Code-
 Klasse des Base-Spreading-Faktors.

Beispiel:

Das Beispiel zeigt die Ergebnisse der Abfrage für 2 Kanäle mit folgender Konfiguration:

```
PICH 0.32 (CC 5) I -7.0 dB
CCCH 2.8 (CC 3) Q -10.0 dB
```

```
INST:SEL MC2K
```

'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A und Result Summary
 im Screen B aktiv

```
INIT:CONT OFF
```

'Single Sweep auswählen

```
CALC2:FEED 'XTIM:CDP:ERR:CTAB'
```

'Kanal tabellen Auswertung

```
INIT;*WAI
```

'Messung mit Synchronisierung starten

```
TRAC? TRACE1
```

'Kanal tabelle auslesen

```
0 , 5, 0, 0, 0.0, -7.0, 9, 9,
2 , 2, 2, 1, -3.0, -10.0, 9, 9,
9 , 5, 0, 1, -46.3, -53.3, 9, 9,
9 , 5, 1, 0, -48.0, -55.0, 9, 9,
9 , 5, 1, 1, -43.2, -50.2, 9, 9,
9 , 5, 2, 0, -42.0, -49.0, 9, 9,
9 , 5, 3, 0, -47.6, -54.6, 9, 9,
...
9 , 5, 31, 1, -47.7, -54.7, 9, 9
```

CHANNEL TABLE (CTABLE):

Neben den Ergebnisse der Kanaltabelle, die über den Befehl TRACE1 ausgegeben werden, gibt es bei aktiver Timing- und Phasen-Offset Messung (siehe CDPower:TPMeas) noch den Abfragebefehl CTABLE, der die maximalen Werte des TIMING und PHASE OFFSET mit dem dazugehörigen Kanal angezeigt.

Es werden folgende Werte ausgegeben:

<max. Time Offset in s>, <Code Nummer max. Time>, <Code Klasse max. Time>, <max. Phase Offset in rad>, <Code Nummer max. Phase>, <Code Klasse max. Phase>, <reserviert 1>, ..., <reserviert 6>

Beispiel:

```
INST:SEL MC2K
'cdma2000 MS aktivieren, implizit ist CDP relativ im Screen A
und Result Summary im Screen B aktiv.
INIT:CONT OFF
'Single Sweep auswählen.
CALC2:FEED 'XTIM:CDP:ERR:CTAB'
'Kanaltabellen Auswertung
CDP:TPM ON
'Timing und Phasen-Offset Messung aktivieren.
INIT;*WAI
'Messung mit Synchronisierung starten.
TRAC? CTAB
'maximale Timing und Phase Offsets auslesen.
1.20E-009,2,3,
'Max. Time Offset mit Code Nummer und Code Class des
dazugehörigen Kanals
-3.01E-003,2,3,
'Max. Phase Offset mit Code Nummer und Code Class des
dazugehörigen Kanals
0,0,0,0,0,0
'6 reservierte Werte
```

RESULT SUMMARY (TRACE2):

Die Ergebnisse der RESULT SUMMARY werden in folgender Reihenfolge ausgegeben:

<SLOT>, <PTOTal>, <PPICH>, <RHO>, <MACCuracy>, <PCDerror>, <ACTive>, <FERRor>, <FERPpm>, <TFRame>, <CERRor>, <IQOffset>, <IQIMbalance>, <SRATe>, <CHANnel>, <SFACtor>, <TOFFset>, <POFFset>, <CDPRelative>, <CDPabsolute>, <EVMRms>, <EVMPeak>

Hierbei haben die Ergebnisse folgende Bedeutung und Einheit:

Globale Ergebnisse der gewählten PCG:		Globale Ergebnisse aller PCGs:	
SLOT	PCG Number	FERRor	Frequenzfehler in Hz
PTOTal	Total Power in dBm	FERPpm	Frequenzfehler in ppm
PPICH	Pilotleistung in dBm	CERRor	Chip Rate Error in ppm
RHO	RHO	TFRame	Trigger to Frame
MACCuracy	Composite EVM in %	ACTive	Anzahl aktiver Kanäle
PCDerror	Peak Code Domain Error in dB	IQIMbalance	IQ Imbalance in%
IQOffset	IQ Offset in %		
Kanalergebnisse:			
SRATe	Symbol Rate in ksp/s	TOFFset	Timing Offset in s
CHANnel	Channel Number	POFFset	Phase Offset in rad
SFACTor	Spreading-Faktor des Kanals		
CDPRelative	Channel Power relativ in dB	CDPabsolute	Channel Power absolut in dBm (relativ zu total oder PICH Leistung, siehe Befehl CDP: PRef)
EVMRms	Error Vector Magnitude RMS in %	EVMPeak	Error Vector Mag. Peak in %



Der Wert Trigger to Frame (TFRame) liefert eine '9', falls der Trigger auf FREE RUN steht.

Die Werte Timing/Phase Offset (TOFFset/POFFset) liefern eine '9', falls Timing und Phase Messung ausgeschaltet ist (siehe CDP:TPM) oder die Anzahl der aktiven Kanäle 50 überschreitet.

POWER VS PCG, PEAK CODE DOMAIN ERR und COMPOSITE EVM (TRACE2):

Die Anzahl der zurückgegebenen Wertepaare entspricht der IQ-Capture-Length. (Siehe Befehl CDPower: IQLength).

POWER VS PCG: <Slotnummer>, <Pegelwert in dB>, <Slotnummer>, <Pegelwert in dB>,;

PEAK CODE DOMAIN ERROR: <Slotnummer>, <Pegelwert in dB>,;

COMPOSITE EVM: <Slotnummer>, <Wert in %>,;

SYMBOL EVM (TRACE2):

Die Anzahl der Werte ist abhängig vom Spreading-Faktor:

Spreading-Faktor 64:	24 Werte	Spreading-Faktor 32:	48 Werte:
Spreading-Faktor 16:	96 Werte	Spreading-Faktor 8:	192 Werte;
Spreading-Faktor 4:	384 Werte	Spreading-Faktor 2:	768 Werte;

<Wert in % Symbol 0>, <Wert in % Symbol 1>,;

POWER VS SYMBOL (TRACE2):

Die Anzahl der Werte ist abhängig vom Spreading-Faktor:

Spreading-Faktor 64: 24 Werte Spreading-Faktor 32: 48 Werte;
 Spreading-Faktor 16: 96 Werte Spreading-Faktor 8: 192 Werte;
 Spreading-Faktor 4: 384 Werte Spreading-Faktor 2: 768 Werte;
 <Wert in dBm Symbol 0>, <Wert in dBm Symbol 1>,.....;

SYMBOL CONST (TRACE2):

Die Anzahl der Wertepaare ist abhängig vom Spreading-Faktor:

Spreading-Faktor 64: 24 Paare Spreading-Faktor 32: 48 Paare;
 Spreading-Faktor 16: 96 Paare Spreading-Faktor 8: 192 Paare;
 Spreading-Faktor 4: 384 Paare Spreading-Faktor 2: 768 Paare;
 Es wird Real- und Imaginärteil als Wertepaar übergeben.
 <re 0>, <im 0>, <re 1>, <im 1>,.....<re n>, <im n>

COMPOSITE CONST (TRACE2):

Die Anzahl der Wertepaare entspricht der Chipanzahl von 1536 Chips in einer Power Control Group. Es wird Real- und Imaginärteil als Wertepaar übergeben.

<re Chip 0>, <im Chip 0>, <re Chip 1>, <im Chip 1>,.....;

BITSTREAM (TRACE2):

Der Bitstream eines Slots wird ausgegeben. Pro Bit wird ein Wert ausgegeben (Wertebereich 0,1), jedes Symbol aus einem Bit bei BPSK Kanälen.

Spreading-Faktor 64: 24 Werte Spreading-Faktor 32: 48 Werte;
 Spreading-Faktor 16: 96 Werte Spreading-Faktor 8: 192 Werte;
 Spreading-Faktor 4: 384 Werte Spreading-Faktor 2: 768 Werte;

Ist ein Kanal als inaktiv erkannt, werden im Bitstream die ungültigen Bits durch "9" gekennzeichnet.

Beispiel für Bitstream Trace: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0

7.10 STATus-QUEStionable:SYNC-Register

Dieses Register enthält Informationen über die Fehlersituation in der Code-Domain-Power-Analyse der Option R&S FS-K83.

Es kann mit den Befehlen "STATus:QUEStionable:SYNC:CONDition? bzw. "STATus: QUEStionable:SYNC[:EVENT]? abgefragt werden.

Table 21 Bedeutung der Bits im STATus:QUEStionable:SYNC-Register

Bit-Nr.	Bedeutung
0	nicht verwendet in der Applikation R&S FS-K83
1	<p>K83 Frame Sync failed</p> <p>Dieses Bit ist gesetzt, wenn innerhalb der Applikation die Synchronisation nicht möglich ist. Ursachen hierfür können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> falsch eingestellte Frequenz falsch eingestellter Pegel falsch eingestellte Long Code Maske oder Long Code Offset falsch eingestellte Werte bei Q-INVERT oder SIDE BAND INVERT ungültiges Signal am Eingang
2 bis 14	nicht verwendet in der Applikation R&S FS-K83
15	Dieses Bit ist immer 0.

7.11 Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbeehle

7.11.1 Taste MEAS bzw. Hotkey MEAS

POWER	:CONF1:CDP:MEAS POW Ergebnisabfrage:CALC1:MARK1:FUNC:POW:RES? CPOW
ACLR	:CONF1:CDP:MEAS ACLR Ergebnisabfrage: :CALC<1>:MARK<1>:FUNC:POW:RES? ACP
NO: OF ADJ CHAN	:SENS:POW:ACH:ACP 2
ADJUST SETTINGS	:SENS:POW:ACH:PRES ACP CPOW OBW
SWEEP TIME	:SWE:TIM 1 s
NOISE CORR ON OFF	:SENS:POW:NCORR ON
FAST ACLR ON OFF	:SENS:POW:HSP ON
DIAGRAM FULL SIZE	-
ADJUST REV LVL	:SENS:POW:ACH:PRES:RLEV
ACLR LIMIT CHECK	:CALC:LIM:ACP ON :CALC:LIM:ACP:ACH:RES? :CALC:LIM:ACP:ALT:RES?
EDIT ACLR LIMIT	:CALC:LIM:ACP ON :CALC:LIM:ACP:ACH 0dB,0dB :CALC:LIM:ACP:ACH:STAT ON :CALC:LIM:ACP:ACH:ABS -10dBm,-10dBm ::CALC:LIM:ACP:ACH:ABS:STAT ON :ALC:LIM:ACP:ALT1 0dB,0dB :CALC:LIM:ACP:ALT1:STAT ON :CALC:LIM:ACP:ALT1:ABS -10dBm,-10dBm :CALC:LIM:ACP:ALT1:ABS:STAT ON :CALC:LIM:ACP:ALT2 0dB,0dB :CALC:LIM:ACP:ALT2:STAT ON :CALC:LIM:ACP:ALT2:ABS -10dBm,-10dBm :CALC:LIM:ACP:ALT2:ABS:STAT ON
CHANNEL BANDWITH	:SENS:POW:ACH:BWID 1.2288MHz
ADJ CHAN BANDWITH	:SENS:POW:ACH:BWID:ACH 30kHz :SENS:POW:ACH:BWID:ALT1 30kHz :SENS:POW:ACH:BWID:ALT2 30kHz
ADJ CHAN SPACING	:SENS:POW:ACH:SPAC:ACH 750kHz :SENS:POW:ACH:SPAC:ALT1 1.98MHz :SENS:POW:ACH:SPAC:ALT2 4MHz
ACLR ABS REL	:SENS:POW:ACH:MODE ABS
CHAN PWR / HZ	:CALC:MARK:FUNC:POW:RES:PHZ ON OFF

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbeehle

POWER MODE	
CLEAR/ WRITE	
MAX HOLD	:CALC:MARK:FUNC:POW:MODE WRIT MAXH
SPECTRUM EM MASK	:CONFigure:CDPower:MEASurement ESpectrum Ergebnisabfrage: :CALCulate<1>:LIMit<1>:FAIL?
LIMIT LINE AUTO	:CALC:LIM:ESP:MODE AUTO
LIMIT LINE USER	:CALC:LIMit<1>:NAME <string> :CALC:LIMit<1>:UNIT DBM :CALC:LIMit<1>:CONT[:DATA] <num_value>, <num_value>, ... :CALC:LIMit<1>:CONT:DOMain FREquency :CALC:LIMit<1>:CONT:TRACe 1 :CALC:LIMit<1>:CONT:OFFset <num_value> :CALC:LIMit<1>:CONT:MODE RELative :CALC:LIM<1>:UPPer[:DATA] <num_value>, <num_value>.. :CALC:LIM<1>:UPPer:STATe ON OFF :CALC:LIM<1>:UPPer:OFFset <num_value> :CALC:LIM<1>:UPPer:MARGin <num_value> :CALC:LIM<1>:UPPer:MODE ABSolute :CALC:LIM<1>:UPPer:SPACing LINear Hinweise: - Werden die y-Werte mit dem Befehl :CALCulate:LIMit<1>:LOWer[:DATA] eingegeben, dann ergibt der Limit-Check failed, wenn die Grenzwertlinie unterschritten wird. - Wird eine benutzerdefinierte Grenzwertlinie eingeschaltet, dann hat diese Vorrang vor Grenzwertlinien, die mit AUTO ausgewählt wurden.
RESTORE STD LINES	:CALC:LIM:ESP:RESTore
LIST EVALUATION	:CALC1:PEAK:AUTO ON OFF
ADJUST REF LVL	:SENS:POW:ACH:PRES:RLEV
30kHz/1MHz TRANSITION	:CALC:LIM:ESP:TRAN <numeric value>
OCCUPIED BANDWIDTH	:CONF1:CDP:MEAS OBAN Ergebnisabfrage: :CALCulate<1>:MARKer<1>:FUNCTion:POWer:RESult? OBANdwidth

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbefehle

% POWER BANDWIDTH	:SENS:POW:BWID 99PCT
ADJUST SETTINGS	:SENS:POW:PRES OBW
ADJUST REF LVL	:SENS:POW:ACH:PRES:RLEV
SIGNAL STATISTICS	:CONF:CDP:MEAS CCDF oder :CALC:STAT:CCDF:STAT ON Ergebnisabfrage: CALC:MARK:X?
APD	:CALC:STAT:APD ON
CCDF	:CALC:STAT:CCDF ON
PERCENT MARKER	:CALC:MARK:Y:PERC 0...100%
NO OF SAMPLES	CALC:STAT:NSAM <value>
SCALING	
X-AXIS REF LEVEL	:CALC:STAT:SCAL:X:RLEV <value>
X-AXIS RANGE	:CALC:STAT:SCAL:X:RANG <value>
Y-UNIT % ABS	:CALC:STAT:SCAL:Y:UNIT PCT
X-AXIS MAX VALUE	:CALC:STAT:SCAL:Y:UPP <value>
X-AXIS MIN VALUE	:CALC:STAT:SCAL:Y:LOW <value>
ADJUST SETTINGS	:CALC:STAT:SCAL:AUTO ONCE
DEFAULT SETTINGSL	:CALC:STAT:PRES
ADJUST SETTINGS	:CALC:STAT:SCAL:AUTO ONCE
CONT MEAS	:INIT:CONT ON; :INIT:IMM
SINGLE MEAS	:INIT:CONT OFF; :INIT:IMM

7.11.2 Hotkey RESULTS bzw. Softkey CODE DOM ANALYZER

CODE DOM POWER	:CALCulate<1>:FEED XPOW:CDP:RAT (relative) :CALCulate<1>:FEED XPOW:CDP (absolute)
CODE DOM ERROR	:CALCulate<1>:FEED XPOW:CDEP
COMPOSITE EVM	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:MACCuracy
PEAK CODE DOMAIN ERR	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:ERR:PCDomain
POWER VS PCG	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:PVSLot
RESULT SUMMARY	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:ERR:SUMM Ergebnisabfrage: :CALCulate<1 2>:MARKer<1>:FUNction:CDPower:RESult? :PTOTal FERRor RHO PPICh FERppm :CERRor TFRame IQOFFset IQIMbalance :MACCuracy PCDError SLOT ACTive SRATe :TOFFset CHANnel POFFset SFACTOR :CDPabsolute CDPRelative EVMRms EVMPeak
CHANEL TABLE	:CALCulate<1>:FEED XTIM:CDP:ERR:CTable
SYMBOL CONST	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:SYMB:CONS
SYMBOL EVM	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:SYMB:EVM
BITSTEAM	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:BSTream
COMPOSITE CONST	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:COMP:CONS
POWER VS SYMBOL	:CALCulate2:FEED XTIM:CDP:PVSy
SELECT I Q	: [SENSe:]CDPower:MAPPING...I Q
SELECT CHANNEL	: [SENSe:]CDPower:CODE 0... (BASE SF-1)
SELECT	
CAPTURE LENGTH	: [SENSe:]CDPower:IQLength 2..64
SET COUNT	: [SENSe:]CDPower:SET:COUNT 1..38 (nur R&S FSQ)
SET TO ANALYZE	: [SENSe:]CDPower:SET:[VALue] 0..(SET COUNT-1) (nur R&S FSQ)
SELECT CHANNEL	: [SENSe:]CDPower:CODE 0... (BASE SF-1)
SELECT PCG	: [SENSe:]CDPower:SLOT 0 ... (IQ_CAPTURE_LENGTH-1)
ADJUST REF LVL	:SENS:POW:ACH:PRES:RLEV

7.11.3 Hotkey CHAN CONF

CODE CHAN AUTOSEARCH	:CONFigure:CDPower:CTABLE[:STate] OFF
CODE CHAN PREDEFINED	:CONFigure:CDPower:CTABLE[:STate] ON :CONFigure:CDPower:CTABLE:SElect <channel table name>
EDIT CHAN CONF TABLE	---
NEW CHAN CONF TABLE	---
HEADER VALUES	:CONFigure:CDPower:CTABLE:NAME NEW_TAB
INSERT LINE	---
DELETE LINE	---
MEAS CHAN CONF TABLE	---
SAVE TABLE	--
SORT TABLE	---
PAGE UP	---
PAGE UP	---
DEL CHAN CONF TABLE	:CONFigure:CDPower:CTABLE:DElete
COPY CHAN CONF TABLE	:CONFigure:CDPower:CTable:COpy CTAB2
RESTORE STD TABLES	CONFigure:CDPower:CTable:REStore

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbeehle

7.11.4 Hotkey SETTINGS

BAND CLASS	:CONFigure:CDPower:BClass 1 '1900 MHz
BASE SF	:[SENSe:]CDPower:SFACTOR 16 32 64
16	
32	
64	
CAPTURE SETTINGS	
CAPTURE LENGTH	: [SENSe:]CDPower:IQLength 2..64
SET COUNT	: [SENSe:]CDPower:SET:COUNT 1..38 (nur R&S FSQ)
SET TO ANALYZE	: [SENSe:]CDPower:SET:[VALUE] 0..(SET COUNT-1) (nur R&S FSQ)
SELECT CHANNEL	: [SENSe:]CDPower:CODE 0...(BASE SF-1)
SELECT PCG	: [SENSe:]CDPower:SLOT 0 ...(IQ_CAPTURE_LENGTH-1)
ORDER HADAMBITRE	: [SENSe:]CDPower:ORder HADamard BITReverse
CODE DOM OVERVIEW	: [SENSe:]CDPower:OVERview ON OFF
SELECT I Q	: [SENSe:]CDPower:MAPPING I Q
CODE PWR ABS REL	:CALCulate<1>:FEED XPOW:CDP:RAT (relative) :CALCulate<1>:FEED XPOW:CDP (absolute)
POWER REF TOT PICH	: [SENSe:]CDPower:PREFeRence TOTAL PICH
ORDER HADAMBITRE	: [SENSe:]CDPower:ORder HADamard BITReverse
TIME PHASE ON OFF	: [SENSe:]CDPower:TPMeas ON OFF
LOG CODE MASK	: [SENSe:]CDPower:LCODE:MASK '#H0' ... '#H4FFFFFFFF'
LOG CODE OFFSET	: [SENSe:]CDPower:LCODE:OFFSet '#H0' ... '#H1FFFFFFFF8000'

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der Fernbedienungsbefehle

INACT CHAN THRESHOLD	: [SENSe:]CDPower:ICTReshold -100 dB ... 0 dB
PILOT PWR ABS REL	: SENS:CDP:PPR ABS REL
INVERT Q ON OFF	: [SENSe]:CDP:QINVert ON OFF
SIDE BAND NORN INV	: [SENSe:]CDPower:SBANd NORMal INVers
NORMALIZE ON OFF	: [SENSe:]CDPower:NORMALize ON OFF

8 Prüfen der Solleigenschaften

- Vor dem Herausziehen oder Einstecken von Baugruppen den Analysator ausschalten.
- Vor dem Einschalten des Gerätes die Stellung des Netzspannungswählers überprüfen (230 V!).
- Die Messung der Solleigenschaften erst nach mindestens 30 Minuten Einlaufzeit und nach erfolgter Eigenkalibrierung des Analysators und des SMIQ durchführen. Nur dadurch ist sichergestellt, dass die garantierten Daten eingehalten werden.
- Wenn nicht anders angegeben, werden alle Einstellungen ausgehend von der PRESET-Einstellung durchgeführt.
- Für Einstellungen am Analysator bei der Messung gelten folgende Konventionen:

[<TASTE>] Drücken einer Taste an der Frontplatte, z.B. [SPAN]

[<SOFTKEY>] Drücken eines Softkeys, z.B. [MARKER -> PEAK]

[<nn Einheit>] Eingabe eines Wertes + Abschluss der Eingabe mit der Einheit, z.B. [12 kHz]

{<nn>} Eingabe von Werten, die in einer folgenden Tabelle angegeben sind.

Aufeinanderfolgende Eingaben sind durch [:] getrennt, z.B. [**SPAN**: 15 kHz]

- Die in den folgenden Abschnitten vorkommenden Werte sind nicht garantiert; verbindlich sind nur die Technischen Daten im Datenblatt.

8.1 Messgeräte und Hilfsmittel

Pos.	Geräteart	Empfohlene Eigenschaften	Empfohlenes Gerät	R&S-Bestell-Ur.
1	Signal Generator	Vektorsignalgenerator	SMIQ mit Optionen: SMIQB20 SMIQB11 SMIQB60 SMIQK12 SMIQ-Z5 PARADATA	1125.5555.xx 1125.5190.02 1085.4502.04 1136.4390.02 1105.0435.02 1104.8555.02
2	Steuerrechner für Erzeugung des Signal mittels WinIQSIM PC der entweder über ein serielles Kabel mit dem SMIQ verbunden ist, oder über eine IEC-Bus Karte verfügt und mittels IEC-Bus Kabel mit dem SMIQ verbunden ist. Auf diesem PC ist die R&S WinIQSIM Software V3.20 installiert. Diese Software steht auf der Rohde & Schwarz Internet Seite http://www.rohde-schwarz.com zum Download zur Verfügung.			

8.2 Prüfablauf

Der Performance Test bezieht sich ausschließlich auf Ergebnisse des Code-Domain-Analyzers.

Eine Überprüfung der Messwerte der POWER-, ACLR- und SPECTRUM-Messungen ist nicht erforderlich, da sie bereits durch den Performance Test des Grundgerätes abgedeckt werden.

Falls noch nicht erfolgt, muss zuerst die WinIQSIM-Datei mit dem cdma2000 MS-Signal erzeugt werden und auf den SMIQ unter dem Namen "C2KMS" übertragen werden. Dies ist in dem Kapitel "Erstellen eines cdma2000 Reverse Link Signals mit WinIQSIM" auf Seite 9 ausführlich beschrieben.

Grundeinstellung
am R&S SMIQ:

```
[PRESET]
[LEVEL :           0 dBm]
[FREQ:           833.49 MHz]
ARB MOD
  SET SMIQ ACCORDING TO WAVEFORM ...
    SET SMIQ ACCORDING TO WAVEFORM      ON
    IQ SWAP (VECTOR MODE)              ON
    TRIGGER OUT MODE                    ON
```

(Diese 3 Einstellungen sind nur einmal nach dem Preset des Generators nötig und dienen dazu im VECTOR MODE die IQ SWAP und im ARB MOD die Trigger-Einstellung automatisch aus der durch WinIQSIM generierten Waveform Datei zu übernehmen. Dies ist vor allem dann angenehm, wenn zwischen verschiedenen Waveforms gewechselt wird.)

```
SELECT WAVEFORM... Name 'C2KMS' auswählen
STATE:           ON
```

Grundeinstellung
am Analysator:

```
[PRESET]
[CENTER:         833.49 MHz]
[AMPT:           10 dBm]
[CDMA2k MS]
[TRIG             EXTERN]
[SETTINGS        TIME/PHASE: ON]

[RESULTS         CHANNEL TABLE]
```

Messaufbau und
weitere
Einstellungen

- ▶ RF-Ausgang des SMIQ mit dem RF-Eingang des Analysators verbinden.
- ▶ Externen Triggereingang des Analysators mit dem TRIG1 Port auf der Z5 PARADATA BNC ADAPTER verbinden.

R&S SMIQ ▶ Externen Referenzausgang des Analysators mit dem R&S SMIQ verbinden.

UTILITIES

```
REF OSC
SOURCE: EXT
```

Analysator **[SETUP:** REFERENCE INT]

Das auf dem Bildschirm des Analysators dargestellte Messergebnis sollte folgendes Aussehen haben:



MS,1X,C0 :CHANNEL TAB

CF 833.49 MHz Chan 0.32 Max T -0.06 ns @ 4.16
 MAP I PCG 0 Max Ph -0.32 mrad @ 2.4

	Type	Chan.SF	Symb Rate ksps	Map	Status	Pwr Abs dBm	Pwr Rel dB	T Offs ns	Ph Offs mrad	
Ref	PICH	0.32	38.4	I	active	-3.51	-3.12	0.00	0.00	A
10.0 dBm	S1CH	2.4	307.2	Q	active	-6.31	-5.92	-0.03	-0.32	
	FCH	4.16	76.8	Q	active	-6.31	-5.91	-0.06	0.05	
Att	----	0.32	38.4	Q	qinact	-60.45	-60.06	-.---	-.---	TRG
40 dB	----	1.32	38.4	I	inact	-62.82	-62.43	-.---	-.---	
	----	1.32	38.4	Q	inact	-60.17	-59.77	-.---	-.---	
	----	2.32	38.4	I	qinact	-58.34	-57.95	-.---	-.---	
	----	3.32	38.4	I	inact	-60.82	-60.42	-.---	-.---	
1	----	3.32	38.4	Q	inact	-61.20	-60.81	-.---	-.---	
CLRWR	----	4.32	38.4	I	qinact	-59.15	-58.76	-.---	-.---	
	----	5.32	38.4	I	inact	-59.55	-59.16	-.---	-.---	
	----	5.32	38.4	Q	inact	-61.20	-60.81	-.---	-.---	

PRN

RESULT SUMMARY TABLE

SR 38.4 kbps
 Chan 0.32
 CF 833.49 MHz MAP I PCG 0

	RESULTS FOR PCG 0:	GLOBAL RESULTS:	
Ref	Total PWR -0.39 dBm	Carr Freq Error 75.72 MHz	B
10.0 dBm	Pilot PWR -3.51 dBm	Carr Freq Error 0.00 ppm	
	RHO 0.99993	Chip Rate Error 0.14 ppm	
Att	Composite EVM 0.83 %	Trg to Frame 457.315679 ns	
40 dB	Pk CDE (SF 32/I) -57.49 dB	Active Channels 3	
	IQ Imbal/Offset 0.05/0.51 %		
1	CHANNEL RESULTS:	Mapping I	
CLRWR	Symbol Rate 38.4 ksps	Timing Offset 0.00 ns	
	Channel.SF 0.32	Phase Offset 0.00 mrad	
	Channel Power Rel -3.12 dB	Channel Power Abs -3.51 dBm	
	Symbol EVM 0.19 % rms	Symbol EVM 0.42 % Pk	

9 Codetabelle der Hadamard und BitReversen Ordnung

Die folgenden Tabellen zeigen die Code Reihenfolgen bei der Hadamard und bei der BitReversen Ordnung für die Auswertungen Code Domain Power und Code Domain Error Power.

Am Beispiel des Kanals 2.8 (Kanalnummer 2 bei Spreading-Faktor 8) ist fett markiert, wo die einzelnen Codes diese Kanals zu liegen kommen.

Tabelle 22 Codetabelle für Basis-Spreading-Faktor 16

HADAMARD				BITREVERSE			
0	0000	0	0	0	0	0000	0
1	0001	0	0	0	1	1000	8
2	0010	0	0	1	0	0100	4
3	0011	0	0	1	1	1100	12
4	0100	0	1	0	0	0010	2
5	0101	0	1	0	1	1010	10
6	0110	0	1	1	0	0110	6
7	0111	0	1	1	1	1110	14
8	1000	1	0	0	0	0001	1
9	1001	1	0	0	1	1001	9
10	1010	1	0	1	0	0101	5
11	1011	1	0	1	1	1101	13
12	1100	1	1	0	0	0011	3
13	1101	1	1	0	1	1011	11
14	1110	1	1	1	0	0111	7
15	1111	1	1	1	1	1111	15

Tabelle 23 Codetabelle für Basis-Spreading-Faktor 32

HADAMARD				BITREVERSE			
0	000000	0	0	0	0	0	0
1	000001	0	0	0	0	1	1
2	000010	0	0	0	1	0	0
3	000011	0	0	0	1	1	1
4	000100	0	0	1	0	0	0
5	000101	0	0	1	0	1	1
6	000110	0	0	1	1	0	0
7	000111	0	0	1	1	1	1
8	001000	0	1	0	0	0	0
9	001001	0	1	0	0	1	1
10	001010	0	1	0	1	0	0
11	001011	0	1	0	1	1	1
12	001100	0	1	1	0	0	0
13	001101	0	1	1	0	1	1
14	001110	0	1	1	1	0	0
15	001111	0	1	1	1	1	1
16	010000	1	0	0	0	0	0
17	010001	1	0	0	0	1	1
18	010010	1	0	0	1	0	0
19	010011	1	0	0	1	1	1
20	010100	1	0	1	0	0	0
21	010101	1	0	1	0	1	1
22	010110	1	0	1	1	0	0
23	010111	1	0	1	1	1	1
24	011000	1	1	0	0	0	0
25	011001	1	1	0	0	1	1
26	011010	1	1	0	1	0	0
27	011011	1	1	0	1	1	1
28	011100	1	1	1	0	0	0
29	011101	1	1	1	0	1	1
30	011110	1	1	1	1	0	0
31	011111	1	1	1	1	1	1

Tabelle 24 Codetabelle für Basis-Spreading-Faktor 64

HADAMARD				BITREVERSE			
0	000000	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	000000	0	
1	000001	0 0 0 0 0 0 1	1	0 0 0 0 0 0 0	100000	32	
2	000010	0 0 0 0 0 1 0	0	1 0 0 0 0 0 0	010000	16	
3	000011	0 0 0 0 0 1 1	1	1 0 0 0 0 0 0	110000	48	
4	000100	0 0 0 1 0 0 0	0	0 0 1 0 0 0 0	001000	8	
5	000101	0 0 0 1 0 0 1	1	0 0 1 0 0 0 0	101000	40	
6	000110	0 0 0 1 0 1 0	0	1 0 1 0 0 0 0	011000	24	
7	000111	0 0 0 1 0 1 1	1	1 0 1 0 0 0 0	111000	56	
8	001000	0 0 1 0 0 0 0	0	0 0 0 1 0 0 0	000100	4	
9	001001	0 0 1 0 0 0 1	1	0 0 0 1 0 0 0	100100	36	
10	001010	0 0 1 0 0 1 0	0	1 0 0 1 0 0 0	010100	20	
11	001011	0 0 1 0 0 1 1	1	1 0 0 1 0 0 0	110100	52	
12	001100	0 0 1 1 0 0 0	0	0 0 1 1 0 0 0	001100	12	
13	001101	0 0 1 1 0 0 1	1	0 0 1 1 0 0 0	101100	44	
14	001110	0 0 1 1 0 1 0	0	1 0 1 1 0 0 0	011100	28	
15	001111	0 0 1 1 0 1 1	1	1 0 1 1 0 0 0	111100	60	
16	010000	0 1 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 1 0 0	000010	2	
17	010001	0 1 0 0 0 0 1	1	0 0 0 0 1 0 0	100010	34	
18	010010	0 1 0 0 0 1 0	0	1 0 0 0 1 0 0	010010	18	
19	010011	0 1 0 0 0 1 1	1	1 0 0 0 1 0 0	110010	50	
20	010100	0 1 0 1 0 0 0	0	0 0 1 0 1 0 0	001010	10	
21	010101	0 1 0 1 0 0 1	1	0 0 1 0 1 0 0	101010	42	
22	010110	0 1 0 1 0 1 0	0	1 0 1 0 1 0 0	011010	26	
23	010111	0 1 0 1 0 1 1	1	1 0 1 0 1 0 0	111010	58	
24	011000	0 1 1 0 0 0 0	0	0 0 0 1 1 0 0	000110	6	
25	011001	0 1 1 0 0 0 1	1	0 0 0 1 1 0 0	100110	38	
26	011010	0 1 1 0 0 1 0	0	1 0 0 1 1 0 0	010110	22	
27	011011	0 1 1 0 0 1 1	1	1 0 0 1 1 0 0	110110	54	
28	011100	0 1 1 1 0 0 0	0	0 0 1 1 1 0 0	001110	14	
29	011101	0 1 1 1 0 0 1	1	0 0 1 1 1 0 0	101110	46	
30	011110	0 1 1 1 0 1 0	0	1 0 1 1 1 0 0	011110	30	
31	011111	0 1 1 1 0 1 1	1	1 0 1 1 1 0 0	111110	62	
32	100000	1 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 1	000001	1	
33	100001	1 0 0 0 0 0 1	1	0 0 0 0 0 0 1	100001	33	
34	100010	1 0 0 0 0 1 0	0	1 0 0 0 0 0 1	010001	17	
35	100011	1 0 0 0 0 1 1	1	1 0 0 0 0 0 1	110001	49	
36	100100	1 0 0 1 0 0 0	0	0 0 1 0 0 0 1	001001	9	
37	100101	1 0 0 1 0 0 1	1	0 0 1 0 0 0 1	101001	41	
38	100110	1 0 0 1 0 1 0	0	1 0 1 0 0 0 1	011001	25	
39	100111	1 0 0 1 0 1 1	1	1 0 1 0 0 0 1	111001	57	
40	101000	1 0 1 0 0 0 0	0	0 0 0 1 0 0 1	000101	5	
41	101001	1 0 1 0 0 0 1	1	0 0 0 1 0 0 1	100101	37	
42	101010	1 0 1 0 0 1 0	0	1 0 0 1 0 0 1	010101	21	
43	101011	1 0 1 0 0 1 1	1	1 0 0 1 0 0 1	110101	53	
44	101100	1 0 1 1 0 0 0	0	0 0 1 1 0 0 1	001101	13	
45	101101	1 0 1 1 0 0 1	1	0 0 1 1 0 0 1	101101	45	
46	101110	1 0 1 1 0 1 0	0	1 0 1 1 0 0 1	011101	29	
47	101111	1 0 1 1 0 1 1	1	1 0 1 1 0 0 1	111101	61	
48	110000	1 1 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 1 1 1	000011	3	
49	110001	1 1 0 0 0 0 1	1	0 0 0 0 1 1 1	100011	35	
50	110010	1 1 0 0 0 1 0	0	1 0 0 0 1 1 1	010011	19	
51	110011	1 1 0 0 0 1 1	1	1 0 0 0 1 1 1	110011	51	
52	110100	1 1 0 1 0 0 0	0	0 0 1 0 1 1 1	001011	11	
53	110101	1 1 0 1 0 0 1	1	0 0 1 0 1 1 1	101011	43	
54	110110	1 1 0 1 0 1 0	0	1 0 1 0 1 1 1	011011	27	
55	110111	1 1 0 1 0 1 1	1	1 0 1 0 1 1 1	111011	59	
56	111000	1 1 1 0 0 0 0	0	0 0 0 1 1 1 1	000111	7	
57	111001	1 1 1 0 0 0 1	1	0 0 0 1 1 1 1	100111	39	
58	111010	1 1 1 0 0 1 0	0	1 0 0 1 1 1 1	010111	23	
59	111011	1 1 1 0 0 1 1	1	1 0 0 1 1 1 1	110111	55	
60	111100	1 1 1 1 0 0 0	0	0 0 1 1 1 1 1	001111	15	
61	111101	1 1 1 1 0 0 1	1	0 0 1 1 1 1 1	101111	47	
62	111110	1 1 1 1 0 1 0	0	1 0 1 1 1 1 1	011111	31	
63	111111	1 1 1 1 0 1 1	1	1 0 1 1 1 1 1	111111	63	

Glossar

ACKCH	Acknowledgment Channel (nur bei 1xEV-DV) 16.64
CCCH	Common Control Channel 2.8
CDEP	Code-Domain-Error-Power
CDP	Code-Domain-Power
Composite EVM	Entsprechend den 3GPP-Spezifikationen wird bei der Composite EVM-Messung die Quadratwurzel der quadrierten Fehler zwischen den Real- und Imaginärteilen des Messsignals und eines ideal erzeugten Referenzsignals ermittelt (EVM bezogen auf das Gesamtsignal).
Crest-Faktor	Verhältnis von Spitzen- zu Mittelwert des Signals
CQICH	Channel Quality Indicator Channel nur bei (1xEV-DV) 12.16
EACH	Enhanced Access Channel 2.8
FCH	Fundamental Channel 4.16
MC1	Multi Carrier1 (ein Träger System 1X)
PCG	Power-Control-Group: Bezeichnung im cdma2000 System für 1536 Chips bzw. 1.25 ms Zeitdauer. Während einer Power-Control-Group wird mit gleichbleibender Leistung gesendet.
PICH	Pilot Channel 0.32
S1CH	Supplemental 1 Channel 1.2 oder 2.4 (in höheren Layern wird dieser Kanal auch Supplemental Channel 0 - SCH0 genannt)
S2CH	Supplemental 2 Channel 2.4 oder 6.8 (in höheren Layern wird dieser Kanal auch Supplemental Channel 1 - SCH1 genannt)
SCH0	siehe S1CH
SCH1	siehe S2CH
SF	Spreading-Faktor
x.y	Walsh Code x.y, dabei ist: x die Code Nummer und y der Spreading-Faktor des Kanals.

Index

A

ACLR.....	30
Alias-Leistung.....	56, 59
Amplitude Power Distribution.....	47, 49
Amplituden-Wahrscheinlichkeits-Verteilungsfunktion ...	47, 49
Anzahl aktiver Kanäle.....	64
Average.....	90

B

Base-Spreading-Faktor.....	116
Befehle	
Beschreibung.....	92
Liste.....	127
Bitstream.....	68

C

Carr Freq Err.....	64
CCDF	
Complementary Cumulative Distribution Function.....	47, 49
Chan #.....	66
Channel.....	64
Chip Rate Err.....	64
Code-Domain-Error-Power.....	58
Code-Domain-Power.....	56
Composite Constellation.....	69
Composite EVM.....	64

D

Dämpfung	
mechanisch.....	86

E

Error Vector Mag Pk / rms.....	65
--------------------------------	----

F

Fernbedienung.....	92
Frequenz	
Offset.....	84
Funktionsfelder.....	55

G

Gesamtleistung.....	38
Grenzwert	
ACP-Messung.....	35
Wahrscheinlichkeitsbereich.....	50
Grenzwertüberprüfung	
ACLR-Messung.....	35
Grundeinstellung.....	11
Skalierung der X- und Y-Achse.....	51

H

HF-Dämpfung	
mechanisch.....	86

Hotkey

CDMA2k MS.....	25
CHAN CONF.....	24, 26, 72
EXIT CDMA.....	26
MEAS.....	26, 28
RESULTS.....	26, 54
SETTINGS.....	26

I

IQ Imbalance.....	64
IQ Offset.....	64

K

Kanal	
aktiver.....	83
Anzahl.....	32
Bandbreite.....	36, 37
Status.....	75
Kanalbelegungstabelle.....	65
Kanalleistung.....	28
absolut/relativ.....	38
relativ.....	75
Kanalnummer.....	75
Kanaltyp.....	75
Komplementäre Verteilungsfunktion.....	49

L

Leistung	
bez. auf 1 Hz Bandbreite.....	38
cdma2000-Signal.....	39
Leistungsmessung	
schnelle.....	34

M

Mapping.....	64, 66
Marker	
Maximum.....	87
Max Hold.....	89
Maximumsuche.....	87
Menü-Übersicht.....	25
Messaufbau.....	21
Messkurve	
Spitzenwertbildung.....	89
Überschreibmodus.....	89
Min Hold.....	90
Mittenfrequenz.....	84

N

Nachbarkanalleistung.....	30
Anzahl der Kanäle.....	32
No of Active Chan.....	64

O

Offset	
--------	--

Frequenz	84	CODE DOM POWER	56, 92, 117
Referenzpegel	85	CODE PWR ABS/REL	81
P		COMPOSITE CONST	69
PCG	72, 81	COMPOSITE EVM	60, 92, 117
Peak-Code-Domain-Error	61, 64	CONT MEAS	51
Performance Test	134	COPY CHAN CONF TABLE	77, 102
Phase Offset	65, 66	CP/ACP ABS/REL	38
Pilot Channel	88	DEFAULT SETTINGS	51
Pilot PWR	63	DEL CHAN CONF TABLE	77, 103
Power versus Symbol	69	DELETE LINE	76
Preset	11	DIAGRAM FULL SIZE	35
Prüfen der Solleigenschaften	134	EDIT ACLR LIMITS	35
PWR ABS / PWR REL	66	EDIT CHAN CONF TABLE	73, 103
R		ESG OPT 101	83
Radio Configuration	75	FAST ACLR ON/OFF	34
RECENT	73	FREQUENCY OFFSET	84
Referenzpegel	85	HEADER/VALUES	75
Offset	85	INACT CHAN THRESHOLD	83, 108
RHO	63	INSERT LINE	76
S		INSTALL OPTION	7
Schnelle Leistungsmessung	34	INVERT Q	83, 114
Signalamplituden, Verteilungsfunktion	47, 49	LIMIT LINE AUTO	40, 94
Signalstatistik	47, 49	LIMIT LINE MANUAL	94
Skalierung	49	LIMIT LINE USER	43, 94
Softkey		LIST EVALUATION	98
% POWER BANDWIDTH	46	LIST EVALUATIONS	44
ACLR	28, 30, 106	LONG CODE MASK	82, 109
ACLR LIMIT CHECK	35	LONG CODE OFFSET	82
ADJ CHAN BANDWIDTH	37	MARKER -> PICH	88, 97
ADJUST REF LEVEL	85	MARKER 1...4	86
ADJUST REF LVL	35, 44, 46, 72	MARKER NORM/DELTA	86
ADJUST SETTINGS	32, 46, 50	MAX HOLD	89
ALL MARKER OFF	87	MEAS CHAN CONF TABLE	76
APD ON/OFF	49	MIN HOLD	90
AVERAGE	90	NEW CHAN CONF TABLE	77, 103
BAND CLASS	78, 100	NEXT PEAK	88
BASE SF	56, 59, 61, 79, 116	NO OF SAMPLES	49, 98
BITSTREAM	68, 92, 117	NO. OF ADJ CHAN	32
CAPTURE LENGTH	60, 61, 62, 70, 79	NOISE CORR ON/OFF	34
CAPTURE LENGTH	109	NORMALIZE ON/OFF	84, 111
CCDF	98, 106	OCCUPIED BANDWIDTH	28, 45, 106
CCDF ON/OFF	49	ORDER	81, 112
CENTER	84	PEAK	87
CF-STEPSIZE	84	PEAK CODE DOMAIN ERR	61, 92, 117
CHAN PWR / HZ	38	PEAK MODE MIN/MAX	88
CHAN TABLE HEADER	101	PERCENT MARKER	49
CHAN TABLE VALUES	102	PILOT PWR ABS/REL	83, 113
CHANNEL BANDWIDTH	36	POWER	28, 106
CHANNEL TABLE	65, 92, 117	POWER REF TOT/PICH	82
CLEAR/WRITE	89	POWER VS PCG	62, 92, 117
CODE CHAN AUTOSEARCH	73, 105	POWER VS SYMBOL	69, 92
CODE CHAN PREDEFINED	73, 104	REF LEVEL OFFSET	85
CODE DOM ANALYZER	28, 106	REFLV	85
CODE DOM ERROR	58	REF VALUE POSITION	85
CODE DOM ERROR	92	RESTORE STD LINES	44
CODE DOM OVERVIEW	81	RESTORE STD TABLES	77, 104
		RESULT DISPLAY	92
		RESULT SUMMARY	63, 92, 117
		RF ATTEN AUTO	86
		RF ATTEN MANUAL	86

SAVE TABLE.....	76
SCALING.....	49
SELECT.....	70, 79
SELECT CHANNEL.....	70, 71, 80, 108
SELECT I/Q.....	81
SELECT MARKER.....	87
SELECT PCG.....	72, 81, 116
SET COUNT.....	70, 79, 115
SET TO ANALYZE.....	70, 79, 115
SETTINGS.....	78
SIDEBAND NORM / INV.....	83, 114
SINGLE MEAS.....	51
SORT TABLE.....	76
SPECTRUM EM MASK.....	28, 39, 106
STATISTICS.....	28, 47
SWEEP COUNT.....	90
SWEEP TIME.....	34
SYMBOL CONST.....	92, 117
SYMBOL CONST.....	66
SYMBOL EVM.....	67, 92, 117
TIME/PHASE ON / OFF.....	117
TIME/PHASE ON/OFF.....	82
VIEW.....	90
X-AXIS RANGE.....	50
X-AXIS REF LEVEL.....	50
Y MAX.....	99, 100
Y MIN.....	99
Y PER DIV.....	85
Y-AXIS MAX VALUE.....	50
Y-AXIS MIN VALUE.....	50
Y-UNIT %/ABS.....	50, 99
Solleigenschaften.....	134
Sonderkanäle.....	75
Spitzenwertbildung.....	89
Spreading-Code.....	64
Spreading-Faktor.....	75
Status.....	66
STATus-QUESTIONable-SYNC-Register.....	126
Suchen.....	
Maximum.....	87
Symbol Constellation.....	66
Symbol Error Vector Magnitude.....	67
Symbolrate.....	64, 66, 75
T	
Taste	
AMPT.....	85
BW.....	88
CAL.....	91
DISP.....	91
FILE.....	91
FREQ.....	84
HCOPY.....	91
LINES.....	91
MARKER.....	86
MEAS.....	28, 89
MKR FCTN.....	88
MKR →.....	87
PRESET.....	91
SETUP.....	91
SPAN.....	84
SWEEP.....	88
TRACE.....	89
TRIG.....	89
Timing Offset.....	64, 66
Total Power.....	63
Transducer.....	91
Trg to Frame.....	64
U	
Überschreibmodus.....	89
V	
Verteilungsfunktion.....	49
Verteilungsfunktion der Signalamplituden.....	47, 49